Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Harrerenden 11
Postnr./by:	9800 Hjørring
BBR-nr.:	860-021202
Energimærkning nr.:	100222876
Gyldigt 10 år fra:	13-05-2011
Energikonsulent:	Ib larsen
Programversion:	EK-Pro

Firma: Arkitektkontoret af 1991

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinjerne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke F.

Lavt forbrug



Højt forbrug

Energikonsulentens kommentarer

Bygningen anvendes som sommerhus.

Ejendommen består af 1 bygning.

Sommerhuset er nyopført.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Der henvises til tegninger.
Tag-loft er opbygget som følger: Tagpap på lister - 22 mm VF-douglasplader - 70 mm ventilation - 160 mm mineraluld - dampspærrer - 50 mm mineraluld - loftbeklædning.

- Ydervægge

Status: Der henvises til tegninger.
Ydervægge er opbygget som følger: Træbeklædning - ventilation - vindplade - 140 mm mineraluld - dampspærrer - beklædning.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100222876
Gyldigt 10 år fra: 13-05-2011
Energikonsulent: Ib larsen Firma: Arkitektkontoret af 1991

Status: Vinduer og døre er træ/alu lavenergielementer.

- Gulve og terrændæk

Status: Der henvises til tegninger.
Gulve og terrændæk er opbygget som følger: Klinker - afretning - beton (betonelemerter over kælder) 300 mm G80 - vibreret sand.

- Kælder

Status: Bygningen er med 48 m2 kælder.
Der henvises til tegninger -
Kældervægge og gulv, er opbygget som følger: Isolering - blokke - vægpuds.
Gulv: Klinker - beton - 300 mm G80 - vibreret sand.

Ventilation

- Ventilation

Status: Ventilation sker via oplukkelige vinduer/døre - via aftrækskanaler samt emhætte.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Bygningen er med el-varme.

- Varmt vand

Status: Det varme vand - via el-varme.

- Fordelingssystem

Status: El-varme.

- Armaturer

Status: Brusearmaturet, er med termostatstyring mv..
Alle armaturer skønnes at være med vandsparerer.

- Automatik

Status: Varmekilderne er forsynet med termostater.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2011
- År for væsentlig renovering:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100222876
Gyldigt 10 år fra: 13-05-2011
Energikonsulent: Ib larsen Firma: Arkitektkontoret af 1991

- Varme:
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 100 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 100 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Følgende grundlag er gældende:
Håndbogen for energikonsulenter - 2008.3 - EK-pro beregningskærne 4.4 BR-o8.

Flg. tegninger er anvendt:
Plan tegn. nr. 1:20A og 1.21, begge dateret 18.08.2009 - Snit A-A tegn. nr. 1.3, dateret 18.09.2009 - facader tegn. mnr. 1.40A dateret 27.07.2009.
Ordrebekræftelse - Pro-tec - (158106) af vinduer/døre - dateret 19.03.2010

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100222876
Gyldigt 10 år fra: 13-05-2011
Energikonsulent: Ib larsen Firma: Arkitektkontoret af 1991

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Ib larsen	Firma:	Arkitektkontoret af 1991
Adresse:	Toftegade 27 A 9800 Hjørring	Telefon:	98 90 21 33
E-mail:	arkitektkontoret-af1991@pc.dk	Dato for bygningsgennemgang:	11-05-2011

Energikonsulent nr.: 251750

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret information om energikonsulenten.