Energimærkning



Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse:	Ericavej 11
Postnr./by:	4560 Vig
BBR-nr.:	306-034177-003
Energimærkning nr.:	100225546
Gyldigt 10 år fra:	27-05-2011
Energikonsulent:	Peter N. Jensen
Programversion:	Energy08

Firma: SEAS-NVE Strømmen A/S

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinierne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke F.

Lavt forbrug



Højt forbrug

Energikonsulentens kommentarer

Sommerhuset er nyopført som erstatning for tidligere sommerhus på Ericavej 11, 4560 Vig.
Sommerhuset tildeles energimærket F da isoleringskravene hertil er opfyldt for alle bygningsdele.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- **Loft og tag**

Status: Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 240 mm mineraluld.

- **Ydervægge**

Status: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld.

- **Vinduer, døre og ovenlys**

Status: Terrassedøre med ruder. Døre er monteret med 2 lags energirude.
Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags energirude.
Yderdør med ruder og isoleret fylding. Dør er monteret med 2 lags energiruder.

- **Gulve og terrændæk**

Status: Terrændæk er udført i beton med strøgulve og isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er isoleret med 100 mm mineraluld.
Højisoleret let ydervæg på lecasokkel adskilt fra terrændæk med kantisolering.

- **Kælder**

Status: Der er ikke kælder.



Energimærkning nr.: 100225546
Gyldigt 10 år fra: 27-05-2011
Energikonsulent: Peter N. Jensen
Programversion: Energy08 **Firma:** SEAS-NVE Strømmen A/S

Ventilation

- **Ventilation**

Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige døre og vinduer og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.

Varme

- **Varmeanlæg**

Status: Ejendommen opvarmes med el. Det er forberedt til el-radiatorer i alle opvarmede rum og der er el-gulvvarme i bryggers og badeværelse.
Opvarmning foretages ved varmepumpe og brændeovn i opholdsstue.
Der er supplerende varmeforsyning i form af certificeret brændeovn. Brændeovnen er placeret i opholdsstue.

- **Varmt vand**

Status: Varmt brugsvand produceres i 30 ltr. Metro el-vandvarmer placeret i bryggers.

- **Automatik**

Status: Der er monteret rumtermostater til regulering af gulvvarme i bryggers og badeværelse.

Vedvarende energi

- **Varmepumper**

Status: Der er monteret varmepumpe type Sanyo Inverter system air condition til opvarmning af huset. Varmepumpen er typen luft/luft, hvilket vil sige at varmepumpen er et splitanlæg med en udedel og en indedel. Indedelen forsyner opholdsstue med varme.



Energimærkning nr.: 100225546
Gyldigt 10 år fra: 27-05-2011
Energikonsulent: Peter N. Jensen
Programversion: Energy08 **Firma:** SEAS-NVE Strømmen A/S

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 2011
- **År for væsentlig renovering:**
- **Varme:** El
- **Supplerende opvarmning:** Varmepumpe og Brændeovn
- **Boligareal ifølge BBR:** 105 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Opvarmet areal:** 105 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Sommerhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

Der er i følge BBR 2 bygninger på grunden.
Bygning nr. 1 er fjernet - kun soklen står endnu tilbage.
Bygning nr. 2 garage er bibeholdt.
Nyopført sommerhus er angivet på BBR som bygning nr. 3 - som byggesag nr. 280-7 AF/1.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100225546
Gyldigt 10 år fra: 27-05-2011
Energikonsulent: Peter N. Jensen
Programversion: Energy08 **Firma:** SEAS-NVE Strømmen A/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.
Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m² eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB, www.mærkdinbygning.dk) på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen.

Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af et certificeret energimærkningsfirma behandles som udgangspunkt af det certificerede energimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. Klagen skal være modtaget i det certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder og købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen efter Energistyrelsens retningslinier.

Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen,

Reglerne fremgår af § 34 stk. 2, og § 50, stk. 1 - 3 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008.

Klagen over energimærkningen sendes til:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

www.sparenergi.dk

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100225546
Gyldigt 10 år fra: 27-05-2011
Energikonsulent: Peter N. Jensen
Programversion: Energy08 **Firma:** SEAS-NVE Strømmen A/S

Energikonsulent

Energikonsulent:	Peter N. Jensen	**Firma:**	SEAS-NVE Strømmen A/S
Adresse:	Hovedgaden 36 4520 Svinninge	**Telefon:**	70292900
E-mail:	pnj@seas-nve.dk	**Dato for bygnings-gennemgang:**	26-05-2011
Energikonsulent nr.:	251529		

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.