



## Energimærkning for følgende ejendom:

**Adresse:** Pilestien 617  
**Postnr./by:** 7190 Billund  
**BBR-nr.:** 530-000000-001  
**Energimærkning nr.:** 100227447  
**Gyldigt 10 år fra:** 08-06-2011  
**Energikonsulent:** Svend Skude  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4  
**Firma:** factum2 as



Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.

Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

## Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at konstruktioner og installationer, som har betydning for bygningens energieffektivitet, afviger fra byggetilladelsen.

Det vurderes, at bygningens energiforbrug opfylder Bygningsreglementets krav til energirammen, som det er forudsat i byggetilladelsen. Men det beregnede energiforbrug er 86,29 kWh/m<sup>2</sup> år, hvilket er bedre end de 94,80 kWh/m<sup>2</sup> år, som er angivet i byggetilladelsen.

**Beregnet årligt varmekonsum:**  
7,53 MWh fjernvarme

### Lavt forbrug



**B**

### Højt forbrug

## Energikonsulentens kommentarer

Bygningen opfylder bygningsreglementets krav.

Der er ingen forslag til rentable energibesparende foranstaltninger i denne ejendom. Energimærkning af nybyggeri omfatter ikke udpegnings af rentable besparelsesforslag, men fokuserer på, om bygningen overholder energikravene i det gældende bygningsreglement.

## Energikonsulentens bygningsgennemgang

### Bygningsdele

#### • Loft og tag

Status: Skrå tagflader er udført af 45x195 mm spær med 195 mm isolering. Indvendig beklædning er brædder. Dampspærre mellem isolering og indvendig forskalling.

#### • Ydervægge

Status: Lette ydervægge er udført som stolpekonstruktion med 195 mm isolering. Udvendig bræddebeklædning.

#### • Vinduer, døre og ovenlys

Status: Vinduer og yderdøre er udført med 2 lags lavenergiruder.



**Energimærkning nr.:** 100227447  
**Gyldigt 10 år fra:** 08-06-2011  
**Energikonsulent:** Svend Skude  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** factum2 as

- **Gulve og terrændæk**

Status: Terrændæk med gulvvarme i entre, køkken/alrum og stue er udført som 100 mm betongulv på 350 mm polystyren- isolering.

Terrændæk i værelser udført som 100 mm beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 350 mm polystyren under betonen.

## Ventilation

- **Ventilation**

Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad.

## Varme

- **Varmeanlæg**

Status: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.  
Anlægget er installeret i entre.

- **Varmt vand**

Status: Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Gemina Termix T 24.  
Veksleren er opsat i skab i entre.  
Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er under 1 meter og ikke medtaget i beregningerne.

- **Fordelingssystem**

Status: På varmfordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 25 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha 2L.  
Der er gulvvarme i entre, køkken/alrum og badeværelse.  
Varmefordelingsrør til radiatorer i værelser er trukket direkte.

- **Automatik**

Status: Til styring af korrekt rumtemperatur er monteret automatiske rumfølere i de enkelte opvarmede rum.

## Vand

- **Toiletter**

Status: Toiletet er med 2 skyl og lavt vandforbrug.



**Energimærkning nr.:** 100227447  
**Gyldigt 10 år fra:** 08-06-2011  
**Energikonsulent:** Svend Skude  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** factum2 as

- **Armaturer**

Status: Brusearmatur er med termostاتفunktion.  
Øvrige armaturer er med middel vandforbrug.



**Energimærkning nr.:** 100227447  
**Gyldigt 10 år fra:** 08-06-2011  
**Energikonsulent:** Svend Skude  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4



**Firma:** factum2 as

## Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 2011
- **År for væsentlig renovering:**
- **Varme:** Fjernvarme
- **Supplerende opvarmning:** Ingen
- **Boligareal ifølge BBR:** 89 m<sup>2</sup>
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m<sup>2</sup>
- **Opvarmet areal:** 89 m<sup>2</sup>
- **Anvendelse ifølge BBR:** Parcelhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

Der foreligger endnu ikke BBR - meddelelse for ejendommen.



**Energimærkning nr.:** 100227447  
**Gyldigt 10 år fra:** 08-06-2011  
**Energikonsulent:** Svend Skude  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4  
**Firma:** factum2 as



## Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkning af nybyggeri er at oplyse om bygningens energimæssige standard, og særligt om den opfylder de krav til energieffektivitet, som fremgår af byggetilladelsen og af Bygningsreglementet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m<sup>2</sup>, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen.



## Yderligere oplysninger

### Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen.

Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af et certificeret energimærkningsfirma behandles som udgangspunkt af det certificerede energimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. Klagen skal være modtaget i det certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder og købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen efter Energistyrelsens retningslinier.

Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen,

Reglerne fremgår af § 34 stk. 2, og § 50, stk. 1 - 3 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008.

Klagen over energimærkningen sendes til:

Energistyrelsen  
Amaliegade 44  
1256 København K  
E-mail: ens@ens.dk



**Energimærkning nr.:** 100227447  
**Gyldigt 10 år fra:** 08-06-2011  
**Energikonsulent:** Svend Skude  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** factum2 as

## Læs mere

[www.spareenergi.dk](http://www.spareenergi.dk)

## Energikonsulent

|                         |                                    |                                           |            |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| <b>Energikonsulent:</b> | Svend Skude                        | <b>Firma:</b>                             | factum2 as |
| <b>Adresse:</b>         | Margrethepladsen 3<br>8000 Århus C | <b>Telefon:</b>                           | 70255757   |
| <b>E-mail:</b>          | info@factum2.dk                    | <b>Dato for bygnings-<br/>gennemgang:</b> | 01-06-2011 |

**Energikonsulent nr.:** 251181

Se evt. [www.mærkdinbygning.dk](http://www.mærkdinbygning.dk) for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.