Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Nørremosevej 15
Postnr./by:	4930 Maribo
BBR-nr.:	360-007242
Energimærkning nr.:	100228754
Gyldigt 7 år fra:	16-06-2011
Energikonsulent:	Frederik Kindt Toubro
Programversion:	EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben F. Hallberg

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 63800 kr./år
- Forbrug: 6936 liter olie

Energimærket angiver varmeforbrug under standard betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.
Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild
Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som fremgår af el- og varme-regninger.
Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på www.energitjenesten.dk.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

Kan det blive bedre?

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg.
Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2.
Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang"

	Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr.	Skønnet investering	Tilbage-betalingstid
1	Isolering under trægulve	1187 liter Fyringsgasolie , 61 kWh el	11040 kr.	44000 kr.	4 år
2	Isolering om tagetage og mod loft	1727 liter Fyringsgasolie , 88 kWh el	16060 kr.	76270 kr.	4.7 år
3	Varmepumpe	2618 liter Fyringsgasolie -7759 kWh Elvarme , 137 kWh el	9690 kr.	70000 kr.	7.2 år
4	Nyt toilet og brusehoved	18 m³ vand	630 kr.	5430 kr.	8.6 år
5	A-cirkulationspumpe	219 kWh el	440 kr.	4000 kr.	9.1 år
6	Efter-isolering af varmerør	181 liter Fyringsgasolie	1680 kr.	15400 kr.	9.2 år
7	Nyt tagvindue	39 liter Fyringsgasolie	360 kr.	4000 kr.	11.1 år

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100228754
Gyldigt 7 år fra: 16-06-2011
Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Firma: Preben F. Hallberg

Bemærk:
Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug.
Forbruget er beregnet med standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.
Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere energi end konsulenten har beregnet.
Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor.

Der kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid:
Investering = 100.000 kr. Besparelse = 20.000 kr. per år. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 år.

Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet, hvis man både får en mere effektiv varmekilde og isolering.

Samlet besparelse - her og nu

Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:

• Samlet besparelse på varme:	34400	kr./år
• Samlet besparelse på el:	1000	kr./år
• Samlet besparelse på vand:	600	kr./år
• Besparelser i alt:	36000	kr./år
• Investeringsbehov:	219100	kr.

Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer.
Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne.

Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge.

Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima.

Sidst men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO2-udledningen og de klimaforandringer, som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger.

Alle beløb er inklusive moms.

Hvis alle forslag gennemføres, vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D

Til sammenligning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B.
Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100228754
Gyldigt 7 år fra: 16-06-2011
Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Firma: Preben F. Hallberg

Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag.

Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.

Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

	Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr.
8	Energiruder	276 liter Fyringsgasolie	2570 kr.

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Det anbefales at lave det foreslåede, også de forslag som ikke er meget rentable, da boligens komfort vil forbedres.

Bygningen anvendes som bolig, loft, kælder og tilbygning.

Hele boligen er regnet opvarmet til 20 grader.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Delvist isolerede vægge om værelser på 1.sal.

Forslag 2: Der efterisoleres om tagetage og mod loftsrum med op til 350 mm min.uld overalt.

- Ydervægge

Status: Ydermur er 30 cm med isolering (stikprøver).

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100228754
Gyldigt 7 år fra: 16-06-2011
Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Firma: Preben F. Hallberg

Status: Vinduer og døre med termoruder, gammlet tagvindue med 1 lag glas.

Forslag 7: Nyt tagvindue med energirude.

Forslag 8: Termoruder udskiftes med energiruder, f.eks ved punkteringer.

• Gulve og terrændæk
Status: Uisolerede trægulve (skønnet), støbte gulv på løs ex-ler (skøn efter ombygningstidspunkt).

Forslag 1: Der isoleres under gulve med 200 mm min.uld.

Ventilation

• Ventilation
Status: Der er aftræk gennem vindue i badeværelse.

Varme

• Varmeanlæg
Status: Ejendommen er opvarmet med ældre dårlig oliekedel.

• Varmt vand
Status: Vand opvarmes med olie i beholder i olieunit.

• Fordelingssystem
Status: Vandbåren varme i isolerede rør på loft.

Forslag 6: Varmerør efter-isoleres med 60 mm min.ulds-rørskåle.

• Automatik
Status: Radiatorer med rumtermostatventiler.

• Pumper varme
Forslag 5: Ny lavenergi cirkulations-pumpe på varme.

Vand

• Vand
Status: Toilet og armatur i brus med stort vandforbrug (der er ikke køkken pt.).

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100228754
Gyldigt 7 år fra: 16-06-2011
Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Firma: Preben F. Hallberg

Forslag 4: Toilet og brus udskiftes med vandbesparende.

Vedvarende energi

- Varmepumpe

Status: Der er ikke alternativ opvarmning.

Forslag 3: Der installeres varmepumpe til opvarmning og varmt vand.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1912
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Fyringsgasolie (liter)
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 260 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 260 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 110 | Stuehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

BBR-ejermeddelelse er korrigeret efter opmåling. Stueetage og værelser mod vest på 1.sal er regnet opvarmet. Værelser og tilbygning mod øst er ikke regnet opvarmet.

Energipriser

- Anvendt energipris inkl. afgifter:

Varme:	9.2 kr./liter
Fast afgift på varme:	0 kr./år
El:	2 kr./kWh
Vand:	35 kr./m³

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100228754
Gyldigt 7 år fra: 16-06-2011
Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Firma: Preben F. Hallberg

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andels-foreninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Frederik Kindt Toubro	Firma:	Preben F. Hallberg
Adresse:	Gåbensevej 1 4800 Nykøbing F	Telefon:	54856608
E-mail:	f.toubro@mail.dk	Dato for bygningsgennemgang:	15-06-2011

Energikonsulent nr.: 251465

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.