Energimærkning



Energimærkning for følgende ejendom:


Adresse:	Laustvej 20
Postnr./by:	9493 Saltum
BBR-nr.:	849-086338
Energimærkning nr.:	100258886
Gyldigt 10 år fra:	27-02-2012
Energikonsulent:	Carl Johan Sørensen
Programversion:	EK-Pro
Firma:	Botjek Aalborg

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinjerne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke F.



Energikonsulentens kommentarer

Huset er et traditionelt bygget træsommerhus, der er byggeansøgt efter BR08 og færdiggjort i 2011. Husets konstruktion opfylder kravene i bygningsreglementet fra 2008, idet uværdier og linietab er i overensstemmelse med kravene til sommerhuse i dette reglement og vinduesarealet er mindre end 30% af etagearealet.

Isolering af skjulte konstruktioner er aflæst på projekttegninger fra husets opførelse.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Taget er sadeltag med tagbelægning af græstørv, der er oplagt ovenpå en normalt opbygget tagkonstruktion afsluttet med bølgeeternit på lægter. Spærene er bjælkespær (50 x 200 mm spærtræ) og imellem spærene er der isoleret med 2 x 95 mm mineraluld. Under denne isolering er dampspærren monteret. Under dampspærren er der opsat en forskalling af 38 x 56 mm lægter, hvorimellem der er isoleret med 45 mm mineraluld på langs af konstruktion, så kuldebroen minimeres. Konstruktionen er afsluttet med 19 x 125 mm profilbrædder.

- Ydervægge

Status: Ydervægskonstruktion består af 50x100 mm stolpeskelet hvorimellem der er isoleret med 100 mm mineraluld. Indenfor denne konstruktion er dampspærren monteret og indenfor denne er der opsat en vandret forskalling af 50x50 mm lægter isoleret med 45 mm mineraluld.



Energimærkning nr.: 100258886
Gyldigt 10 år fra: 27-02-2012
Energikonsulent: Carl Johan Sørensen Firma: Botjek Aalborg

Indvendigt er konstruktionen afsluttet med 19 x 125 mm profilbrædder. Den udvendige konstruktion er afsluttet med vindspærre og 25x150 mm trykimprægneret profilbræddebeklædning.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer og yderdøre er træ/alu partier af fabrikat Rationel med lavenergiruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulvkonstruktion er en terrændækskonstruktion bestående af 8 cm beton og 220 mm polystyrenplader.
Gulvbelægninger er klinkegulve og lameltrægulve.
Der er el-gulvvarme i klinkegulv.

Ventilation

- Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Huset opvarmes primært med en luft-til-luft varmepumpe af fabrikat Bosch type EHP 6.0 AA, der er placeret i husets centrale opholdsrum. Endvidere er der her opstillet en brændeovn. Endelig er der el-radiatorer i alle rum og elgulvvarme som supplerende opvarmning i badeværelset.

- Varmt vand

Status: Varmt vand produceres med 160 L elvandvarmer, fabrikat Metro.

- Automatik

Status: Varmepumpe, el-radiatorer og el-gulvvarme er med termostatstyring.

Vand

- Vand

Status: Toilet er med dobbeltskyl.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 2011
- År for væsentlig renovering:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100258886
Gyldigt 10 år fra: 27-02-2012
Energikonsulent: Carl Johan Sørensen Firma: Botjek Aalborg

- Varme:
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 82 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 82 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 510 | Sommerhus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100258886
Gyldigt 10 år fra: 27-02-2012
Energikonsulent: Carl Johan Sørensen Firma: Botjek Aalborg

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Klagemulighed
Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Læs mere på www.mærkdinbygning.dk

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100258886
Gyldigt 10 år fra: 27-02-2012
Energikonsulent: Carl Johan Sørensen Firma: Botjek Aalborg

Energikonsulent

Energikonsulent:	Carl Johan Sørensen	Firma:	Botjek Aalborg
Adresse:	Skrågade 39 9400 Nørresundby	Telefon:	98 17 46 47
E-mail:	9000@botjek.dk	Dato for bygningsgennemgang:	14-02-2012

Energikonsulent nr.: 251278

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret information om energikonsulenten.