Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Elmegården 104
Postnr./by:	4450 Jyderup
BBR-nr.:	316-022725
Energimærkning nr.:	100262009
Gyldigt 10 år fra:	23-03-2012
Energikonsulent:	Henrik Tetsche
Programversion:	EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TetCon A/S

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 14500 kr./år
- Forbrug: 1816 m³ naturgas

Energimærket angiver varmeforbrug under standard betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.
Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild
Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som fremgår af el- og varme-regninger.
Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på www.energitjenesten.dk.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

Kan det blive bedre?

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg.
Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2.
Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang"

	Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr.	Skønnet investering	Tilbage-betalingstid
2	Etablering af solceller til produktion af strøm.	4297 kWh el	9880 kr.	220000 kr.	22.3 år

Bemærk:
Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug.
Forbruget er beregnet med standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.
Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere energi end konsulenten har beregnet.
Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor.

Der kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid:
Investering = 100.000 kr. Besparelse = 20.000 kr. per år. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 år.

Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet, hvis man både får en mere effektiv



Energimærkning nr.: 100262009
Gyldigt 10 år fra: 23-03-2012
Energikonsulent: Henrik Tetsche Firma: TetCon A/S

varmekilde og isolering.

Samlet besparelse - her og nu

Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:

• Samlet besparelse på varme:	0	kr./år
• Samlet besparelse på el:	9900	kr./år
• Samlet besparelse på vand:	300	kr./år
• Besparelser i alt:	10200	kr./år
• Investeringsbehov:	224430	kr.

Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer.
Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne.

Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge.

Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima.

Sidst men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO2-udledningen og de klimaforandringer, som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger.

Alle beløb er inklusive moms.

Hvis alle forslag gennemføres, vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: B

Til sammenligning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B.
Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus.

Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag.

Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.

Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

	Årlig besparelse	Årlig besparelse

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100262009
Gyldigt 10 år fra: 23-03-2012
Energikonsulent: Henrik Tetsche Firma: TetCon A/S

	Forslag til forbedring	i energienheder	i kr.
1	Udskiftning af wc	6 m³ vand	262 kr.
3	Udskiftning til lavenergiruder.	190 m³ Naturgas	1550 kr.
4	Etablering af mekanisk ventilation med varmegenvinding.	331 m³ Naturgas , 23 kWh el	2700 kr.
5	Efterisolering af loft.	114 m³ Naturgas	930 kr.
6	Etablering af solvarme til produktion af varmt brugsvand.	137 m³ Naturgas , -85 kWh el	900 kr.

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Ejendommen er et 1 plans hus fra 1973, der generelt er i oprindelig stand konstruktionsmæssigt, men som er forbedret energimæssigt med nyere gaskedel, 200 mm isolering på loft og lavenergiruder i 3 af husets vinduer.

Der er foretaget beregning på flere energibesparende foreslag, men kun etablering af solceller til produktion af strøm er rentabelt (se forslag).

Nærværende energimærkning er udfærdiget med baggrund i visuel besigtigelse, opmåling og registrering. Der kunne ikke indhentes tegninger eller beskrivelser i forbindelse med besigtigelsen.

Der er ikke foretaget prøveboringer eller andre destruktive indgreb i lukkede konstruktioner. Isoleringsforhold og konstruktionsforhold er forudsat iht. ejers oplysninger, alder, stand, dimensioner mv.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Tagkonstruktionen er saddeltag med gitterspær og tagbelægning i bølge eternittagplader.
Lofter er træfinerede loftplader.
Det vandrette loft er varmeisoleret med 200 mm mineraluld.

Forslag 5: Det er ikke rentabelt at efterisolere loftet med yderligere 150 mm mineraluld kl. 37.

- Ydervægge

Status: 31 cm hulmure med teglsten (mursten) i formur og letbeton i bagmur. Det er forudsat at hulmuren er varmeisoleret med 75-125 mm murbatts henset til sædvane på opførelsestidspunktet.

Ydervægge er opført på betonfundamenter.



Energimærkning nr.: 100262009
Gyldigt 10 år fra: 23-03-2012
Energikonsulent: Henrik Tetsche Firma: TetCon A/S

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer og yderdøre er generelt i træ med termoruder.
Lavenergiruder i værelse mod sydvest og i stuevinduer mod nord og syd.

Forslag 3: Det er ikke rentabelt at udskifte de eksisterende termoruder til nye lavenergiruder, men det anbefales ved fremtidige vedligeholdelsesmæssige udskiftninger.

- Gulve og terrændæk

Status: Terrændæk med væg til væg tæpper i værelser og gang, vinylgulv i køkken, og laminatgulve i stue og værelse mod sydvest.

Gulve er forudsat at være oprindelige konstruktioner og forudsat udført sædvanligt i forhold til opførelsesåret. Der er derfor beregnet ud fra en u-værdi på 0,6 w/m2 k.

Der er gulvvarme i de to badeværelser.

Ventilation

- Ventilation

Status: Boligen ventileres ved såkaldt naturlig ventilation.

Der er beregnet med et sædvanligt luftskifte på 0,3 liter/sek pr m2 om vinteren og 1,2 liter/sek pr m2 om sommeren.

Forslag 4: Det er ikke rentabelt at etablere mekanisk ventilation med varmegenvindinganlæg, men det kan overvejes af andre grunde som f.eks. klimahensyn og komfort.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Centralvarmeanlæg med gaskedel type Vailant VRC DK Turbo Tec 105. Placeret i opvarmet zone.

- Varmt vand

Status: Naturgas, vvb 1 stk. Vailant 67 liters præsioleret beholder, placeret ved kedel.

Der er beregnet med et sædvanligt varmtsvandforbrug for boliger på 250 liter/m2 pr år.

Forslag 6: Det er ikke rentabelt at etablere solvarme til produktion af varmt brugsvand, men det kan overvejes af andre grunde som f.eks. klimahensyn.

- Fordelingssystem

Status: 2 strengs anlæg med varmerør ført i terrændæk med radiatorer.
Gulvvarmeanlæg i de to badeværelser.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100262009
Gyldigt 10 år fra: 23-03-2012
Energikonsulent: Henrik Tetsche Firma: TetCon A/S

- Automatik

Status: Termostatventiler.

Vand

- Vand

Status: 2 stk. wc, hvor det ene er med 1 skyl.

Forslag 1: Det er ikke rentabelt at udskifte det ene wc med 1 skyl til nyt med 2 skyl, men det anbefales ved vedligeholdelsesmæssige udskiftninger og kan overvejes af andre grunde som klimahensyn.

Vedvarende energi

- Solceller

Forslag 2: Det er rentabelt at etablere solceller til produktion af strøm til belysning, el-forbrugende apparater mv.

Bygningsbeskrivelse

• Opførelsesår:	1973
• År for væsentlig renovering:	0
• Varme:	Naturgas (m³)
• Supplerende opvarmning:	Ingen
• Boligareal i følge BBR:	136 m²
• Erhvervsareal ifølge BBR:	0 m²
• Opvarmet areal:	136 m²
• Anvendelse ifølge BBR:	120 | Enfamiliehus
• Kommentar til BBR-oplysninger:	

BBR oplysninger er hentet på www.ois.dk.

Energipriser

- Anvendt energipris inkl. afgifter:

Varme:	8 kr./m³
Fast afgift på varme:	0 kr./år
El:	2.3 kr./kWh

Energimærkning



Energimærkning nr.:	100262009		
Gyldigt 10 år fra:	23-03-2012		
Energikonsulent:	Henrik Tetsche	Firma:	TetCon A/S

Vand:	43.72 kr./m³

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100262009
Gyldigt 10 år fra: 23-03-2012
Energikonsulent: Henrik Tetsche Firma: TetCon A/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed
Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Læs mere på www.mærkdinbygning.dk

Energimærkning



Energimærkning nr.:	100262009		
Gyldigt 10 år fra:	23-03-2012		
Energikonsulent:	Henrik Tetsche	Firma:	TetCon A/S

Energikonsulent

Energikonsulent:	Henrik Tetsche	Firma:	TetCon A/S
Adresse:	Kasernevej 3 4300 Holbæk	Telefon:	59 44 64 00
E-mail:	hts@tetcon.dk	Dato for bygningsgennemgang:	19-03-2012

Energikonsulent nr.: 251685

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.