Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Solvangsvej 55
Postnr./by:	9700 Brønderslev
BBR-nr.:	810-004832-001
Energimærkning nr.:	100262940
Gyldigt 10 år fra:	29-03-2012
Energikonsulent:	Morten Wæhrens
Programversion:	Energy08, Be06 version 4

Firma: Arkitekthuset Vodskov A/S

Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Beregnet varmeforbrug

- **Udgift inkl. moms og afgifter:** 13.738 kr./år
- **Forbrug:** 14.340 kWh fjernvarme

Energimærket angiver varmeforbrug under standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild.
Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som det fremgår af el- og varme-regninger.
Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på www.energitjenesten.dk.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

Kan det blive bedre?

Bygningens energiforbrug er moderat og/eller der benyttes en billig form for energi.
Derfor kan det kun betale sig at gennemføre forbedringer, hvis energiprisen stiger eller hvis dele af bygningen alligevel skal renoveres – fx hvis man ønsker nyt tag, bad eller køkken.
Læs mere i afsnittet ”Energiforbedring ved ombygning og renovering”

Bemærk:
Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug.
Forbruget er beregnet med standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.
Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere energi end konsulenten har beregnet.
Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi – fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger.



Energimærkning nr.: 100262940
Gyldigt 10 år fra: 29-03-2012
Energikonsulent: Morten Wæhrens
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** Arkitekthuset Vodskov A/S

Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid:
Investering = 100.000 kr. Besparelse = 20.000 kr per år. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 år.

Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering.

Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidig med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag.
Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset.
Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.
Eksempler på energiforbedring som kan gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

	Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms
1	Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm.	260 kWh fjernvarme	300 kr.

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Ejendommen består af et traditionelt enfamiliehus fra 1967.

FORUDSÆTNINGER:
Bygningskonstruktioner og isoleringsværdier er fastsat i henhold til tegninger samt i henhold til gældende normer på opførelsestidspunktet og undersøgelser i forbindelse med besigtigelse af ejendommen og oplysninger fra sælger.

Ved besigtigelsen forelå følgende tegninger: plan, facade og snittegninger (tegninger er daterede d. 14. august 1967)

Bygningen er opmålt efter udleverede tegninger, der er afstemt med det besigtigede.

Der er ikke udført destruktive undersøgelser i forbindelse med besigtigelsen.

Varmetilskud fra brændeovn er ikke medtaget i energimærkningen.



Energimærkning nr.: 100262940
Gyldigt 10 år fra: 29-03-2012
Energikonsulent: Morten Wæhrens
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** Arkitekthuset Vodskov A/S

KONKLUSION:
I forbindelse med energiberegningen er der konstateret en afvigelse mellem det oplyste årsforbrug af varme og det beregnede forbrug. Det beregnede forbrug er højere end det oplyste årsagen hertil antages at skyldes, at brugeradfærd og rumopvarmning m.v., er forskellig fra standard forudsætninger. Herunder skal det præciceres, at det i energimærkningen er forudsat, at hele bygningen er opvarmet til 20 gr.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- **Loft og tag**

Status: Loft mod uopvarmet tagrum over opholdsstue og køkken er isoleret med 350 mm mineraluld - øvrige lofter er isolereret med 250 mm mineraluld.

Forslag 1: Efterisolering af vandrette lofter til en samlet isoleringstykkelse på 350 mm mineraluld, incl. nødvendige ændringer, herunder forhøjelse af gangbro, evt. vindstop m.v.

Forslaget er ikke rentabelt, men kan overvejes ifb. med evt. renovering.

- **Ydervægge**

Status: Ydervægge er hulmur med 75 mm mineraluld iflg. bygningstegninger.

- **Vinduer, døre og ovenlys**

Status: Vinduer og døre er nyere plastelementer fra 2000 monteret med energi termoruder.

- **Gulve og terrændæk**

Status: Strøgulve er i opholdsstue er isoleret med 75 mm mineraluld iflg. oplysninger fra sælger - øvrige strøgulve er isoleret med 50 mm mineraluld iflg. bygningstegninger.

Nyt gulv med istøbte varmeslanger i bad er isoleret med 200 mm gulv isolering iflg. oplysninger fra sælger.

Ventilation

- **Ventilation**

Status: Naturlig ventilation med emhætte i køkken.

Varme

- **Varmeanlæg**

Status: Fjernvarmeinstallation med direkte tilslutning arrangement er placeret i garage - rør ved arrangement er overvejende isolerede.



Energimærkning nr.: 100262940
Gyldigt 10 år fra: 29-03-2012
Energikonsulent: Morten Wæhrens
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** Arkitekthuset Vodskov A/S

- **Varmt vand**

Status: Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, model APV der er placeret ved arrangement i garage- tilslutningsrør til vandvarmer er isolerede.

- **Fordelingssystem**

Status: Varmeanlæg er udført som 2-strengs radiatorsystem - der er gulvvarme i badeværelse.

Fordelingsrør antages at være placeret inden for klimaskærmen, fremført skjult i gulve m.v.

- **Automatik**

Status: Der er termostatventiler på alle radiatorer samt ventil til styring af gulvvarme.

Vedvarende energi

- **Varmepumper**

Status: Der er foretaget fiktiv beregning af konvertering til El-varme med varmepumpe, anlæg som luft til vand - forslaget er ikke rentabelt p.g.a. lav udgift til fjernvarme.

Vand

- **Armaturer**

Status: Vandarmaturer skønnes at have et lavt vandforbrug.

Oplyst varmeforbrug

- **Udgifter inkl. moms og afgifter:**
- **Forbrug:**
- **Aflæst periode:**

Kommentar:



Energimærkning nr.: 100262940
Gyldigt 10 år fra: 29-03-2012
Energikonsulent: Morten Wæhrens
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** Arkitekthuset Vodskov A/S

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 1967
- **År for væsentlig renovering:**
- **Varme:** Fjernvarme
- **Supplerende opvarmning:** Ingen
- **Boligareal ifølge BBR:** 100 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Opvarmet areal:** 106 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Parcelhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

Der er konstateret en mindre afvigelse mellem BBR-oplysninger og opmåling i henhold til bygningstegninger på ca. 6 m².

Iflg. BBR-oversigt udgør det samlede boligareal 100 m² iflg. BBR.

Det samlede opvarmede areal udgør iflg. opmåling ca. 106 m²

Det er ejerens ansvar, at BBR-registrering stemmer overnes med de faktiske forhold. Forholdet bør rettes ved henvendelse til kommunen.

Energipriser

- **Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:**

Fjernvarme:	0,79 kr. pr. kWh
El:	2,00 kr. pr. kWh
Fast afgift:	2.410,00 kr. pr. år



Energimærkning nr.: 100262940
Gyldigt 10 år fra: 29-03-2012
Energikonsulent: Morten Wæhrens
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** Arkitekthuset Vodskov A/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.



Energimærkning nr.: 100262940
Gyldigt 10 år fra: 29-03-2012
Energikonsulent: Morten Wæhrens
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** Arkitekthuset Vodskov A/S

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Yderligere oplysninger kan fås på www.mærkdinbygning.dk

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Morten Wæhrens	**Firma:**	Arkitekthuset Vodskov A/S
Adresse:	Granlunden 6 9310 Vodskov	**Telefon:**	9829 4266
E-mail:	mw@arkitekthusetvodskov.dk	**Dato for bygnings-gennemgang:**	27-03-2012
Energikonsulent nr.:	251044		

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.