Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Cedervangen 20
Postnr./by:	3450 Allerød
BBR-nr.:	201-061555
Energimærkning nr.:	100265397
Gyldigt 10 år fra:	20-04-2012
Energikonsulent:	Jan Chrillesen
Programversion:	EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Fruergaard Larsen A/S

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 22700 kr./år
- Forbrug: 15 MWh fjernvarme

Energimærket angiver varmeforbrug under standard betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.
Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild
Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som fremgår af el- og varme-regninger.
Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på www.energitjenesten.dk.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

Kan det blive bedre?

Bygningens energiforbrug er moderat og/eller der benyttes en billig form for energi.

Derfor kan det kun betale sig at gennemføre forbedringer, hvis energiprisen stiger eller hvis dele af bygningen alligevel skal renoveres - fx hvis man ønsker nyt tag, bad eller køkken.

Læs mere i afsnittet "Energiforbedring ved ombygning og renovering"

Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag.

Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.

Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

	Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr.
1	Almindelige termoruder skiftes til energiruder.	2 MWh Fjernvarme	1850 kr.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100265397
Gyldigt 10 år fra: 20-04-2012
Energikonsulent: Jan Chrillesen Firma: Fruergaard Larsen A/S

2	Efterisolering af lette ydervægge.	0.3 MWh Fjernvarme	250 kr.

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Ejendommens energibehov er lidt lavere end hvad der kan forventes ved et hus af tilsvarende alder.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Tagkonstruktionen er et fladt tag, opbygget af betonelementer og udvendigt isoleret med 75 mm mineraluld. Selve taget vedligeholdes af grundejerforeningen.
I forbindelse med renovering af tagnene bør det overvejes at efterisolere udvendigt.

- Ydervægge

Status: Ved indgangssiden er ydervæggen hulmur,isoleret med 75 mm mineraluld.
Ved havesiden er ydermuren en let ydervæg, isoleret med 75 mm mineraluld.

Forslag 2: De lette brystninger og ydervægge mod haven og altanen efterisoleres, så den samlede isoleringstykkelse kommer op på 200 mm.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Døre og vinduer er oprindeligt med 2-lags almindelige termoruder. I forbindelse med udskiftning af punkterede eller skadede ruder er den ene altandør, hoveddøren og badeværelsesvinduet nu med 2-lags energiruder.

Forslag 1: Almindelige termoruder skiftes til energiruder i tilfælde af skader eller punkteringer.

- Gulve og terrændæk

Status: Etageadskillelsen over kælderen er opbygget af betonelementer og trægulve hhv klinkekulv.Isoleringen er skønnet til 50 mm.

- Kælder

Status: Kælderen er regnet uopvarmet, da den kun periodisk er anvendt opvarmet. Men kælderen modtager varme fra centralvarmeinstallationen.

Ventilation

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100265397
Gyldigt 10 år fra: 20-04-2012
Energikonsulent: Jan Chrillesen Firma: Fruergaard Larsen A/S

- Ventilation

Status: Huset har naturlig ventilation med rumaftræk/ oplukkelige vinduer fra vådrum og køkken.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Rønneholtparken har egen, naturgasopvarmet varmecentral, som derfor er en lokal fjernvarmecentral

- Varmt vand

Status: Varmt vand produceres i oprindelig ca. 100 liters varmtvandsbeholder.

- Fordelingssystem

Status: I huset fordeles varmen i et 2-kreds system.

- Armaturer

Status: Vandarmaturet ved badekaret er lavtforbrugende, termostatstyret. Alle øvrige vandarmaturer er middelforbrugende.
Ved udskiftning af vandarmaturer anbefales typer med termostatregulering og vandbegrænsere.

- Automatik

Status: Radiatorerne er forsynede med termostatventiler. Der er ikke anden automatik til varmesystemet.

Vand

- Vand

Status: Toiletterne er lavtforbrugende med stort/ lille skyl.

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Det er ikke muligt at etablere solvarme (fladt tag).

- Solceller

Status: Det er ikke muligt at etablere solceller (fladt tag)

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1973

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100265397
Gyldigt 10 år fra: 20-04-2012
Energikonsulent: Jan Chrillesen Firma: Fruergaard Larsen A/S

- År for væsentlig renovering:
- Varme: Fjernvarme (MWh)
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 112 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 112 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 130 | Rækkehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energipriser

- Anvendt energipris inkl. afgifter:

Varme:	922.69 kr./MWh
Fast afgift på varme:	8600 kr./år
El:	2 kr./kWh
Vand:	55 kr./m³

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100265397
Gyldigt 10 år fra: 20-04-2012
Energikonsulent: Jan Chrillesen Firma: Fruergaard Larsen A/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed
Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Læs mere på www.mærkdinbygning.dk

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100265397
Gyldigt 10 år fra: 20-04-2012
Energikonsulent: Jan Chrillesen Firma: Fruergaard Larsen A/S

Energikonsulent

Energikonsulent:	Jan Chrillesen	Firma:	Fruergaard Larsen A/S
Adresse:	Slotsgade 21 3400 Hillerød	Telefon:	4824 1298
E-mail:	info@fruergaard-larsen.dk	Dato for bygningsgennemgang:	16-04-2012

Energikonsulent nr.: 251484

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.