



## Energimærkning for følgende ejendom:

**Adresse:** Solsortevej 12  
**Postnr./by:** 3210 Vejby  
**BBR-nr.:** 270-025325-001  
**Energimærkning nr.:** 100267503  
**Gyldigt 10 år fra:** 10-05-2012  
**Energikonsulent:** Poul Jørgen Raagart  
**Programversion:** Energy08



**Firma:** Rambøll Danmark A/S  
(Slagelse)

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug.

Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

## Resultat

På grundlag af besigtigelsen vurderer energikonsulenten, at bygningen er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til nye sommerhuse.

Ifølge retningslinierne for energimærkning af sommerhuse tildeles bygningen derfor energimærke F.

### Lavt forbrug



### Højt forbrug

## Energikonsulentens kommentarer

Energimærkningen omfatter et sommerhus. Energimærkningen er udført på baggrund af en bygningsgennemgang, og der er ikke anført besparelsesforslag, da økonomien i disse afhænger af, hvorvidt sommerhuset anvendes i vinterperioden.

Energimærkningen er gennemført på basis af udleverede plantegninger og snit samt på de oplysninger, der er udleveret af EBK HUSE A/S.

Sommerhuset er nyopført og isoleret i overensstemmelse med energikravene i bygningsreglementet. Alle vinduer er med lavenergiruder med varmkant. Det skal bemærkes, at sommerhuset er med el-varme og energimærkes derfor som F, uanset at huset er velisoleret og har brændeovn og en el-drevet varmepumpe.

## Energikonsulentens bygningsgennemgang

### Bygningsdele

#### • Loft og tag

Status: Parallellofterne/taget er mellem tagspærene isoleret med 295 mm mineraluld A37. Oplysninger om tagkonstruktionen fremgår af udleveret snittegning dateret 09.12.2011 rev. 20.01.2012 og varmetabsrammeberegning efter BR10 dateret 09.12.2011.

#### • Ydervægge

Status: Ejendommen har 26,8 - 28,3 cm lette ydervægge isoleret med 145 + 45 mm mineraluld kl. 37. Oplysningerne om ydervægge fremgår af udleveret plantegning dateret 09.12.2011, snittegning dateret 09.12.2011 rev. 20.01.2012 og varmetabsrammeberegning efter BR10 dateret 09.12.2011.



**Energimærkning nr.:** 100267503  
**Gyldigt 10 år fra:** 10-05-2012  
**Energikonsulent:** Poul Jørgen Raagart  
**Programversion:** Energy08



**Firma:** Rambøll Danmark A/S  
(Slagelse)

- **Vinduer, døre og ovenlys**

Status: Alle vinduer og udvendige døre er type Total Døre & Vinduer A/S med 3-lags lavenergiruder type Semco Energi 12. Vinduer/døre er tætte.

Oplysninger om vinduer/døre fremgår af udleveret facadetegning og varmetabsrammeberegning efter BR10 dateret 09.12.2011.

- **Gulve og terrændæk**

Status: Terrændæk med trægulve er opbygget med 275 mm isolering Sundolitt S80 under beton og 45 mm mineraluld kl. 40 mellem gulvstrøer.

Terrændæk med klinker i baderum med gulvvarme er opbygget med 275 mm isolering Sundolitt S80 under beton.

Oplysninger om gulvkonstruktion fremgår af udleveret plantegning dateret 09.12.2011, snittegning dateret 09.12.2011 rev. 20.01.2012 og varmetabsrammeberegning efter BR10 dateret 09.12.2011.

## Ventilation

- **Ventilation**

Status: Der er naturlig ventilation. I køkken er der tillige emhætte. Der er ventilationsspjæld på næsten alle oplukkelige vinduer/rammedøre. Disse spjæld bør stå åbne, når bygningen ikke anvendes for at undgå kondensskader indvendigt.

## Varme

- **Varmeanlæg**

Status: Sommerhuset er opvarmet dels med el-gulvvarme i baderum og dels med el-radiatorer type Glamox. El-opvarmningen kan i alrum/stue, køkken og indgang suppleres med en brændeovn type HWAM 30 på 4,5 kW og en luft til luft varmepumpe type Panasonic Air Conditioner på 5,4 kW.

- **Varmt vand**

Status: Varmtvandsbeholder i skab i indgang er en præisoleret 110 liter el-vandvarmer type Metro fra 2012.

- **Automatik**

Status: El-radiatorer, el-gulvvarme og varmepumpe er styret af termostater.



**Energimærkning nr.:** 100267503  
**Gyldigt 10 år fra:** 10-05-2012  
**Energikonsulent:** Poul Jørgen Raagart  
**Programversion:** Energy08



**Firma:** Rambøll Danmark A/S  
(Slagelse)

## Vedvarende energi

- **Varmepumper**

Status: Der er installeret en el-drevet luft til luft varmepumpe type Panasonic Air Conditioner CU-NE9MKE med indedel CS-NE9MKE i køkken. Den nominelle effekt til rumopvarmning er oplyst til max. 5.400 W. Ved en ydelse til varme på 3.400 W er el-forbruget = 730 W. Ved en ydelse til køling på 2.500 W er el-forbruget = 540 W.

Den nominelle virkningsgrad (COP) for rumopvarmning er oplyst til 4,66 ved en testtemperatur på 7 grader for den kolde side og 20 grader for den varme. Den relative COP ved 50 % belastning er fastsat til 1,4. Varmepumpen betjener alrum/stue, køkken og indgang, det giver en arealandel på ca. 50 %.

## Vand

- **Toiletter**

Status: Toiletter er med stor og lille skyllefunktion.

- **Armaturer**

Status: I køkken og baderum er der et-grebs blandingsbatterier. Ved brusere i baderum er der termostatblandere.



**Energimærkning nr.:** 100267503  
**Gyldigt 10 år fra:** 10-05-2012  
**Energikonsulent:** Poul Jørgen Raagart  
**Programversion:** Energy08



**Firma:** Rambøll Danmark A/S  
(Slagelse)

## Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 2012
- **År for væsentlig renovering:**
- **Varme:** El
- **Supplerende opvarmning:** Varmepumpe og Brændeovn
- **Boligareal ifølge BBR:** 121 m<sup>2</sup>
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 0 m<sup>2</sup>
- **Opvarmet areal:** 121 m<sup>2</sup>
- **Anvendelse ifølge BBR:** Sommerhus
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

Da der ikke er udstedt ibrugtagningstilladelse, foreligger der ingen BBR-ejermeddelelse.



**Energimærkning nr.:** 100267503  
**Gyldigt 10 år fra:** 10-05-2012  
**Energikonsulent:** Poul Jørgen Raagart  
**Programversion:** Energy08



**Firma:** Rambøll Danmark A/S  
(Slagelse)

## Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af et sommerhus skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning. Reglen gælder dog ikke udlejning i en periode på 4 uger eller kortere.

Energimærkning af et sommerhus er gyldig i 10 år, hvis etagearealet er 120 m<sup>2</sup> eller mindre. For større sommerhuse er mærkningen kun gyldig i 5 år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.

Ordringen administreres af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB, [www.mærkdinbygning.dk](http://www.mærkdinbygning.dk)) på vegne af Energistyrelsen.



## Yderligere oplysninger

### Klagemulighed

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på [www.seeb.dk](http://www.seeb.dk). Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.

Energistylsens adresse er:

Energistyrelsen  
Amaliegade 44  
1256 København K  
E-mail: [ens@ens.dk](mailto:ens@ens.dk)

Yderligere oplysninger kan fås på [www.mærkdinbygning.dk](http://www.mærkdinbygning.dk)



**Energimærkning nr.:** 100267503  
**Gyldigt 10 år fra:** 10-05-2012  
**Energikonsulent:** Poul Jørgen Raagart  
**Programversion:** Energy08



**Firma:** Rambøll Danmark A/S  
(Slagelse)

## Læs mere

[www.spareenergi.dk](http://www.spareenergi.dk)

## Energikonsulent

|                         |                                 |                                           |                                   |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Energikonsulent:</b> | Poul Jørgen Raagart             | <b>Firma:</b>                             | Rambøll Danmark A/S<br>(Slagelse) |
| <b>Adresse:</b>         | Jernbanegade 7<br>4200 Slagelse | <b>Telefon:</b>                           | 58555009                          |
| <b>E-mail:</b>          | ramboll@ramboll.dk              | <b>Dato for bygnings-<br/>gennemgang:</b> | 09-05-2012                        |

**Energikonsulent nr.:** 251763

Se evt. [www.mærkdinbygning.dk](http://www.mærkdinbygning.dk) for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.