Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Tommestrupvej 21
Postnr./by:	4660 Store Heddinge
BBR-nr.:	336-008682
Energimærkning nr.:	100271173
Gyldigt 7 år fra:	09-06-2012
Energikonsulent:	Niels T. Jensen
Programversion:	EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 61700 kr./år
- Forbrug: 30600 kWh elvarme
  7 kasse rummeter brænde

Energimærket angiver varmeforbrug under standard betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m.
Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild
Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som fremgår af el- og varme-regninger.
Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på www.energitjenesten.dk.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

Kan det blive bedre?

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg.
Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2.
Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang"

	Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr.	Skønnet investering	Tilbage-betalingstid
1	Etabl. af varmepumpe luft/luft.	11805 kWh Elvarme , -48 kWh el	22220 kr.	18000 kr.	0.8 år
2	Efterisol. af loft.	10301 kWh Elvarme , 2.5 kasse rummeter Brænde	20800 kr.	39416 kr.	1.9 år
3	Efterisol. af ydervægge.	10160 kWh Elvarme , 2.5 kasse rummeter Brænde	20510 kr.	56220 kr.	2.7 år
4	Nyt badeværelsesvindue, og forsatsglas i øst.	112 kWh Elvarme , 0 kasse rummeter Brænde	220 kr.	756 kr.	3.4 år
5	Etabl. af solcelleanlæg til strømprod.	4868 kWh el	9740 kr.	100000 kr.	10.3 år

Bemærk:
Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug.
Forbruget er beregnet med standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur,



Energimærkning nr.: 100271173
Gyldigt 7 år fra: 09-06-2012
Energikonsulent: Niels T. Jensen Firma: Bygningskontoret

forbrugsvaner m.m.
Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere energi end konsulenten har beregnet.
Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor.

Der kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid:
Investering = 100.000 kr. Besparelse = 20.000 kr. per år. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 år.

Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet, hvis man både får en mere effektiv varmekilde og isolering.

Samlet besparelse - her og nu

Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:

• Samlet besparelse på varme:	48600	kr./år
• Samlet besparelse på el:	9600	kr./år
• Samlet besparelse på vand:	0	kr./år
• Besparelser i alt:	58200	kr./år
• Investeringsbehov:	214390	kr.

Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer.
Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne.

Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge.

Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima.

Sidst men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO2-udledningen og de klimaforandringer, som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger.

Alle beløb er inklusive moms.

Hvis alle forslag gennemføres, vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: B

Til sammenligning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B.
Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus.

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Huset har en tilfredsstillende energiøkonomi alderen taget i betragtning.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100271173
Gyldigt 7 år fra: 09-06-2012
Energikonsulent: Niels T. Jensen Firma: Bygningskontoret

Der kan foretages gode investeringet i energibesparende foranstaltninger.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Sadeltag med hanebåndsspær; der er ikke udnyttet tagetage.
På loftet er ingen isolering, og efterisolering med 350 mm må anbefales.
Det forholdsvis flade tag på tilbygn. i øst er ligeledes uisoleret, og efterisolering må anbefales i forb.m. tagudskiftning; etablering af (så vidt muligt) 300 mm mineraluld i den ny konstruktion anbefales.

Forslag 2:

- Ydervægge

Status: Massiv ydermur (næsten generelt); indv. er dog monteret Cellutexplader (partielt), som anbefales fjernet (iht. tilstandsrapp.).
Indv. efterisolering anbefales udført med 100 mm mineraluld i let forsatskonstruktion; dog visse steder, hvor dette (pga. indretning) ikke er hensigtsmæssigt.
Udv. på sydvendt facade i tilbygn. er monteret træbetonplader.

Forslag 3:

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Trævinduer (generelt), hovedsageligt med forsatsglas - ellers med alm. termoruder; desuden enkelte vinduer med etlagsglas.
Vindue i badeværelse anbefales skiftet, og hér må anbefales etablering af lavenergirude.
Etlagsglas i øst må anbefales forsynet med forsatsrude.

Forslag 4:

- Gulve og terrændæk

Status: Udstøbt terrændæk (generelt), formentlig udstøbt med uisoleret beton.

- Kælder

Status: Ingen.

Ventilation

- Ventilation



Energimærkning nr.: 100271173
Gyldigt 7 år fra: 09-06-2012
Energikonsulent: Niels T. Jensen Firma: Bygningskontoret

Status: Naturlig ventilation - forholdsvis tæt hus.

Varme

- Køling

Status: Ingen.

- Varmeanlæg

Status: El-varme (= basisvarme).
Suppl. varme: Brændeovn, placeret i stue; må anbefales anvendt flittigt.

- Varmt vand

Status: Opvarmes via 2 stk. ældre 15 l. præisolerede varmtvandsbeholdere, placeret i hhv. badeværelse og tilstødende bygn.

- Fordelingssystem

Status: Alm. el-ovne.
Brændeovn i stuen.

- Armaturer

Status: Etgrebsarmatur på køkkenvask.
Togrebsarmatur til håndvask og bruseniche i badeværelse.

- Automatik

Status: Al el-varme er termostatisk reguleret.

El

- Belysning

Status: ÷

- Hårde hvidevarer

Status: ÷

- Andre elinstallationer

Status: Ingen.

Vand

- Vand

Status: Toilet vurderes at være højtforbrugende.
Udskiftning til lavtforbrugende (stort/lille skyl) toilet må anbefales.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100271173
Gyldigt 7 år fra: 09-06-2012
Energikonsulent: Niels T. Jensen Firma: Bygningskontoret

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Ingen.
Investering vurderes ikke rentabel.

- Varmepumpe

Status: Ingen.
Investering i en passende type varmepumpe må overvejes/anbefales; dog skal rentabiliteten ved en sådan investering afvejes i relation til brugen af brændeovn (anvendelsesomfang).

Forslag 1:

- Solceller

Status: Ingen.
Investering må anbefales.

Forslag 5:

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1800
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Elvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Brænde (Krm.)
- Boligareal i følge BBR: 69 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 69 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 120 | Enfamiliehus
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Energipriser

- Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 1.89 kr./kWh

Energimærkning



Energimærkning nr.:	100271173		
Gyldigt 7 år fra:	09-06-2012		
Energikonsulent:	Niels T. Jensen	Firma:	Bygningskontoret

Fast afgift på varme:	0 kr./år
El:	2 kr./kWh
Vand:	65 kr./m³

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100271173
Gyldigt 7 år fra: 09-06-2012
Energikonsulent: Niels T. Jensen Firma: Bygningskontoret

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed
Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Læs mere på www.mærkdinbygning.dk

Energimærkning



Energimærkning nr.: 100271173
Gyldigt 7 år fra: 09-06-2012
Energikonsulent: Niels T. Jensen Firma: Bygningskontoret

Energikonsulent

Energikonsulent:	Niels T. Jensen	Firma:	Bygningskontoret
Adresse:	Magrethevej 1 4600 Køge	Telefon:	56 71 39 59
E-mail:	ntjensen@post7.tele.dk	Dato for bygningsgennemgang:	06-06-2012

Energikonsulent nr.: 251768

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.