SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- nye bygninger

Energimærkningsrapport
Kajakvej 15
2770 Kastrup



Indberettet den 3. december 2012

Energimærkningsnummer 310015952

ENERGI STYRELSEN

ENERGIKONSULENTENS KONKLUSION

Denne rapport indeholder konklusionen af den bygningsgennemgang, der er foretaget for at kontrollere om bygningen lever op til energikravene til nye bygninger i bygningsreglementet. Byggetilladelsen viser, hvilket bygningsreglement der er gældende for bygningen, det fra 2008 (BR08) eller det fra 2010 (BR10).

Konklusionen er at

BYGNINGEN LEVER IKKE OP TIL ENERGIKRAVENE I BYGNINGSREGLEMENTET

Med venlig hilsen

Leo Staun Christensson

COWI A/S (Kongens Lyngby)
Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby

loi@cowi.dk
tlf. 45972723

ENERGIKONSULENTENS UDDYBENDE KOMMENTARER

Bygningen overholder den forudsatte energiramme
Nybyggeri under færdiggørelse, udført som projekteret ; enkelte detaljer overholder ikke BR08 krav, men energirammen er overholdt.
Een sammenhængende bygning opdelt i 5 - A B C D E fløje med akvarie bassiner på terræn, og udstillingsområder.
Nej
Forbrug til drift af akvarier og udstillinger samt cafeteriakøkken ikke medregnet
Forbrug til drift af akvarier og udstillinger
Foreligger ikke endnu
Akvarium, Udstilling
Ingen bemærkninger
Grundet dette byggeris særlige karakter som et stort akvarium og udstillingsområde med offentlig adgang, er der enkelte punkter, der ikke opfylder bygningsreglementets krav til U-værdier.
Der er kompenseret for disse ting ved at anvande bedre U-værdier på andre flader, sålede s at den samlede energiramme er overholdet
Ingen bemærkninger

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Den Blå Planet

Adresse	Kajakvej 15
BBR nr	185-156735-156
Bygningens anvendelse	410
Opførelses år	2012
År for væsentlig renovering	Ikke relevant
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m²
Erhvervsareal i følge BBR	9680 m²
Boligareal opvarmet	0 m²
Erhvervsareal opvarmet	9680 m²
Opvarmet areal i alt	9680 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Byggesag ikke afsluttet
Endelig registrering ikke foretaget

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede

bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 25. juni 2012.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk