

SPAR PÅ ENERGIE I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Gl.Holte Boligselskab afd.2.
Gule rækkehuse
Mariehøjvej 20
2850 Nærum



Bygningens energimærke:



Gyldig fra 12. februar 2013
Til den 12. februar 2023.

Energimærkningsnummer 310024582


ENERGI
STYRELSEN

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her.

Med venlig hilsen

René Engmann

OBH Ingeniørservice A/S

Agerhatten 25, 5220 Odense SØ

obh@obh-gruppen.dk

tlf. 70217240

Mulighederne for Mariehøjvej 20, 2850 Nærum

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMERØR Hovedfordelingspumper i varmecentral og fordeler central mangler isoleringskappe og flanger mangler isolering.		
FORBEDRING Montering af ny isoleringskappe samt isolering af flangesamlinger.	2.600 kr.	1.200 kr. 0,30 ton CO ₂

Varmt vand

	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere pumpe med auto trinregulering med en effekt på 940 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 50-120. På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 940 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 50-120.		
FORBEDRING Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumper kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt. Som Grundfos Magna.	18.000 kr.	4.800 kr. 1,40 ton CO ₂

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELINGSPUMPER I fællesvarmecentral er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 880 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 80-60. Deles med Hvide kædehuse.		
FORBEDRING Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmfordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna.	20.100 kr.	5.200 kr. 1,71 ton CO ₂

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.



BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

Bygninger, der opfylder energirammen i bygningsreglementet for 2010 (BR10), har energimærke A1 eller A2. A1 repræsenterer bygningsreglementets krav til lavenergibygninger i 2015. A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglementets almindelige krav til energirammen.

På energimærkningsskalaen vises bygningens energimærke.

Beregnet varmekonsum pr. år:

84.428,2 m³ naturgas

721.017 kr.

189,46 ton CO₂ udledning



BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Skrå væg er isoleret med 100 mm. Vurderet ud fra måltagning.		
FORBEDRING Bygningsreglementet foreskriver ved renovering ialt 300 mm isoleringstykkelse. Renovering af indvendige beklædninger og udskiftning af tagbelægning er omfattet af kravet. Det er ofte nødvendigt at udskifte dampspærren, da der stilles store krav til tæthed af fugttekniske årsager.	3.100.500 kr.	82.600 kr. 21,88 ton CO ₂
LOFT Loft er isoleret med 200 mm. Fastlagt ved måltagning.		
FORBEDRING VED RENOVERING Loft er uisolert og med stort energispild. Bygningsreglementet foreskriver mindst 300 mm isoleringstykkelse i forbindelse med en renovering - men af komfort- og besparelsemæssige årsager anbefales forbedringen gennemført snarest.		19.400 kr. 5,12 ton CO ₂

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Hulmur er 35 cm efterisoleret med hulrumsfyld. Fastlagt ved besigtigelsen.		
FORBEDRING Dette forslag til merisolering med 150 mm viser, hvor meget der kan spares. Træfiberplader skal fjernes af sikkerhedsmæssige forhold.	2.135.100 kr.	56.800 kr. 15,04 ton CO ₂

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduerne er primært monteret med to lags energiruder. Enkelte vinduer i tagetagen er med to lags termoruder.		
FORBEDRING Termoruder udskiftes til energiruder med varm kant.	544.400 kr.	32.300 kr. 8,55 ton CO ₂

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
KRYBEKÆLDER Gulv mod krybekælder er med 50 mm træbeton med gulv på træstrøer og 75-100 mm isolering. I henhold til tegningsmateriale og måltagning.		
FORBEDRING VED RENOVERING Dækket i den tilgængelige krybekælder er kun isoleret med 100 mm. Bygningsreglementet kræver derfor efterisolering med mindst 150 mm i forbindelse med en renovering. Der er mulighed for opklæbning af isoleringsbatts på undersiden af dækket. Foruden energibesparelse øges boligkomforten.		57.000 kr. 15,10 ton CO ₂

Ventilation

Investering Årlig
besparelse

VENTILATION

Der er naturlig ventilation i bygningerne i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i bad og køkken.

Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
KEDLER Bygningen forsynes med blokvarme fra fælles varmecentral Malmbergsvej 23, via fordeler central i Malmbergsvej 127.		
SOLVARME		
FORBEDRING VED RENOVERING Det anbefales at etablere et solfangeranlæg til supplerende af det varme brugsvand. I beregningen er forudsat et solfangerareal på 200 m². I beregningen er medtaget omkostninger til 2 stk. 5000L solvarmebeholder, rørføring, pumper og styring samt projektering. På forsiden i rapporten fremgår hvor meget der årligt kan spares.		13.400 kr. 2,29 ton CO ₂

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Hovedfordelingspumper i varmecentral og fordeler central mangler isoleringskappe og flanger mangler isolering.		
FORBEDRING Montering af ny isoleringskappe samt isolering af flangesamlinger.	2.600 kr.	1.200 kr. 0,30 ton CO ₂
VARMERØR Varmefordelingsrør i jord/kanaler fra fælles varmecentral er udført med 30-50 mm præisolerede stålrør.		

VARMEFORDELINGSPUMPER

I fællesvarmecentral er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 880 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 80-60.
Deles med Hvide kædehuse.

FORBEDRING

Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmfordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Magna.

20.100 kr.

5.200 kr.
1,71 ton CO₂**VARMEFORDELINGSPUMPER**

I fællesvarmecentral er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 1550 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE80-120.
Deles med Hvide kædehuse.

I fordeler central er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 1900 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE80-120.
Deles med Hvide kædehuse.

I fordeler central er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 1550 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE80-120.

AUTOMATIK

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum.

Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler.

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør og cirkulationsledning i krykælder er udført med 40 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i jord/kanaler er udført med ca. 40 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en nyere pumpe med auto trinregulering med en effekt på 940 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 50-120. På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 940 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 50-120.		
FORBEDRING Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumper kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt. Som Grundfos Magna.	18.000 kr.	4.800 kr. 1,40 ton CO ₂
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i ca.750 l varmtvandsbeholder via veksler, isoleret med 100 mm mineraluld. Fabrikat ukendt, placeret i fordeler central.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

En repræsentant for bygningsejer var til stede ved besigtigelsen.

Der er indhentet tegningsmateriale fra Rudersdal Kommune af Arkitekt Palle Suenson.m.fl.

Klimaskærmen er beregnet ved sammenlægning af fladearealer og med udgangspunkt i et gennemsnitsskøn, da der er mindre forskelle i konstruktioner.

Forbruget af varmt vand er i henhold til energistyrelsens standard forbrugsvaner sat til 250 liter/m² pr. år.

Denne energimærkning omfatter bygningernes varmetab inkl. ventilation til den nødvendige luftudskiftning, pumper og varmtvandsforbrug til daglig drift af bygningerne.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning af oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Priser er inkl. moms.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Skråvæg - Merisolering til 300.	3.100.500 kr.	9.342,7 m ³ naturgas 1.386 kWh el	82.600 kr.
Hule ydervægge	Ydervæg - Merisolering med 150 mm.	2.135.100 kr.	6.427,3 m ³ naturgas 936 kWh el	56.800 kr.
Vinduer	Udskiftning af termoruder på 1.sal til to lags energiruder.	544.400 kr.	3.657,3 m ³ naturgas 518 kWh el	32.300 kr.
Varmeanlæg				
Varmerør	Montering af ny isoleringskappe på hovedfordelingspumper.	2.600 kr.	127,3 m ³ naturgas 22 kWh el	1.200 kr.
Varmefordelingspumper	Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg.	20.100 kr.	2.580 kWh el	5.200 kr.

Varmt og koldt vand

Varmtvandspum per	Montering af nye cirkulationspumper.	18.000 kr.	314,5 m ³ naturgas 1.051 kWh el	4.800 kr.
----------------------	---	------------	---	-----------

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Priser er inkl. moms

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Loft	Loft -Merisolering op til 300mm.	2.184,5 m ³ naturgas 324 kWh el	19.400 kr.
Krybekælder	Gulv mod krybekælder - Merisolering med 150	6.443,6 m ³ naturgas 970 kWh el	57.000 kr.
Varmeanlæg			
Solvarme	Etablering af solvarmeanlæg på 2m ² pr.rækkehus i alt 162 m ² .	3.624,5 m ³ naturgas -8.814 kWh el	13.400 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Varme	8,54 kr. pr. m ³ naturgas
El	2,00 kr. pr. kWh
Vand.....	35,00 kr. pr. m ³

I beregninger er anvendt estimerede priser, der omfatter materialer, timeløn til professionelle håndværkere, eventuelle projekteringsomkostninger, byggepladsomkostninger - herunder stillads samt følge- og miljøomkostninger.

Det anbefales at indhente overslag på rapportens besparelsesforslag til almen orientering inden en konkret planlægning igangsættes, herunder projektforslag og indhentning af en fast tilbudspris.

Der kan være store afvigelser fra den estimerede pris og en konkret pris. Blandt andet på grund af regionale og beskæftigelsesmæssige forhold.

De anvendte el- og brændselspriser er med udgangspunkt i beregningsprogrammets standardpriser, da energipriser er varierende. Priser kan derfor afvige fra aktuelle forhold

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 45

Adresse	Mariehøjvej 45
BBR nr.....	230-4562-49
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år.....	1955
År for væsentlig renovering.....	Ikke relevant
Varmeforsyning.....	Kedel
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	108 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	108 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	108 m ²
 Heraf tagetage opvarmet.....	48 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
 Energimærke	C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 47

Adresse	Mariehøjvej 47
BBR nr.....	230-4562-51
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år.....	1955
År for væsentlig renovering.....	Ikke relevant
Varmeforsyning.....	Kedel
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	100 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	100 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	100 m ²
 Heraf tagetage opvarmet.....	41 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
 Energimærke	C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 49

Adresse	Mariehøjvej 49
BBR nr.....	230-4562-52
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....1955
 År for væsentlig renovering.....Ikke relevant
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet100 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt100 m²

 Heraf tagetage opvarmet.....41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

 EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 51

AdresseMariehøjvej 51
 BBR nr.....230-4562-53
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1955
 År for væsentlig renovering.....Ikke relevant
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet100 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt100 m²

 Heraf tagetage opvarmet.....41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

 EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 53

AdresseMariehøjvej 53
 BBR nr.....230-4562-54
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1955
 År for væsentlig renovering.....Ikke relevant
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR108 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet108 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt108 m²

Heraf tagetage opvarmet.....48 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 55

AdresseMariehøjvej 55

BBR nr.....230-4562-55

Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....1955

År for væsentlig renovering.....Ikke relevant

Varmeforsyning.....Kedel

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR108 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Boligareal opvarmet108 m²

Erhvervsareal opvarmet0 m²

Opvarmet areal i alt108 m²

Heraf tagetage opvarmet.....48 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 57

AdresseMariehøjvej 57

BBR nr.....230-4562-56

Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....1955

År for væsentlig renovering.....Ikke relevant

Varmeforsyning.....Kedel

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR100 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Boligareal opvarmet100 m²

Erhvervsareal opvarmet0 m²

Opvarmet areal i alt100 m²

Heraf tagetage opvarmet.....41 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 59

Energimærkningsnummer 310024582

Adresse Mariehøjvej 59
 BBR nr 230-4562-57
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 100 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 100 m²

 Heraf tagetage opvarmet 41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 61

Adresse Mariehøjvej 61
 BBR nr 230-4562-58
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 108 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 108 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 108 m²

 Heraf tagetage opvarmet 48 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 63

Adresse Mariehøjvej 63
 BBR nr 230-4562-60
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 108 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²

Boligareal opvarmet	108 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	108 m ²
 Heraf tagetage opvarmet	48 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
 Energimærke	C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 65

Adresse	Mariehøjvej 65
BBR nr	230-4562-61
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1955
År for væsentlig renovering	Ikke relevant
Varmeforsyning	Kedel
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	100 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	100 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	100 m ²
 Heraf tagetage opvarmet	41 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
 Energimærke	C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 67

Adresse	Mariehøjvej 67
BBR nr	230-4562-62
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1955
År for væsentlig renovering	Ikke relevant
Varmeforsyning	Kedel
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	100 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	100 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	100 m ²
 Heraf tagetage opvarmet	41 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
 Energimærke	C

BYGNINGSBESKRIVELSE**Malmbergsvej 69**

Adresse Mariehøjvej 69
 BBR nr 230-4562-63
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 100 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 100 m²

 Heraf tagetage opvarmet 41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE**Malmbergsvej 71**

Adresse Mariehøjvej 71
 BBR nr 230-4562-64
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 120 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 120 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 120 m²

 Heraf tagetage opvarmet 48 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE**Malmbergsvej 73**

Adresse Mariehøjvej 73
 BBR nr 230-4562-65
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....1955
 År for væsentlig renovering.....Ikke relevant
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR108 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet108 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt108 m²

 Heraf tagetage opvarmet.....48 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

 EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 75

AdresseMariehøjvej 75
 BBR nr.....230-4562-66
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1955
 År for væsentlig renovering.....Ikke relevant
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet100 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt100 m²

 Heraf tagetage opvarmet.....41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

 EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 77

AdresseMariehøjvej 77
 BBR nr.....230-4562-67
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1955
 År for væsentlig renovering.....Ikke relevant
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet100 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt100 m²

Heraf tagetage opvarmet.....41 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 79

AdresseMariehøjvej 79

BBR nr.....230-4562-68

Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....1955

År for væsentlig renovering.....Ikke relevant

Varmeforsyning.....Kedel

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR120 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Boligareal opvarmet120 m²

Erhvervsareal opvarmet0 m²

Opvarmet areal i alt120 m²

Heraf tagetage opvarmet.....48 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 81

AdresseMariehøjvej 81

BBR nr.....230-4562-70

Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....1955

År for væsentlig renovering.....Ikke relevant

Varmeforsyning.....Kedel

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR108 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Boligareal opvarmet108 m²

Erhvervsareal opvarmet0 m²

Opvarmet areal i alt108 m²

Heraf tagetage opvarmet.....48 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 83

Energimærkningsnummer 310024582

Adresse Mariehøjvej 83
 BBR nr 230-4562-71
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 100 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 100 m²

 Heraf tagetage opvarmet 41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 85

Adresse Mariehøjvej 85
 BBR nr 230-4562-72
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 100 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 100 m²

 Heraf tagetage opvarmet 41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 87

Adresse Mariehøjvej 87
 BBR nr 230-4562-73
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²

Boligareal opvarmet	100 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	100 m ²
Heraf tagetage opvarmet	41 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 89

Adresse	Mariehøjvej 89
BBR nr	230-4562-74
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1955
År for væsentlig renovering	Ikke relevant
Varmeforsyning	Kedel
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	120 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	120 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	120 m ²
Heraf tagetage opvarmet	48 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 91

Adresse	Mariehøjvej 91
BBR nr	230-4562-75
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1955
År for væsentlig renovering	Ikke relevant
Varmeforsyning	Kedel
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	108 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	108 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	108 m ²
Heraf tagetage opvarmet	48 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	C

BYGNINGSBESKRIVELSE**Malmbergsvej 93**

Adresse Mariehøjvej 93
 BBR nr 230-4562-76
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 100 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 100 m²

 Heraf tagetage opvarmet 41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE**Malmbergsvej 95**

Adresse Mariehøjvej 95
 BBR nr 230-4562-77
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 100 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 100 m²

 Heraf tagetage opvarmet 41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE**Malmbergsvej 97**

Adresse Mariehøjvej 97
 BBR nr 230-4562-78
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....1955
 År for væsentlig renovering.....Ikke relevant
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR120 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet120 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt120 m²

 Heraf tagetage opvarmet.....48 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

 EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 99

AdresseMariehøjvej 99
 BBR nr.....230-4562-80
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1955
 År for væsentlig renovering.....Ikke relevant
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR108 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet108 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt108 m²

 Heraf tagetage opvarmet.....48 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

 EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 101

AdresseMariehøjvej 101
 BBR nr.....230-4562-81
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1955
 År for væsentlig renovering.....Ikke relevant
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet100 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt100 m²

Heraf tagetage opvarmet41 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 103

AdresseMariehøjvej 103

BBR nr230-4562-82

Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år1955

År for væsentlig renoveringIkke relevant

VarmeforsyningKedel

Supplerende varmeIngen

Boligareal i følge BBR100 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Boligareal opvarmet100 m²

Erhvervsareal opvarmet0 m²

Opvarmet areal i alt100 m²

Heraf tagetage opvarmet41 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 105

AdresseMariehøjvej 105

BBR nr230-4562-83

Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år1955

År for væsentlig renoveringIkke relevant

VarmeforsyningKedel

Supplerende varmeIngen

Boligareal i følge BBR100 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Boligareal opvarmet100 m²

Erhvervsareal opvarmet0 m²

Opvarmet areal i alt100 m²

Heraf tagetage opvarmet41 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 107

Energimærkningsnummer 310024582

Adresse Mariehøjvej 107
 BBR nr 230-4562-84
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 108 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 108 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 108 m²

 Heraf tagetage opvarmet 48 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 109

Adresse Mariehøjvej 109
 BBR nr 230-4562-85
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 108 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 108 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 108 m²

 Heraf tagetage opvarmet 48 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 111

Adresse Mariehøjvej 111
 BBR nr 230-4562-86
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²

Boligareal opvarmet100 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt100 m²

 Heraf tagetage opvarmet41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

 EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 113

AdresseMariehøjvej 113
 BBR nr230-4562-87
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år1955
 År for væsentlig renoveringIkke relevant
 VarmeforsyningKedel
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet100 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt100 m²

 Heraf tagetage opvarmet41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

 EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 115

AdresseMariehøjvej 115
 BBR nr230-4562-88
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år1955
 År for væsentlig renoveringIkke relevant
 VarmeforsyningKedel
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR120 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet120 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt120 m²

 Heraf tagetage opvarmet48 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

 EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE**Malmbergsvej 117**

Adresse Mariehøjvej 117
 BBR nr 230-4562-89
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 108 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 108 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 108 m²

 Heraf tagetage opvarmet 48 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE**Malmbergsvej 119**

Adresse Mariehøjvej 119
 BBR nr 230-4562-90
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 100 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 100 m²

 Heraf tagetage opvarmet 41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE**Malmbergsvej 121**

Adresse Mariehøjvej 121
 BBR nr 230-4562-91
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....1955
 År for væsentlig renovering.....Ikke relevant
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet100 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt100 m²

 Heraf tagetage opvarmet.....41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

 EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 123

AdresseMariehøjvej 123
 BBR nr.....230-4562-92
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1955
 År for væsentlig renovering.....Ikke relevant
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet100 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt100 m²

 Heraf tagetage opvarmet.....41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

 EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 125

AdresseMariehøjvej 125
 BBR nr.....230-4562-93
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1955
 År for væsentlig renovering.....Ikke relevant
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR125 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet125 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt125 m²

Heraf tagetage opvarmet.....48 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 129

AdresseMariehøjvej 129

BBR nr.....230-4562-96

Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....1955

År for væsentlig renovering.....Ikke relevant

Varmeforsyning.....Kedel

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR108 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Boligareal opvarmet108 m²

Erhvervsareal opvarmet0 m²

Opvarmet areal i alt108 m²

Heraf tagetage opvarmet.....48 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 131

AdresseMariehøjvej 131

BBR nr.....230-4562-97

Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....1955

År for væsentlig renovering.....Ikke relevant

Varmeforsyning.....Kedel

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR100 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Boligareal opvarmet100 m²

Erhvervsareal opvarmet0 m²

Opvarmet areal i alt100 m²

Heraf tagetage opvarmet.....41 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 133

Energimærkningsnummer 310024582

Adresse Mariehøjvej 133
 BBR nr 230-4562-98
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 100 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 100 m²

 Heraf tagetage opvarmet 41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 135

Adresse Mariehøjvej 135
 BBR nr 230-4562-99
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 108 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 108 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 108 m²

 Heraf tagetage opvarmet 48 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 137

Adresse Mariehøjvej 137
 BBR nr 230-4562-100
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 108 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²

Boligareal opvarmet108 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt108 m²

Heraf tagetage opvarmet48 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 139

AdresseMariehøjvej 139
 BBR nr230-4562-101
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år1955
 År for væsentlig renoveringIkke relevant
 VarmeforsyningKedel
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet100 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt100 m²

Heraf tagetage opvarmet41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 141

AdresseMariehøjvej 141
 BBR nr230-4562-102
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år1955
 År for væsentlig renoveringIkke relevant
 VarmeforsyningKedel
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet100 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt100 m²

Heraf tagetage opvarmet41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE**Malmbergsvej 143**

Adresse Mariehøjvej 143
 BBR nr 230-4562-103
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 100 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 100 m²

 Heraf tagetage opvarmet 41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE**Malmbergsvej 145**

Adresse Mariehøjvej 145
 BBR nr 230-4562-104
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 108 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 108 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 108 m²

 Heraf tagetage opvarmet 48 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE**Malmbergsvej 147**

Adresse Mariehøjvej 147
 BBR nr 230-4562-106
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....1955
 År for væsentlig renovering.....Ikke relevant
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR108 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet108 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt108 m²

 Heraf tagetage opvarmet.....48 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

 EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 149

AdresseMariehøjvej 149
 BBR nr.....230-4562-107
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1955
 År for væsentlig renovering.....Ikke relevant
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet100 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt100 m²

 Heraf tagetage opvarmet.....41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

 EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 151

AdresseMariehøjvej 151
 BBR nr.....230-4562-108
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1955
 År for væsentlig renovering.....Ikke relevant
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet100 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt100 m²

Heraf tagetage opvarmet.....41 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 153

AdresseMariehøjvej 153

BBR nr.....230-4562-109

Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....1955

År for væsentlig renovering.....Ikke relevant

Varmeforsyning.....Kedel

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR120 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Boligareal opvarmet120 m²

Erhvervsareal opvarmet0 m²

Opvarmet areal i alt120 m²

Heraf tagetage opvarmet.....48 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 155

AdresseMariehøjvej 155

BBR nr.....230-4562-110

Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....1955

År for væsentlig renovering.....Ikke relevant

Varmeforsyning.....Kedel

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR108 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Boligareal opvarmet108 m²

Erhvervsareal opvarmet0 m²

Opvarmet areal i alt108 m²

Heraf tagetage opvarmet.....48 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 157

Energimærkningsnummer 310024582

Adresse Mariehøjvej 157
 BBR nr 230-4562-111
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 100 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 100 m²

 Heraf tagetage opvarmet 41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 159

Adresse Mariehøjvej 159
 BBR nr 230-4562-112
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 100 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 100 m²

 Heraf tagetage opvarmet 41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 161

Adresse Mariehøjvej 161
 BBR nr 230-4562-113
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²

Boligareal opvarmet	100 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	100 m ²
 Heraf tagetage opvarmet	41 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
 Energimærke	C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 163

Adresse	Mariehøjvej 163
BBR nr	230-4562-114
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1955
År for væsentlig renovering	Ikke relevant
Varmeforsyning	Kedel
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	108 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	108 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	108 m ²
 Heraf tagetage opvarmet	48 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
 Energimærke	C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 165

Adresse	Mariehøjvej 165
BBR nr	230-4562-116
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1955
År for væsentlig renovering	Ikke relevant
Varmeforsyning	Kedel
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	108 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	108 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	108 m ²
 Heraf tagetage opvarmet	48 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
 Energimærke	C

BYGNINGSBESKRIVELSE**Malmbergsvej 167**

Adresse Mariehøjvej 167
 BBR nr 230-4562-117
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 100 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 100 m²

 Heraf tagetage opvarmet 41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE**Malmbergsvej 169**

Adresse Mariehøjvej 169
 BBR nr 230-4562-118
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 100 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 100 m²

 Heraf tagetage opvarmet 41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE**Malmbergsvej 171**

Adresse Mariehøjvej 171
 BBR nr 230-4562-119
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....1955
 År for væsentlig renovering.....Ikke relevant
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR108 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet108 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt108 m²

 Heraf tagetage opvarmet.....48 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

 EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 173

AdresseMariehøjvej 173
 BBR nr.....230-4562-120
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1955
 År for væsentlig renovering.....Ikke relevant
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR108 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet108 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt108 m²

 Heraf tagetage opvarmet.....48 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

 EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 175

AdresseMariehøjvej 175
 BBR nr.....230-4562-121
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1955
 År for væsentlig renovering.....Ikke relevant
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet100 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt100 m²

Heraf tagetage opvarmet.....41 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 177

AdresseMariehøjvej 177

BBR nr.....230-4562-122

Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....1955

År for væsentlig renovering.....Ikke relevant

Varmeforsyning.....Kedel

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR100 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Boligareal opvarmet100 m²

Erhvervsareal opvarmet0 m²

Opvarmet areal i alt100 m²

Heraf tagetage opvarmet.....41 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 179

AdresseMariehøjvej 179

BBR nr.....230-4562-123

Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....1955

År for væsentlig renovering.....Ikke relevant

Varmeforsyning.....Kedel

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR100 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Boligareal opvarmet100 m²

Erhvervsareal opvarmet0 m²

Opvarmet areal i alt100 m²

Heraf tagetage opvarmet.....41 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 181

Energimærkningsnummer 310024582

Adresse Mariehøjvej 181
 BBR nr 230-4562-124
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 108 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 108 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 108 m²

 Heraf tagetage opvarmet 48 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 183

Adresse Mariehøjvej 183
 BBR nr 230-4562-125
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 108 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 108 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 108 m²

 Heraf tagetage opvarmet 48 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 185

Adresse Mariehøjvej 185
 BBR nr 230-4562-126
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²

Boligareal opvarmet	100 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	100 m ²
 Heraf tagetage opvarmet.....	41 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
 Energimærke	C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 187

Adresse	Mariehøjvej 187
BBR nr.....	230-4562-127
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år.....	1955
År for væsentlig renovering.....	Ikke relevant
Varmeforsyning.....	Kedel
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	100 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	100 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	100 m ²
 Heraf tagetage opvarmet.....	41 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
 Energimærke	C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 189

Adresse	Mariehøjvej 189
BBR nr.....	230-4562-128
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år.....	1955
År for væsentlig renovering.....	Ikke relevant
Varmeforsyning.....	Kedel
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	125 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	125 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	125 m ²
 Heraf tagetage opvarmet.....	48 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
 Energimærke	C

BYGNINGSBESKRIVELSE**Malmbergsvej 102**

Adresse Mariehøjvej 102
 BBR nr 230-4562-129
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 120 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 120 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 120 m²

 Heraf tagetage opvarmet 48 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE**Malmbergsvej 104**

Adresse Mariehøjvej 104
 BBR nr 230-4562-130
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 100 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 100 m²

 Heraf tagetage opvarmet 41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE**Malmbergsvej 106**

Adresse Mariehøjvej 106
 BBR nr 230-4562-131
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....1955
 År for væsentlig renovering.....Ikke relevant
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet100 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt100 m²

 Heraf tagetage opvarmet.....41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

 EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 108

AdresseMariehøjvej 108
 BBR nr.....230-4562-132
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1955
 År for væsentlig renovering.....Ikke relevant
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet100 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt100 m²

 Heraf tagetage opvarmet.....41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

 EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 110

AdresseMariehøjvej 110
 BBR nr.....230-4562-133
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1955
 År for væsentlig renovering.....Ikke relevant
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR108 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet108 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt108 m²

Heraf tagetage opvarmet.....48 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 112

AdresseMariehøjvej 112

BBR nr.....230-4562-134

Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....1955

År for væsentlig renovering.....Ikke relevant

Varmeforsyning.....Kedel

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR120 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Boligareal opvarmet108 m²

Erhvervsareal opvarmet0 m²

Opvarmet areal i alt108 m²

Heraf tagetage opvarmet.....48 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 114

AdresseMariehøjvej 114

BBR nr.....230-4562-135

Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....1955

År for væsentlig renovering.....Ikke relevant

Varmeforsyning.....Kedel

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR100 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Boligareal opvarmet100 m²

Erhvervsareal opvarmet0 m²

Opvarmet areal i alt100 m²

Heraf tagetage opvarmet.....41 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 116

Energimærkningsnummer 310024582

Adresse Mariehøjvej 116
 BBR nr 230-4562-136
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 100 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 100 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 100 m²

 Heraf tagetage opvarmet 41 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Malmbergsvej 118

Adresse Mariehøjvej 118
 BBR nr 230-4562-137
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1955
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Kedel
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 108 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 108 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 108 m²

 Heraf tagetage opvarmet 48 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

 Energimærke C

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Gl.Holte Boligselskab afd.2 - Rækkehuse 1.plan.

Bygningerne er opført i 1955 med 1 etage samt udnyttet tagetage.

81 Rækkehuse.

Malmbergsvej 45-189, 102-118.

De registreringer og opmålinger på ejendommen, der er foretaget i forbindelse med energimærkningen, er i god overensstemmelse med BBR-Oversigten, både hvad angår anvendelse og arealopgørelser for bygningen.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Energimærkningsrapporten er udarbejdet af:

OBH Ingeniørservice A/S

Agerhatten 25, 5220 Odense SØ

obh@obh-gruppen.dk

tlf. 70217240

Ved energikonsulent

René Engmann

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistirelsens adresse er:

Energistyrelsen

Amaliegade 44

1256 København K

E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

for Mariehøjvej 20
2850 Nærum



Energistyrelsens Energimærkning



STYRELSEN

Gyldig fra den 12. februar 2013 til den 12. februar 2023

Energimærkningsnummer 310024582