

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Hasseris Boligselskab Afd. 7
Bygaden 71
9000 Aalborg



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 4. februar 2014
Til den 4. februar 2024.

Energimærkningsnummer 311036703

ENERGI
STYRELSEN

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningernes energimærkning, status for bygningerne og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningerne er vist her.

Med venlig hilsen

Christian Holm Jørgensen

Grontmij A/S (Aalborg)

Sofiendalsvej 94, 9200 Aalborg SV

chj@grontmij.dk

tlf. 98799800

Mulighederne for Bygaden 71, 9000 Aalborg

Gulve

	Investering*	Årlig besparelse
KRYBEKÆLDER Bygaden 71-103 / 107-117. Gulv mod krybekælder udført af beton med slidlagsgulv, der er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
FORBEDRING Bygaden 71-103 / 107-117. Efterisolering af gulv mod krybekælder med 200 mm isolering, så den samlede mængde udgør 250 mm.	123.600 kr.	6.200 kr. 2,09 ton CO ₂

El

	Investering*	Årlig besparelse
SOLCELLER Bygaden 71-103 / 107-117. Der er ingen solceller på bygningerne.		
FORBEDRING Bygaden 71-103 / 107-117. Montering af solceller på tagflader mod sydvest. Det anbefales at der monteres solceller af typen monokrystaliske silicium med et areal på ca. 6,5 m ² for hver lejlighed. Lovændring (november 2012) om afregningsform for elektricitet produceret på solceller er ikke medregnet i forslaget.	627.900 kr.	33.300 kr. 11,01 ton CO ₂

Tag og loft

	Investering*	Årlig besparelse
LOFT Bygaden 71-103 / 107-117. Loftsrumsrum er isoleret med 170 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, samt enkelte kontrol mål i forbindelse med besigtigelse.		
FORBEDRING VED RENOVERING Bygaden 71-103 / 107-117. Efterisolering af loftsrumsrum til 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares. Inden isolering af loftsrumsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres.		7.400 kr. 2,51 ton CO ₂

* Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Energibesparelser, der ikke er rentable, kan normalt gennemføres i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse.

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.




BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke A2015



Beregnet varmeforbrug pr. år

4.349,8 m³ Fjernvarme

121.565 kr.

24,90 ton CO₂ udledning

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Bygaden 71-103 / 107-117. Loftsrumsrum er isoleret med 170 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, samt enkelte kontrol mål i forbindelse med besigtigelse.		
FORBEDRING VED RENOVERING Bygaden 71-103 / 107-117. Efterisolering af loftsrumsrum til 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares. Inden isolering af loftsrumsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres.		7.400 kr. 2,51 ton CO ₂

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Bygaden 71-103 / 107-117. Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af porebeton. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmaterialet.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Bygaden 71-103 / 107-117. Vinduer og døre er med 2 lags termoruder, enkelte er udskiftet til nye elementer med 2 lags energiruder.		
FORBEDRING VED RENOVERING Bygaden 71-103 / 107-117. Udskiftning af vinduer og døre med termoruder til nye elementer med 3 lags energiruder og varm kant.		8.400 kr. 2,84 ton CO ₂
YDERDØRE Bygaden 71-103 / 107-117. Massiv yderdøre vurderes at være med isolerede fyldninger.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Bygaden 71-103 / 107-117. Terrændæk er udført i beton med slidlagsgulv eller strøgulve på beton. Betongulv og strøgulv er begge isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
KRYBEKÆLDER Bygaden 71-103 / 107-117. Gulv mod krybekælder udført af beton med slidlagsgulv, der er isoleret med 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
FORBEDRING Bygaden 71-103 / 107-117. Efterisolering af gulv mod krybekælder med 200 mm isolering, så den samlede mængde udgør 250 mm.	123.600 kr.	6.200 kr. 2,09 ton CO ₂

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Bygaden 71-103 / 107-117. Der er naturlig ventilation i alle bygninger i form af spalteventiler i vinduer, enkelte aftræksventiler i lofter, samt mekanisk udsugning fra badeværelser og emhætter i køkkener. Bygningerne er normal tætte, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygaden 71-103 / 107-117. Bygningerne opvarmes med fjernvarme. Anlæggene er udført som direkte fjernvarmeanlæg med fjernvarmevand i fordelingsnettene.		
VARMEPUMPER Bygaden 71-103 / 107-117. Der er ingen varmepumper i bygningerne. Ved en eventuel installation af varmepumper skal bygningernes varmeanlæg ombygges til et lavtemperaturanlæg. En ombygning til lavtemperaturanlæg vil være meget omkostningstung, hvorfor installation af varmepumper ikke vil være økonomisk rentabel.		
SOLVARME Bygaden 71-103 / 107-117. Der er intet solvarmeanlæg for bygningerne. Det er ikke økonomisk rentabelt at forsyne lejlighederne med solfangere på grund af den relativt lave fjernvarmepris samt et lavt varmtvandsforbrug.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Bygaden 71-103 / 107-117. Den primære opvarmning af bygningerne sker via radiatorer i alle opvarmede rum og gulvvarme på badeværelser. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Bygningerne forsynes med fjernvarme via kanaler fra teknikbygningen.		
VARMERØR Bygaden 71-103 / 107-117. Varmefordelingsrør er udført i stålør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering.		
AUTOMATIK Bygaden 71-103 / 107-117. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur, på enkelte radiatorer er der også monteret ventiler på returløbet. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler. Der er ikke monteret regulering af varmeanlæg ved central styring.		

VARMT VAND

Varmt vand

Investering Årlig
besparelse

VARMT VAND

Bygaden 71-103 / 107-117. I beregningerne er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år.

VARMTVANDSRØR

Bygaden 71-103 / 107-117. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholdere er udført i stålør. Rørene er uisolaret.

VARMTVANDSBEHOLDER

Bygaden 71-103 / 107-117. Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmere i fabrikat Termix ONE eller ældre beholdere i fabrikat HS Tarm.

EL

EL	Investering	Årlig besparelse
SOLCELLER Bygaden 71-103 / 107-117. Der er ingen solceller på bygningerne.		
FORBEDRING Bygaden 71-103 / 107-117. Montering af solceller på tagflader mod sydvest. Det anbefales at der monteres solceller af typen monokrystaliske silicium med et areal på ca. 6,5 m ² for hver lejlighed. Lovændring (november 2012) om afregningsform for elektricitet produceret på solceller er ikke medregnet i forslaget.	627.900 kr.	33.300 kr. 11,01 ton CO ₂

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærket omfatter følgende bebyggelse: Hasseris Boligselskab, Afd. 7, Bygaden 71-103 / 107-117, 9000 Aalborg.

Projekteringsnummer hos Grontmij: 12.8590.51.

Energimærket er udarbejdet efter retningslinier i Håndbog for Energikonsulenter af 1. juli 2012, version 2012.

Energimærkningen omfatter bygning 025-033 på ejendomsnummer 851-538828. Bygningerne er i 1 etage med adresserne Bygaden 71-103 / 107-117, 9000 Aalborg.

Bygningerne er opført i 1984.

Bygningerne opvarmes med fjernvarme fra Aalborg Fjernvarme.

Der er indhentet bygningstegninger med plan, snit og facade. Tegningerne er kontrolleret ved opmåling på stedet, og tegningerne er sammen med bygningsgennemgangen lagt til grund for energimærkningen.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen i ydervæg. Ved utilgængelige konstruktioner er isoleringstykkelsen vurderet på baggrund af tidstypiske byggeskikke og krav til bygningernes isoleringsniveau i øvrigt.

Enhedspriser i energimærkets besparelsesforslag er vejledende og kan kun opnås i forbindelse med udførelse af større arbejder. Det anbefales at indhente mindst 2 tilbud.

Angivelse af de enkelte lejligheders varmeudgifter er et beregnet gennemsnit. Varmeudgifterne for den enkelte lejlighed vil være afhængig af brugeradfærd. Det vil sige, at den enkelte lejligheds faktiske forbrug afhænger af, hvor meget varme lejereren bruger. Det afhænger bl.a. af vejret, husstandens størrelse, forbrugsvaner samt ønskede temperaturer i boligen.

Energimærkningen er udført af Christian Holm Jørgensen.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning af oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Krybekælder	Efterisolering af gulv mod krybekælder med 200 mm isolering.	123.600 kr.	365,8 m ³ Fjernvarme	6.200 kr.
El				
Solceller	Montage af nye solceller, Monokrystaliske silicium, 1kW	627.900 kr.	16.609 kWh Elektricitet	33.300 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Loft	Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering.	438,4 m ³ Fjernvarme	7.400 kr.
Vinduer	Udskiftning af vindue til trelags energirude.	495,6 m ³ Fjernvarme	8.400 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

bygaden 71, 9000 Aalborg

Adresse	Bygaden 71
BBR nr.....	851-538828-25
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år.....	1984
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	77 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	82 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	82 m ²
 Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
 Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

bygaden 73, 9000 Aalborg

Adresse	Bygaden 73
BBR nr.....	851-538828-25
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år.....	1984
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	77 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	82 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	82 m ²
 Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagC

Energimærke efter alle besparelsesforslagB

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygaden 75, 9000 Aalborg

AdresseBygaden 75
 BBR nr851-538828-26
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år1984
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningFjernvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR60 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet64 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt64 m²

Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslagA2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygaden 77, 9000 Aalborg

AdresseBygaden 77
 BBR nr851-538828-26
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år1984
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningFjernvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR60 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Boligareal opvarmet64 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt64 m²

Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslagA2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygaden 79, 9000 Aalborg

AdresseBygaden 79
 BBR nr851-538828-27
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år1984
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningFjernvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR60 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet64 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt64 m²

Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslagA2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygaden 81, 9000 Aalborg

AdresseBygaden 81
 BBR nr851-538828-27
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....	1984
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	60 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	63 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	63 m ²
 Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
 Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2015

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygaden 83, 9000 Aalborg

Adresse	Bygaden 83
BBR nr.....	851-538828-27
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år.....	1984
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	60 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	64 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	64 m ²
 Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
 Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE**bygaden 85, 9000 Aalborg**

Adresse	Bygaden 85
BBR nr	851-538828-28
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1984
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	77 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	82 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	82 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE**bygaden 87, 9000 Aalborg**

Adresse	Bygaden 87
BBR nr	851-538828-28
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1984
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	77 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	82 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	82 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagC

Energimærke efter alle besparelsesforslagB

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

bygaden 89, 9000 Aalborg

AdresseBygaden 89
 BBR nr851-538828-29
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år1984
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningFjernvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR27 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet27 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt27 m²

Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagA2015

Energimærke efter alle besparelsesforslagA2015

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

bygaden 91, 9000 Aalborg

AdresseBygaden 91
 BBR nr851-538828-29
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år1984
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningFjernvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR27 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Boligareal opvarmet26 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt26 m²

Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagA2015
 Energimærke efter alle besparelsesforslagA2020

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

bygaden 93, 9000 Aalborg

AdresseBygaden 93
 BBR nr851-538828-29
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år1984
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningFjernvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR27 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet26 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt26 m²

Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagA2015
 Energimærke efter alle besparelsesforslagA2020

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

bygaden 95, 9000 Aalborg

AdresseBygaden 95
 BBR nr851-538828-29
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....	1984
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	27 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	27 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	27 m ²
 Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
 Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2015
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2015

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygaden 97, 9000 Aalborg

Adresse	Bygaden 97
BBR nr.....	851-538828-30
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år.....	1984
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	60 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	64 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	64 m ²
 Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
 Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygaden 99, 9000 Aalborg

Adresse	Bygaden 99
BBR nr	851-538828-30
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1984
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	60 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	64 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	64 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

bygaden 101, 9000 Aalborg

Adresse	Bygaden 101
BBR nr	851-538828-31
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1984
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	77 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	82 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	82 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagC

Energimærke efter alle besparelsesforslagA2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

bygaden 103, 9000 Aalborg

AdresseBygaden 103

BBR nr851-538828-31

Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år1984

År for væsentlig renoveringIkke angivet

VarmeforsyningFjernvarme

Supplerende varmeIngen

Boligareal i følge BBR77 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Boligareal opvarmet82 m²

Erhvervsareal opvarmet0 m²

Opvarmet areal i alt82 m²

Heraf tagetage opvarmet0 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagC

Energimærke efter alle besparelsesforslagA2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

bygaden 107, 9000 Aalborg

AdresseBygaden 107

BBR nr851-538828-33

Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år1984

År for væsentlig renoveringIkke angivet

VarmeforsyningFjernvarme

Supplerende varmeIngen

Boligareal i følge BBR27 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Boligareal opvarmet27 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt27 m²

Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagA2015
 Energimærke efter alle besparelsesforslagA2015

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

bygaden 109, 9000 Aalborg

AdresseBygaden 109
 BBR nr851-538828-33
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år1984
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningFjernvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR27 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet26 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt26 m²

Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagA2015
 Energimærke efter alle besparelsesforslagA2020

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

bygaden 111, 9000 Aalborg

AdresseBygaden 111
 BBR nr851-538828-33
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)

Opførelses år.....	1984
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	27 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	26 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	26 m ²
 Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
 Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2015
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2020

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

bygaden 113, 9000 Aalborg

Adresse	Bygaden 113
BBR nr.....	851-538828-33
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år.....	1984
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	27 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	26 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	26 m ²
 Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
 Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2015
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2020

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

bygaden 115, 9000 Aalborg

Adresse	Bygaden 115
BBR nr	851-538828-33
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1984
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	27 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	26 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	26 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2015
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2020

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

bygaden 117, 9000 Aalborg

Adresse	Bygaden 117
BBR nr	851-538828-33
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1984
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	27 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	27 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	27 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagA2015

Energimærke efter alle besparelsesforslagA2015

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSENE

Det af energikonsulenten registrerede opvarmede areal i bygningen er større end arealet angivet i BBR-ejermeddelelsen.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREKNED FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREKNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....	16,87 kr. per m ³
	48.184 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning.....	2,00 kr. per kWh
Vand.....	42,00 kr. per m ³

Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet.

Fjernvarmeprisen er anvendt fra nyeste tariffblad samme dato som energimærket er indberettet.
Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Grontmij A/S (Aalborg)

Sofiendalsvej 94, 9200 Aalborg SV

chj@grontmij.dk
tlf. 98799800

Ved energikonsulent
Christian Holm Jørgensen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistylelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7
Bygaden 71
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - bygaden 71, 9000 Aalborg
Bygaden 71
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - bygaden 73, 9000 Aalborg
Bygaden 73
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - Bygaden 75, 9000 Aalborg
Bygaden 75
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - Bygaden 77, 9000 Aalborg
Bygaden 77
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - Bygaden 79, 9000 Aalborg
Bygaden 79
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - Bygaden 81, 9000 Aalborg
Bygaden 81
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - Bygaden 83, 9000 Aalborg
Bygaden 83
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - bygaden 85, 9000 Aalborg
Bygaden 85
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - bygaden 87, 9000 Aalborg
Bygaden 87
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - bygaden 89, 9000 Aalborg
Bygaden 89
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - bygaden 91, 9000 Aalborg
Bygaden 91
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - bygaden 93, 9000 Aalborg
Bygaden 93
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - bygaden 95, 9000 Aalborg
Bygaden 95
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - Bygaden 97, 9000 Aalborg
Bygaden 97
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - Bygaden 99, 9000 Aalborg
Bygaden 99
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - bygaden 101, 9000 Aalborg
Bygaden 101
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - bygaden 103, 9000 Aalborg
Bygaden 103
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - bygaden 107, 9000 Aalborg
Bygaden 107
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - bygaden 109, 9000 Aalborg
Bygaden 109
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - bygaden 111, 9000 Aalborg
Bygaden 111
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - bygaden 113, 9000 Aalborg
Bygaden 113
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - bygaden 115, 9000 Aalborg
Bygaden 115
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703

Energimærke

Hasseris Boligselskab Afd. 7 - bygaden 117, 9000 Aalborg
Bygaden 117
9000 Aalborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 4. februar 2014 til den 4. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036703