

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport

Afd. 10 - Gård 5

Vejlby Vænge 257

8240 Risskov



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 24. april 2014

Til den 24. april 2024.

Energimærkningsnummer 311050227


ENERGI
STYRELSEN

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.



BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke C



Årligt varmekonsum

279,07 MWh fjernvarme 288.089 kr

Samlet energiudgift 288.089 kr

Samlet CO₂ udledning 39,35 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Loftkonstruktionen mod uopvarmet tagrum består af et træbjælkelag, som er isoleret 100 mm mineraluld. Konstruktionen er efterisoleret med 200 mm granulat.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge består af en 30 cm hulmur, som er isoleret med mineraluldsbatts i hulrummet mellem for- og bagmur, der er opført af tegl. Isoleringsforholdet i konstruktionen baseres på tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer er monteret med 2-lags energiruder.		
YDERDØRE Yderdøre er monteret med 2-lags energirude.		

Gulve

Investering Årlig
besparelse

TERRÆNDÆK

Terrændækket består af et uisoleret letklinkerbetondæk med gulvbelægning, som er støbt på et kapillarbrydende lag. Isoleringsforholdet i konstruktionen baseres på tegningsmateriale.

TERRÆNDÆK MED GULVVARME

Terrændækket i badeværelset består af et betondæk med gulvbelægning, som er støbt på 200 mm polystyren. Der er udlagt gulvvarme i konstruktionen. Isoleringsforholdet i konstruktionen er oplyst af varmemesteren.

KRYBEKÆLDER

Gulv mod krybekælder (installationskanal) består af et uisoleret letklinkerbetondæk. Isoleringsforholdet i konstruktionen baseres på tegningsmateriale.

Ventilation

Investering Årlig
besparelse

VENTILATION

Ejendommen ventileres med naturlig ventilation, og der er installeret et mekanisk udsugningsanlæg, som er placeret på loftet i hver bygning. Den friske luft tilføres via bygningsåbninger som døre og vinduer, mens den brugte indeluft suges ud i køkken og bad. Ved beregning af energiforbruget anvendes et luftskifte på over en 1/2 gang i timen.

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Installationen er udført som et direkte anlæg, som er placeret i teknikrum under vaskeriet i Gård 4. Denne fjernvarmeinstallation benytter det varme vand fra fjernvarmeledningerne direkte i ejendommens fordelingsanlæg.		
VARMEPUMPER Der er ikke installeret en varmepumpe til opvarmning af ejendommen. På grund af bygningens eksisterende fjernvarmeinstallation, er forslag til montering af varmepumpe undladt fra rapporten. Etablering af en varmepumpe vil ikke være rentabelt og derfor ikke relevant at installere i ejendommen.		
SOLVARME Der er ikke installeret et solvarmeanlæg på ejendommen. På grund af bygningens eksisterende fjernvarmeinstallation, er forslag til montering af solvarmeanlæg undladt fra rapporten. Installation af solvarme vil ikke være rentabelt og derfor ikke relevant at etablere på ejendommen.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum.		
VARMERØR Varmerør fra teknikrum under vaskeriet i Gård 4, føres rundt under bygningen i installationskanal ifølge tegninger. Rør er registreret som 1½" rør med ca. 30 mm isolering i teknikrum og formodes udført på samme vis i installationskanalen. Grundet svære adgangsforhold forslås ikke efterisolering af rørene. I forbindelse med en evt. renovering bør det dog overvejes. Varmerør i jord er regnet udført som 1½" rør med ca. 30 mm isolering, som registreret i teknikrum i Gård 4.		

AUTOMATIK

Der er monteret ventiler på fremløbet til alle radiatorer i ejendommen. I entréen i hver bolig er installeret betjeningspanel, som styres rumtemperaturen og som kan udføre natsænkning.

Der er monteret automatik til central styring på varmeanlægget. Denne styring gør det muligt at regulere fremløbstemperaturen efter udetemperaturen (vejrkompensering). Styringen er installeret i teknikrum under vaskeriet i Gård 4.

VARMT VAND

Varmt vand

Investering Årlig
besparelse

VARMT VAND

I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år.

VARMTVANDSRØR

Varmerør til cirkulation af varmt brugsvand i installationskanal, skønnes udført som 3/4" rør med ca. 30 mm isolering som konstateret i teknikrum under vaskeriet.

VARMTVANDSPUMPER

Pumpen til brugsvandscirkulation er installeret i teknikrum under vaskeriet i Gård 4 og er således ikke indregnet i dette energimærke.

VARMTVANDSBEHOLDER

Varmt brugsvand produceres via en fuldisoleret gennemstrømningsvandvarmer placeret i teknikrum under vaskeriet i Gård 4 og er således ikke indregnet i dette energimærke.

EL

EL	Investering	Årlig besparelse
SOLCELLER Nr. 285 - 299: Der er ikke installeret solcelleanlæg til egen el-produktion på ejendommen.		
FORBEDRING VED RENOVERING Nr. 285 - 299: Montering af et 95 m ² solcelleanlæg på tagfladen, der vender tilnærmelsesvis mod øst. Det er især oplagt at etablere solcelleanlægget i sammenhæng med reparation eller udskiftning af tagbelægningen. Ved placering af solceller på tagfladen skal tagkonstruktionens bæreevne undersøges nærmere, da det kan være nødvendigt at tagkonstruktionen skal forstærkes. Prisen for dette er ikke inkl. i forslaget. Derudover bør der tages kontakt til kommunen inden arbejdet påbegyndes, eftersom der i lokalplanen kan være restriktioner omkring solcelleanlæg. Forslaget er udregnet iht. de gældende regler for solcelleanlæg, og det forudsættes at 40% af den producerede strøm benyttes direkte. Besparelsen på forslaget vil på sigt blive større, da det forventes at elprisen vil stige i fremtiden.		11.700 kr. 4,94 ton CO ₂
SOLCELLER Nr. 257 - 269: Der er ikke installeret solcelleanlæg til egen el-produktion på ejendommen.		
FORBEDRING VED RENOVERING Nr. 257 - 269: Montering af et 105 m ² solcelleanlæg på tagfladen, der vender tilnærmelsesvis mod syd. Det er især oplagt at etablere solcelleanlægget i sammenhæng med reparation eller udskiftning af tagbelægningen. Ved placering af solceller på tagfladen skal tagkonstruktionens bæreevne undersøges nærmere, da det kan være nødvendigt at tagkonstruktionen skal forstærkes. Prisen for dette er ikke inkl. i forslaget. Derudover bør der tages kontakt til kommunen inden arbejdet påbegyndes, eftersom der i lokalplanen kan være restriktioner omkring solcelleanlæg. Forslaget er udregnet iht. de gældende regler for solcelleanlæg, og det forudsættes at 40% af den producerede strøm benyttes direkte. Besparelsen på forslaget vil på sigt blive større, da det forventes at elprisen vil stige i fremtiden.		12.600 kr. 5,46 ton CO ₂

SOLCELLER Nr. 301 - 319: Der er ikke installeret solcelleanlæg til egen el-produktion på ejendommen.		
FORBEDRING VED RENOVERING Nr. 301 - 319: Montering af et 100 m ² solcelleanlæg på tagfladen, der vender tilnærmelsesvis mod syd. Det er især oplagt at etablere solcelleanlægget i sammenhæng med reparation eller udskiftning af tagbelægningen. Ved placering af solceller på tagfladen skal tagkonstruktionens bæreevne undersøges nærmere, da det kan være nødvendigt at tagkonstruktionen skal forstærkes. Prisen for dette er ikke inkl. i forslaget. Derudover bør der tages kontakt til kommunen inden arbejdet påbegyndes, eftersom der i lokalplanen kan være restriktioner omkring solcelleanlæg. Forslaget er udregnet iht. de gældende regler for solcelleanlæg, og det forudsættes at 40% af den producerede strøm benyttes direkte. Besparelsen på forslaget vil på sigt blive større, da det forventes at elprisen vil stige i fremtiden.		10.600 kr. 4,52 ton CO ₂
SOLCELLER Nr. 271 - 283: Der er ikke installeret solcelleanlæg til egen el-produktion på ejendommen.		
FORBEDRING VED RENOVERING Nr. 271 - 283: Montering af et 105 m ² solcelleanlæg på tagfladen, der vender tilnærmelsesvis mod øst. Det er især oplagt at etablere solcelleanlægget i sammenhæng med reparation eller udskiftning af tagbelægningen. Ved placering af solceller på tagfladen skal tagkonstruktionens bæreevne undersøges nærmere, da det kan være nødvendigt at tagkonstruktionen skal forstærkes. Prisen for dette er ikke inkl. i forslaget. Derudover bør der tages kontakt til kommunen inden arbejdet påbegyndes, eftersom der i lokalplanen kan være restriktioner omkring solcelleanlæg. Forslaget er udregnet iht. de gældende regler for solcelleanlæg, og det forudsættes at 40% af den producerede strøm benyttes direkte. Besparelsen på forslaget vil på sigt blive større, da det forventes at elprisen vil stige i fremtiden.		11.100 kr. 4,74 ton CO ₂

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Dette energimærke er udarbejdet for Vejlbj Vænge 257 - 319, 8240 Risskov. Energimærket indeholder i alt 4 bygninger, benævnt bygning 29 - 32 i BBR. Bygningerne betegnes i daglig tale som "Gård 5" og indeholder i alt 32 boliger.

Bygningerne er opført i år 1977 som 2 plans rækkehuse. Siden opførelsen er samtlige vinduer og yderdøre udskiftet til nye med 2-lags energiruder, loftet er efterisoleret og der er installeret mekanisk udsugning i køkken og bad. Bygningerne forsynes med varme og varmt brugsvand fra teknikrum under

fællesvaskeriet i Gård 4. Der er mulighed for gennemførelse af enkelte rentable energibesparelser.

Energimærkningen er baseret på Håndbog for Energikonsulenter 2014. Data er baseret på det foreliggende tegningsmateriale, oplysninger fra ejer samt egne opmålinger og besigtigelser.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser.

Energimærket angiver varmekonsum under standardbetingelser for vejr, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Mærket fortæller altså om bygningens energimæssige tilstand - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild. Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som det fremgår af el- og varmeregninger.

Forud for igangsættelse af isoleringsarbejder skal der foretages nærmere undersøgelser af forholdene, og det skal sikres at isoleringsarbejder kan foretages på en sådan måde, at der ikke sker svækkelse af konstruktioner, opstår råd eller fugtskader.

Priser for udførelse af energibesparende foranstaltninger indeholder et skøn. Det anbefales altid at indhente pris fra entreprenør/håndværker, inden arbejdet igangsættes.

Det opvarmede areal er fundet på baggrund af tegninger og opmålinger.

Ikke medtaget i energimærkningsrapporten er elforbrug til belysning, hårde hvidevarer mm. i de enkelte boliger.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
El			
Solceller	Nr. 285 - 299: Installation af solcelleanlæg	4.748 kWh Elektricitet 2.708 kWh Elektricitet overskud fra solceller	11.700 kr.
Solceller	Nr. 257 - 269: Installation af solcelleanlæg	4.943 kWh Elektricitet 3.296 kWh Elektricitet overskud fra solceller	12.600 kr.
Solceller	Nr. 301 - 319: Installation af solcelleanlæg	4.229 kWh Elektricitet 2.581 kWh Elektricitet overskud fra solceller	10.600 kr.
Solceller	Nr. 271 - 283: Installation af solcelleanlæg	4.431 kWh Elektricitet 2.716 kWh Elektricitet overskud fra solceller	11.100 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 257 (F - ende)

Adresse	Vejlby Vænge 257
BBR nr.....	751-459742-29
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år.....	1977
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	98 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	100,4 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 259 (F - midt)

Adresse	Vejlby Vænge 259
BBR nr.....	751-459742-29
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år.....	1977
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	98 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	97,2 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 261 (F - midt)

AdresseVejlby Vænge 261
 BBR nr.....751-459742-29
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR98 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....97,2 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 263 (F - midt)

AdresseVejlby Vænge 263
 BBR nr.....751-459742-29
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR98 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....97,2 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 265 (F - midt)

AdresseVejlby Vænge 265
 BBR nr.....751-459742-29
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR98 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....97,2 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 267 (F - midt)

AdresseVejlby Vænge 267
 BBR nr.....751-459742-29
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR98 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....97,2 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 269 (F - ende)

AdresseVejlby Vænge 269
 BBR nr.....751-459742-29
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR98 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....100,4 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 271 (G - ende)

AdresseVejlby Vænge 271
 BBR nr.....751-459742-30
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR98 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....100,4 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 273 (G - midt)

AdresseVejlby Vænge 273
 BBR nr.....751-459742-30
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR98 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....97,2 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 275 (G - midt)

AdresseVejlby Vænge 275
 BBR nr.....751-459742-30
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR98 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....97,2 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 277 (G - midt)

AdresseVejlby Vænge 277
 BBR nr.....751-459742-30
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR98 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....97,2 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 279 (G - midt)

AdresseVejlby Vænge 279
 BBR nr.....751-459742-30
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR98 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....97,2 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 281 (G - midt)

AdresseVejlby Vænge 281
 BBR nr.....751-459742-30
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR98 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....97,2 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 283 (G - ende)

AdresseVejlby Vænge 283
 BBR nr.....751-459742-30
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR98 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....100,4 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 301 (K - ende)

AdresseVejlby Vænge 301
 BBR nr.....751-459742-32
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR59 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....60,8 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 303 (J - midt)

AdresseVejlby Vænge 303
 BBR nr.....751-459742-32
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR78 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....77,8 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 305 (K - midt)

AdresseVejlby Vænge 305
 BBR nr.....751-459742-32
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR59 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....58,3 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

EnergimærkeB
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagB
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 307 (J - midt)

AdresseVejlby Vænge 307
 BBR nr.....751-459742-32
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR78 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....77,8 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 309 (K - midt)

AdresseVejlby Vænge 309
 BBR nr.....751-459742-32
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR59 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....58,3 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

EnergimærkeB
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagB
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 311 (J - midt)

AdresseVejlby Vænge 311
 BBR nr.....751-459742-32
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR78 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....77,8 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 313 (K - midt)

AdresseVejlby Vænge 313
 BBR nr.....751-459742-32
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR59 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....58,3 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 315 (K - midt)

AdresseVejlby Vænge 315
 BBR nr.....751-459742-32
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR59 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....58,3 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeB
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagB
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 317 (K - midt)

AdresseVejlby Vænge 317
 BBR nr.....751-459742-32
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR59 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....58,3 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

EnergimærkeB
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagB
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 319 (K - ende)

AdresseVejlby Vænge 319
 BBR nr.....751-459742-32
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR59 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....60,8 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 285 (J - ende)

AdresseVejlby Vænge 285
 BBR nr.....751-459742-31
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR78 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....80,2 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 287 (H - midt)

AdresseVejlby Vænge 287
 BBR nr.....751-459742-31
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR98 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....97,2 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 289 (J - midt)

AdresseVejlby Vænge 289
 BBR nr.....751-459742-31
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR78 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....77,8 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 291 (J - midt)

AdresseVejlby Vænge 291
 BBR nr.....751-459742-31
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR78 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....77,8 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 293 (J - midt)

AdresseVejlby Vænge 293
 BBR nr.....751-459742-31
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR78 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....77,8 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 295 (H - midt)

AdresseVejlby Vænge 295
 BBR nr.....751-459742-31
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR98 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....97,2 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 297 (H - midt)

AdresseVejlby Vænge 297
 BBR nr.....751-459742-31
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR98 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....97,2 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Vejlby Vænge 299 (J - ende)

AdresseVejlby Vænge 299
 BBR nr.....751-459742-31
 Bygningens anvendelseRække-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år.....1977
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Fjernvarme
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR78 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal.....80,2 m²
 Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

 EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagC
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Der er ikke fundet væsentlige afvigelser mellem oplysningerne i BBR og energikonsulentens egne registreringer.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....	585,00 kr. per MWh
	124.832 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning.....	2,00 kr. per kWh

Alle priser er inklusiv moms.

Pris på varme er fra Affaldvarme Aarhus' takstblad for 2014.

Pris på el er oplyst af bygningens ejer.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Energi-og Bygningsrådgivning A/S

Lautrupvang 2, 2750 Ballerup

www.ebas.dk

kaem@ebas.dk

tlf. 70208686

Ved energikonsulent

Mark Weesch Nielsen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistytrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5
Vejlby Vænge 257
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 257 (F - ende)
Vejlby Vænge 257
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 259 (F - midt)
Vejlby Vænge 259
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 261 (F - midt)
Vejlby Vænge 261
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 263 (F - midt)
Vejlby Vænge 263
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 265 (F - midt)
Vejlby Vænge 265
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 267 (F - midt)
Vejlby Vænge 267
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 269 (F - ende)
Vejlby Vænge 269
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 271 (G - ende)
Vejlby Vænge 271
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 273 (G - midt)
Vejlby Vænge 273
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 275 (G - midt)
Vejlby Vænge 275
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 277 (G - midt)
Vejlby Vænge 277
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 279 (G - midt)
Vejlby Vænge 279
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 281 (G - midt)
Vejlby Vænge 281
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 283 (G - ende)
Vejlby Vænge 283
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 301 (K - ende)
Vejlby Vænge 301
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 303 (J - midt)
Vejlby Vænge 303
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 305 (K - midt)
Vejlby Vænge 305
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 307 (J - midt)
Vejlby Vænge 307
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 309 (K - midt)
Vejlby Vænge 309
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 311 (J - midt)
Vejlby Vænge 311
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 313 (K - midt)
Vejlby Vænge 313
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 315 (K - midt)
Vejlby Vænge 315
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 317 (K - midt)
Vejlby Vænge 317
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 319 (K - ende)
Vejlby Vænge 319
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 285 (J - ende)
Vejlby Vænge 285
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 287 (H - midt)
Vejlby Vænge 287
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 289 (J - midt)
Vejlby Vænge 289
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 291 (J - midt)
Vejlby Vænge 291
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlbj Vænge 293 (J - midt)
Vejlbj Vænge 293
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 295 (H - midt)
Vejlby Vænge 295
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 297 (H - midt)
Vejlby Vænge 297
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227

Energimærke

Afd. 10 - Gård 5 - Vejlby Vænge 299 (J - ende)
Vejlby Vænge 299
8240 Risskov



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 24. april 2014 til den 24. april 2024

Energimærkningsnummer 311050227