

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Del af Sibeliusparken (Afd 2318).
Etape fra 1987.
Rådhusstien 1
2610 Rødovre



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 2. juli 2014
Til den 2. juli 2024.

Energimærkningsnummer 311062727


STYRELSEN

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningernes energimærkning, status for bygningerne og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningerne er vist her.

Med venlig hilsen

Christian Strarup

Topdahl ApS

Marielundvej 48, 2730 Herlev

chs@topdahl.dk

tlf. 33313313

Mulighederne for Rådhusstien 1, 2610 Rødovre

Ventilation

	Investering*	Årlig besparelse
VENTILATION Udsugning fra boliger (emhætter og badeværelser) sker fra udsugningsventilatorer i tagrum. Det er oplyst, at ventilatorer (undtagen enkelte) er udskiftet til nyere modeller. I enkelte bygninger betragtes lufskiftet som naturlig ventilation der sker blandt andet gennem oplukkelige vinduer, emhætte i køkkener samt utætheder i klimaskærmen.		
FORBEDRING Udskiftning af eksempelvis 1 stk. ældre udsugningsventilator til spareventilator.	25.000 kr.	1.900 kr. 0,60 ton CO ₂

Tag og loft

	Investering*	Årlig besparelse
LOFT Tagkonstruktioner er udført med spærkonstruktioner og er belagt med bølge-eternit. Vandrette lofter mod uopvarmede tagrum og skråvægge mod tag er ifølge tegning udført med ca. 200 mm isolering.		
FORBEDRING VED RENOVERING Efterisolering af vandrette lofter mod uopvarmede tagrum og skråvægge med ekstra 100 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse bliver ca. 300 mm..		21.900 kr. 4,61 ton CO ₂

* Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Energibesparelser, der ikke er rentable, kan normalt gennemføres i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse.

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.



BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke C



Årligt varmekonsum

1.407,49 MWh fjernvarme 1.283.486 kr

Samlet energitudgift 1.283.486 kr

Samlet CO₂ udledning 198,46 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Tagkonstruktioner er udført med spærkonstruktioner og er belagt med bølge-eternit. Vandrette lofter mod uopvarmede tagrum og skråvægge mod tag er ifølge tegning udført med ca. 200 mm isolering.		
FORBEDRING VED RENOVERING Efterisolering af vandrette lofter mod uopvarmede tagrum og skråvægge med ekstra 100 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse bliver ca. 300 mm..		21.900 kr. 4,61 ton CO ₂

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
LETTE YDERVÆGGE Lette facader i forskellige typer er ifølge tegning udført med udvendig beklædning, 165 mm isolering samt med gips eller letbeton indvendigt.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer og yderdøre er for ca. 7 år siden udskiftet til typer med lavenergiruder.		

Gulve

Investering Årlig
besparelse

TERRÆNDÆK

Terrændæk er ifølge tegning udført som gulvbelægning på betondæk med 50 mm mineraluld mellem gulv og beton samt ca. 75 mm isolerende polystorol under betonen.

ETAGEADSKILLELSE

Etageadskillelser mod uopvarmede kældre er ifølge tegning udført som gulvbelægning på betondæk med 50 mm mineraluld mellem gulv og beton.

Gulv mod uopvarmet kælder - beton med trægulv + 50 mm isolering.

Ventilation

Investering Årlig
besparelse

VENTILATION

Udsugning fra boliger (emhætter og badeværelser) sker fra udsugningsventilatorer i tagrum. Det er oplyst, at ventilatorer (undtagen enkelte) er udskiftet til nyere modeller.

I enkelte bygninger betragtes lufskiftet som naturlig ventilation der sker blandt andet gennem oplukkelige vinduer, emhætte i køkkener samt utætheder i klimaskærmen.

FORBEDRING

Udskiftning af eksempelvis 1 stk. ældre udsugningsventilator til spareventilator.

25.000 kr.

1.900 kr.
0,60 ton CO₂

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Ejendommen opvarmes med fjernvarme fra Rødovre Fjernvarmeforsyning. Varmecentralen er placeret i kælderen ved Rådhusstien 19. Fjernvarmemåler viste ved bygningsgennemgangen: 8.546 MWh 268.577 m ³ 72 °C fjernvarme frem 39 °C fjernvarme retur Den øjeblikkelige fjernvarmeafkøling er 33 °C. Til opvarmning af radiatorerne er der 2 stk. varmevekslere af ukendt fabrikat (ingen synlig mærkeplade). Vekslerer er skiftevis i drift. Vekslerer er forsynet med isoleringskapper og er placeret i varmecentralen i kælderen.		
VARMEPUMPER Der er ikke installeret varmepumpe til opvarmning af ejendommen.		
SOLVARME Der er ikke installeret solvarme i ejendommen. Der er normalt ikke så store fordele ved at installere solvarme i forbindelse med fjernvarme. Prisen på fjernvarmen er forholdsvis lav, og den faste afgift skal betales uanset forbruget. Endvidere giver solvarme til varmt brugsvand og opvarmning i fjernvarmeområder typisk en dårligere afkøling af fjernvarmevandet.		

Varmedeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer. Varmedelingsrør er udført som to-strengs anlæg med hovedledninger i kældre og installationskanaler under bygningerne. som grener op i installationsskakte i boliger.		

VARMERØR

Synlige varmerør og rør for varmt brugsvand er velisolerede i kældere. Varmerør og rør for varmt brugsvand skønnes ligeledes at være velisolerede i installationskanaler under bygningerne.

Rør i terræn skønnes at være præisolerede.

VARMEFØRDELINGSPUMPER

Centralvarmevandet til ejendommen cirkuleres ved hjælp af 2 stk. nyere modulerende energisparepumper, fab. Grundfos type MGE. Pumper er skiftesvis i drift.

AUTOMATIK

Fjernvarmevekslere styres af CTS-automatik med udekompensering, som regulerer fremløbstemperaturen til varme anlægget efter udetemperaturen.

Alle radiatorer skønnes at være forsynet med termostater.

VARMT VAND

Varmt vand

	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSPUMPER Det varme brugsvand cirkuleres rundt i ejendommen ved hjælp af 1 stk. modulerende sparepumpe, fabr. Grundfos type Magna3.		
VARMTVANDSBEHOLDER Det varme brugsvand produceres i 1 stk. varmtvandsbeholder på 5.500 liter, fabr. KN fra 2011. Beholder er velisoleret og er placeret i kælderen i varmecentralen.		

EL

EL	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Udebelysning skønnes generelt at være med sparepærer.		
SOLCELLER Der er ikke installeret solceller i ejendommen.		
FORBEDRING VED RENOVERING Montering af eksempelvis ca. 10 m ² solceller på taget af hver bygning og i nærheden af en el-hovedmåler.		17.700 kr. 10,44 ton CO ₂

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærkningen omfatter boligerne ejendommen Bystrædet 33-72 & 32-50/ Egegårdsstien 2-48 & 1-33/ Rådhusstien 2-66 & 1-41, 2610 Rødovre. (Beboerhus er ikke indeholdt i nærværende energimærke).

Ejendommen er i følge BBR-meddelelsen opført i 1987.

BBR-anvendelseskode er etageboliger (anvendelseskode 140).

Bygningsgennemgangen blev foretaget med assistance af Holger Hansen fra ejendomskontoret.

Fjernvarme leveret af Rødovre Fjernvarmeforsyning afregnes dels ud fra en variabel udgift (MWh) og dels ud fra en fast afgift (pr. m²). Endvidere afregnes ud fra årsgennemsnit på returtemperaturen på fjernvarmevandet på 49° C.

Ligger returtemperaturen over 49 °C betales en "strafafgift" og ligger returtemperaturen under 49 °C opnår forbrugeren en godtgørelse.

Ejendommens gennemsnitlige returtemperatur er ikke oplyst.

Der bør altid tilstræbes at afkølingen (temperaturforskellen på det fjernvarmevand der løber ind i systemet, og det, der løber retur) er så stor som mulig.

På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter, version 2014" gældende.

Dette energimærke er udarbejdet ud fra nævnte håndbogs standardforudsætninger, samt tilgængelige tegninger og egne notater fra besigtigelsen. Hvor tegningsmaterialet har været mangelfuldt, er der foretaget skøn.

De anførte besparelsesforslag er ligeledes beregnet ud fra håndbogens standardforudsætninger.

Med hensyn til besparelsesforslagene, er der ikke taget højde for eventuelle tilskud i de skønnede investeringer.

Det opvarmede areal svarer til det samlede boligareal. Kældre betragtes som uopvarmede.

-

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Type 1: 21-29 m²				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Bygning 1-14	Bystrædet 33-72 & 32-50/ Egegårdsstien 2-48 & 1-33/ Rådhusstien 2-66 & 1-41	25	49	1.790
Type 2: 30-33 m²				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Bygning 1-14	Bystrædet 33-72 & 32-50/ Egegårdsstien 2-48 & 1-33/ Rådhusstien 2-66 & 1-41	31	5	2.219
Type 3: 42-45 m²				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Bygning 1-14	Bystrædet 33-72 & 32-50/ Egegårdsstien 2-48 & 1-33/ Rådhusstien 2-66 & 1-41	43	2	3.079
Type 4: 56 m²				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Bygning 1-14	Bystrædet 33-72 & 32-50/ Egegårdsstien 2-48 & 1-33/ Rådhusstien 2-66 & 1-41	56	5	4.010
Type 5: 61-69 m²				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Bygning 1-14	Bystrædet 33-72 & 32-50/ Egegårdsstien 2-48 & 1-33/ Rådhusstien 2-66 & 1-41	65	45	4.654
Type 6: 70-79 m²				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Bygning 1-14	Bystrædet 33-72 & 32-50/ Egegårdsstien 2-48 & 1-33/ Rådhusstien 2-66 & 1-41	75	24	5.370
Type 7: 80-89 m²				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Bygning 1-14	Bystrædet 33-72 & 32-50/ Egegårdsstien 2-48 & 1-33/ Rådhusstien 2-66 & 1-41	85	46	6.086
Type 8: 90-99 m²				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Bygning 1-14	Bystrædet 33-72 & 32-50/ Egegårdsstien 2-48 & 1-33/ Rådhusstien 2-66 & 1-41	95	39	6.802
Type 9: 100-106 m²				

Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Bygning 1-14	Bystrædet 33-72 & 32-50/ Egegårdsstien 2-48 & 1-33/ Rådhusstien 2-66 & 1-41	103	15	7.375

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Ventilation	Udskiftning af eksempelvis 1 stk. ældre udsugningsventilator til spareventilator. Der er regnet med standard elforbrug til udsugningsventilator samt luftmængde. Inden eventuel igangsætning, bør el-effekt og luftmængde måles, så besparelsen kan beregnes mere nøjagtigt. Der er endvidere forudsat driftstid hele døgnet/ hele året.	25.000 kr.	903 kWh Elektricitet	1.900 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			

Loft	Efterisolering af vandrette lofter mod uopvarmede tagrum og skråvægge med ekstra 100 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse bliver ca. 300 mm.. Inden isolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Det kan være nødvendigt, at udføre ny dampspærre eller udbedre utætheder. Det kan også være nødvendigt, at hæve gangbroer.	32,57 MWh Fjernvarme 30 kWh Elektricitet	21.900 kr.
------	---	--	------------

El

Solceller	Montering af eksempelvis ca. 10 m² solceller på taget af hver bygning og i nærheden af en el-hovedmåler. Der skal indhentes flere tilbud, da priser og kvalitet kan variere. Overvejes etablering af solcelleanlæg, anbefales yderligere analyser for korrekt beslutningsgrundlag om anlægsudformning og størrelse. Der skal foretages	10.868 kWh Elektricitet 4.883 kWh Elektricitet overskud fra solceller	17.700 kr.
-----------	---	---	------------

lastberegninger, som viser at taget kan bære solcellerne.
Og det skal sikres, at lokalplanerne godkender solceller.

Endelig er der en del lovgivning på området, som skal undersøges nøje inden eventuel udførelse.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette mærke gælder kun for Rådhusstien 1-21

Adresse	Rådhusstien 1
BBR nr.....	175-71393-1
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1987
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	2590 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	2590 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage.....	766 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	126.619 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	55.332 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	284,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	125.641 kr. pr. år
Fast afgift	55.332 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	180.973 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	281,81 MWh Fjernvarme
CO ₂ udledning	39,73 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette mærke gælder kun for Rådhusstien 2-18

Adresse	Rådhusstien 2
BBR nr.....	175-71393-2
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)

Opførelses år.....	1987
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	818 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	818 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	39.990 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	17.476 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	90,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	39.681 kr. pr. år
Fast afgift	17.476 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	57.157 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	89,31 MWh Fjernvarme
CO ₂ udledning	12,59 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette mærke gælder kun for Rådhusstien 20-34

Adresse	Rådhusstien 20
BBR nr.....	175-71393-3
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1987
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	500 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	500 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagC

Energimærke efter alle besparelsesforslagC

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter24.444 kr. i afregningsperioden

Fast afgift10.682 kr. pr. år

Varmeforbrug.....55,00 MWh Fjernvarme

Aflæst periode01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter24.255 kr. pr. år

Fast afgift10.682 kr. pr. år

Varmeudgift i alt.....34.937 kr. pr. år

Varmeforbrug.....54,58 MWh Fjernvarme

CO₂ udledning7,70 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette mærke gælder kun for Rådhusstien 36-66

AdresseRådhusstien 36

BBR nr.....175-71393-4

Bygningens anvendelseEtageboligbebyggelse (140)

Opførelses år.....1987

År for væsentlig renovering.....Ikke angivet

Varmeforsyning.....Fjernvarme

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR1498 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Opvarmet bygningsareal.....1498 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage.....0 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagC

Energimærke efter alle besparelsesforslagC

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	73.234 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	32.003 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	164,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	72.668 kr. pr. år
Fast afgift	32.003 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	104.671 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	162,73 MWh Fjernvarme
CO2 udledning	22,95 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette mærke gælder kun for Rådhusstien 29-41

Adresse	Rådhusstien 29
BBR nr.....	175-71393-5
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1987
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	743 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	743 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	246 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	36.324 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	15.873 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	81,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	36.043 kr. pr. år
Fast afgift	15.873 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	51.916 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	80,37 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....	11,33 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette mærke gælder kun for Rådhusstien 25-27

Adresse	Rådhusstien 25
BBR nr.....	175-71393-6
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1987
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	1059 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1059 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	326 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	51.772 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	22.624 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	116,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	51.372 kr. pr. år
Fast afgift	22.624 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	73.996 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	115,10 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....	16,23 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette mærke gælder kun for Egegårdsstien 1 - 12

Adresse	Egegårdsstien 1
BBR nr.....	175-71393-7
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)

Opførelses år.....	1987
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	2499 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	2499 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	326 m ²

Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	122.171 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	53.388 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	274,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	121.227 kr. pr. år
Fast afgift	53.388 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	174.615 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	271,88 MWh Fjernvarme
CO ₂ udledning	38,34 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette mærke gælder kun for Egegårdsstien 7 - 9

Adresse	Egegårdsstien 7
BBR nr.....	175-71393-8
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1987
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	1086 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1086 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²

Uopvarmet kælderetage326 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagC

Energimærke efter alle besparelsesforslagC

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter53.092 kr. i afregningsperioden

Fast afgift23.201 kr. pr. år

Varmeforbrug.....119,00 MWh Fjernvarme

Aflæst periode01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter52.682 kr. pr. år

Fast afgift23.201 kr. pr. år

Varmeudgift i alt.....75.883 kr. pr. år

Varmeforbrug.....118,08 MWh Fjernvarme

CO₂ udledning16,65 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette mærke gælder kun for Egegårdsstien 11 - 33

AdresseEgegårdsstien 11

BBR nr.....175-71393-9

Bygningens anvendelseEtageboligbebyggelse (140)

Opførelses år.....1987

År for væsentlig renovering.....Ikke angivet

Varmeforsyning.....Fjernvarme

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR986 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Opvarmet bygningsareal.....986 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage.....0 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagC

Energimærke efter alle besparelsesforslagC

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	48.203 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	21.065 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	108,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	47.830 kr. pr. år
Fast afgift	21.065 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	68.895 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	107,17 MWh Fjernvarme
CO2 udledning	15,11 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette mærke gælder kun for Egegårdsstien 38 - 48

Adresse	Egegårdsstien 38
BBR nr.....	175-71393-10
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1987
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	641 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	641 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	31.337 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	13.694 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	70,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	31.095 kr. pr. år
Fast afgift	13.694 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	44.789 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	69,46 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....	9,79 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette mærke gælder kun for Egegårdsstien 26 - 36

Adresse	Egegårdsstien 26
BBR nr.....	175-71393-11
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1987
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmedforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	381 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	381 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage.....	0 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	18.626 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	8.140 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	42,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	18.482 kr. pr. år
Fast afgift	8.140 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	26.622 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	41,68 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....	5,88 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette mærke gælder kun for Egegårdsstien 14 - 24

Adresse	Egegårdsstien 14
BBR nr.....	175-71393-12
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)

Opførelses år.....	1987
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	622 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	622 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²

Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	30.408 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	13.288 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	68,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	30.173 kr. pr. år
Fast afgift	13.288 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	43.461 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	67,48 MWh Fjernvarme
CO ₂ udledning.....	9,51 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette mærke gælder kun for Bystrædet 33 - 72

Adresse	Bystrædet 33
BBR nr.....	175-71393-13
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1987
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	1456 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1456 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²

Uopvarmet kælderetage319 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagC

Energimærke efter alle besparelsesforslagC

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter71.181 kr. i afregningsperioden

Fast afgift31.106 kr. pr. år

Varmeforbrug.....159,00 MWh Fjernvarme

Aflæst periode01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter70.631 kr. pr. år

Fast afgift31.106 kr. pr. år

Varmeudgift i alt.....101.737 kr. pr. år

Varmeforbrug.....157,77 MWh Fjernvarme

CO₂ udledning22,25 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette mærke gælder kun for Bystrædet 32 - 50

AdresseBystrædet 32

BBR nr.....175-71393-14

Bygningens anvendelseEtageboligbebyggelse (140)

Opførelses år.....1987

År for væsentlig renovering.....Ikke angivet

Varmeforsyning.....Fjernvarme

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR1140 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Opvarmet bygningsareal.....1140 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage.....222 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagC

Energimærke efter alle besparelsesforslagC

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	55.732 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	24.355 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	125,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	55.301 kr. pr. år
Fast afgift	24.355 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	79.656 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	124,04 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....	17,49 ton CO ₂ pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Oplysningerne i BBR-meddelelsen af 25-04-2014 anses med hensyn til bygningens størrelse og anvendelse at være i god overensstemmelse med de faktiske forhold.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det i energimærket beregnede, samlede teoretiske varmeforbrug (1.407 MWh fjernvarme/år) ligger under det samlede oplyste klimakorrigerede varmeforbrug (1.741 MWh fjernvarme/år).

Der er dog en vis usikkerhed i oplyst forbrug, da dette omfatter alle bygninger i afdelingen. Det oplyste forbrug er fordelt ud på de forskellige bygninger efter arealforhold.

Andre årsager til forskellen mellem beregnet og oplyst forbrug kan være:

- Rum i bygningen opvarmes til mere end 20 °C, som antaget i beregningerne.
- Klimaskærmen er lidt dårligere isoleret end antaget i beregningerne.
- Ventilationen medfører mere varmetab end antaget i beregningerne.
- At intern varmebelastning fra personer og apparatur er mindre end standardværdierne.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....	668,75 kr. per MWh
	342.227 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning.....	2,00 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Topdahl ApS

Marielundvej 48, 2730 Herlev

chs@topdahl.dk

tlf. 33313313

Ved energikonsulent

Christian Strarup

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistrelsens adresse er:

Energistyrelsen

Amaliegade 44

1256 København K

E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Del af Sibeliusparken (Afd 2318). Etape fra 1987.
Rådhusstien 1
2610 Rødovre



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 2. juli 2014 til den 2. juli 2024

Energimærkningsnummer 311062727

Energimærke

Del af Sibeliusparken (Afd 2318). Etape fra 1987. - Dette mærke gælder kun for Rådhusstien 1-21

Rådhusstien 1
2610 Rødovre



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 2. juli 2014 til den 2. juli 2024

Energimærkningsnummer 311062727

Energimærke

Del af Sibeliusparken (Afd 2318). Etape fra 1987. - Dette mærke gælder kun for Rådhusstien 2-18

Rådhusstien 2
2610 Rødovre



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 2. juli 2014 til den 2. juli 2024

Energimærkningsnummer 311062727

Energimærke

Del af Sibeliusparken (Afd 2318). Etape fra 1987. - Dette mærke gælder kun for Rådhusstien 20-34

Rådhusstien 20
2610 Rødovre



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 2. juli 2014 til den 2. juli 2024

Energimærkningsnummer 311062727

Energimærke

Del af Sibeliusparken (Afd 2318). Etape fra 1987. - Dette mærke gælder
kun for Rådhusstien 36-66

Rådhusstien 36
2610 Rødovre



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 2. juli 2014 til den 2. juli 2024

Energimærkningsnummer 311062727

Energimærke

Del af Sibeliusparken (Afd 2318). Etape fra 1987. - Dette mærke gælder kun for Rådhusstien 29-41

Rådhusstien 29
2610 Rødovre



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 2. juli 2014 til den 2. juli 2024

Energimærkningsnummer 311062727

Energimærke

Del af Sibeliusparken (Afd 2318). Etape fra 1987. - Dette mærke gælder kun for Rådhusstien 25-27

Rådhusstien 25
2610 Rødovre



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 2. juli 2014 til den 2. juli 2024

Energimærkningsnummer 311062727

Energimærke

Del af Sibeliusparken (Afd 2318). Etape fra 1987. - Dette mærke gælder kun for Egegårdsstien 1 - 12

Egegårdsstien 1
2610 Rødovre



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 2. juli 2014 til den 2. juli 2024

Energimærkningsnummer 311062727

Energimærke

Del af Sibeliusparken (Afd 2318). Etape fra 1987. - Dette mærke gælder
kun for Egegårdsstien 7 - 9
Egegårdsstien 7
2610 Rødovre



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 2. juli 2014 til den 2. juli 2024

Energimærkningsnummer 311062727

Energimærke

Del af Sibeliusparken (Afd 2318). Etape fra 1987. - Dette mærke gælder
kun for Egegårdsstien 11 - 33
Egegårdsstien 11
2610 Rødovre



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 2. juli 2014 til den 2. juli 2024

Energimærkningsnummer 311062727

Energimærke

Del af Sibeliusparken (Afd 2318). Etape fra 1987. - Dette mærke gælder
kun for Egegårdsstien 38 - 48
Egegårdsstien 38
2610 Rødovre



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 2. juli 2014 til den 2. juli 2024

Energimærkningsnummer 311062727

Energimærke

Del af Sibeliusparken (Afd 2318). Etape fra 1987. - Dette mærke gælder
kun for Egegårdsstien 26 - 36
Egegårdsstien 26
2610 Rødovre



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 2. juli 2014 til den 2. juli 2024

Energimærkningsnummer 311062727

Energimærke

Del af Sibeliusparken (Afd 2318). Etape fra 1987. - Dette mærke gælder
kun for Egegårdsstien 14 - 24
Egegårdsstien 14
2610 Rødovre



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 2. juli 2014 til den 2. juli 2024

Energimærkningsnummer 311062727

Energimærke

Del af Sibeliusparken (Afd 2318). Etape fra 1987. - Dette mærke gælder kun for Bystrædet 33 - 72

Bystrædet 33
2610 Rødovre



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 2. juli 2014 til den 2. juli 2024

Energimærkningsnummer 311062727

Energimærke

Del af Sibeliusparken (Afd 2318). Etape fra 1987. - Dette mærke gælder kun for Bystrædet 32 - 50

Bystrædet 32
2610 Rødovre



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 2. juli 2014 til den 2. juli 2024

Energimærkningsnummer 311062727