SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
"SLIPPERNE"
Storetorv 1
2620 Albertslund



Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 18. august 2014
Til den 18. august 2024.

Energimærkningsnummer 311068700

ENERGI STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN


BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke D

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke B



Årligt varmeforbrug

1.192,86 MWh fjernvarme	1.127.891 kr
Samlet energiudgift	1.127.891 kr
Samlet CO_2 udledning	168,19 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Bygningerne har flade tage, tagdækningen er tjæretagtap. Taget er isoleret med ca. 70 mm trykfast isolering udlagt på betonelementer. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
FORBEDRING VED RENOVERING Forslag til forbedring: Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede isoleringstykkelse udgør 270 - 300 mm isolering. Eksisterende tagbeklædning kan fungere som underlag, og dampspærre i den nye konstruktion. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal det ventileres indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Skønnet Investering 6 millioner kr.		102.100 kr. 18,44 ton CO_2

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE		

Ydermure i præfabrikeret 28 cm tykke betonelementer Konstruktion forplade 6 cm isolering 10 cm bagplade 12 cm Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
FORBEDRING VED RENOVERING Forslag til forbedring: Udvendig efterisolering af ydervægge af med 100 mm isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Der er også en mulighed at efterisolerer med facadeelement med forplade af højstyrkebeton. En udvendig isoleringsløsning sikrer en tæt dampspærre, samt optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Skønnet investering (facadebatts) 24 millioner kr..		146.300 kr. 26,44 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Oprindelige vinduer er monteret med 2 lags termoruder, vinduerne udskiftes successivt efter behov - Energiklasse F. Umiddelbart synes vinduer og yderdøre i god energimæssig stand, tætlukkende i gående ramme, samt med intakte kalfatringsfuger.		
FORBEDRING VED RENOVERING Forslag til forbedring: Samtlige vinduer og yderdøre (havedøre) udskiftes med nye monteret med energiruder - energiklasse B (BR15 krav) Skønnet investering 4,5 millioner kr.		137.900 kr. 24,91 ton CO_2

YDERDØRE Yderdøre synes i mindre god energimæssig stand, de bør kunne lukke tæt i den gående ramme. Kalfatringsfuger synes ok.		
FORBEDRING VED RENOVERING Forslag til forbedring: Udskifte samtlige entrédøre til boligerne. Skønnet investering 1 million kr.		16.700 kr. 3,01 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændækket er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet skønnes isoleret med 50 mm mineraluld under gulvbelægningen. Der er ikke regnet på besparelsesforslag for terrændækket.		
ETAGEADSKILLELSE Ved hustype A7 føres stisystem gennem bygningen. Etageadskillelse over "porten" skønnes isoleret med 70 mm Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		
FORBEDRING VED RENOVERING Forslag til forbedring: Etageadskillesen efterisoleres med 150 mm. Beklædningen mod etageadskillesen fjernes og sænkes tilsvarende 150 mm. Skønnet investering 135.000 kr.		2.400 kr. 0,43 ton CO_2
LINJETAB Ydervægge, betonelementer, er opstillet på en fundaments betonbjælke, afstøttet på punktfundamenter.		
FORBEDRING VED RENOVERING Forslag til forbedring: Fundamentet udgraves for efterisolering til normkrav. Skønnet investering 3,2 millioner kr.		43.600 kr. 7,88 ton CO_2

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i bad, samt mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Bygningen skønnes normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.		
FORBEDRING VED RENOVERING Ventilationsprincippet kan med fordel ændres til balanceret ventilation. Dette vil kunne medvirke til et generelt sundere indeklima og nedsætte det samlede varmeforbrug igennem passiv varmegenvinding af den allerede opvarmede indeluft i bygningen. Aht. brandkrav monteres hver et decentralt ventilationsanlæg pr. bolig. Ventilationsaggregatet kan eventuelt indbygges i et køkkenskab 600 x 600 mm, hvortil der tilsluttes kanaler. Der må søges dispensation for vandret afkast gennem ydermuren. Alternativt kan et ventilationsaggregat enten opstilles på taget, eller indbygges i et præfab. indgangsparti (Gadekær modellen) Skønnet investering 4,4 millioner kr. Forslaget omfatter ikke supplements boligerne.		51.400 kr. 4,40 ton CO_2

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningerne opvarmes med fjernvarme, hvor varmeanlægget er udført som et direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet/radiatorene. Fjernvarmerørene ligger i lukkede kanaler under bygningerne (gulvet), og hvorfra der afgrenes til boligernes gennemstrømningsvekslerer. Fjernvarmerørene, som ligger i kanalerne, under gulvet, yder et umålt varmetilskud til opvarmning af boligerne.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen, og ej rentabelt. Fjernvarmen er i sig selv en energirigtig varmekilde, kva varmen produceres ved afbrænding af affald.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen, og umiddelbart rentabelt at etablere.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af boligerne sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingensanlægget er udført efter 2-strengsprincippet, med en separat frem- og returløbsledning.		
AUTOMATIK Fremløbestemperaturen på fjernvarmevandet klimakompenseres af fjernvarmeværket, dog holdes en minimumstemperatur for at kunne opretholde en tilpas varmtvandstemperatur. Alle radiatorer er monteret med termostatiske reguleringsventiler (radiatorventiler) for at kunne regulere til en korrekt rumtemperatur. Selvom radiatorventilerne bør kunne lukke tæt, når der ikke findes varmebehov, så anbefaler vi alligevel, at beboerne, hvis det er muligt, lukker for varmen i perioden 15.juni til 1. september.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I boliger antages et årligt forbrug af varmt brugsvand på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal. Forbruget antages jævnt fordelt over året. I boliger antages dog et årligt forbrug af varmt brugsvand på mindst 15 m³ pr. boligenhed og maksimalt 60 m³ pr. boligenhed, svarende til mindst en person og maksimalt fire personer pr. boligenhed.		
VARMTVANDSRØR Fjernvarmens tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmen er 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Redan. Der er opstillet en veksler i hver lejemål.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. Der kan eventuelt opstilles nogle solcellepaneler på taget, men pladsen synes dog begrænset for dette forslag synes praktisk anvendeligt. Afdelingen har tidligere diskuteret muligheden for, at enkelte lejmål kan opstille solceller til egenproduktion - een udmærkedet idé men uden den store tilslutning blandt lejerne.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Nærværende energimærke omfatter 16 bygninger med beboelse, og omfatter adresserne Storetorv 1 - 6, Tværslippen 1 – 23, Åleslippen 1 – 67, Torveslipperne 1 – 23, Bomslippen 1 – 8, Kraveslippen 1 – 11, Færgeslippen 1 – 5, Mesterslippen 2 – 18 & Humleslippen 1 – 31, 2620 Alberslund. Bygningerne er en del af VA afdeling 60, Hyldespjældet.

Ved udarbejdelse af energiberegningen, som ligger til grund for energimærkets skalaværdi, har vi anvendt de tilgængelige tegninger med oplysninger om bygningskonstruktionen. Hvor bygningsdetaljer ikke fremgår direkte af tegningsmaterialet har vi foretaget et skøn baseret på den tidstypiske byggestil og ejendommens generelle isoleringsniveau.

Energimærket (skalaværdien) er beregnet ud fra en standardiseret beregningsmetode på baggrund af bygnings-og installationsdata.

Det specifikke energibehov (kWh/m²) er et udtryk for bygningens energimæssige status og danner dermed energimærket. Det beregnede energibehov er primært sammensat af et energibehov til opvarmning samt et el-energibehov.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand.
Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild.
Jf. håndbogen for energikonsulenter, skal rør og diverse installationer før fjernvarmemåleren ikke indregnes i energirammen, hvilket betyder, at varmetabet fra de fjernvarmerør, som ligger ophængt i varmekanaler under bygningernes gulv, ikke yder indflydelse på energimærkets skalaværdi.

Vi har regnet på en række energibesparende tiltag, som opgradering af klimaskærmen, nye vinduer og yderdøre og en ændring af ventilationsprincippet – alt sammen tiltag, der kan nedbringe ejendommens energiforbrug til den acceptable BR 15 norm.

Umiddelbart synes forslagene ikke rentable, med nuværende energipriser, men forslagene vil være med til at fremtidssikre ejendommen.

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Type A2, Supplementsbolig				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
VA Hyldespjældet	2620 Albertslund	27	29	3.025

Type A3				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
VA Hyldespjældet	2620 Albertslund	65	32	7.282

Type A7				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
VA Hyldespjældet	2620 Albertslund	85	6	9.523

Type A8				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
VA Hyldespjældet	2620 Albertslund	100	1	11.204

Type A9				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
VA Hyldespjældet	2620 Albertslund	101	33	11.316

Type B2				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
VA Hyldespjældet	2620 Albertslund	90	7	10.083

Type B3				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
VA Hyldespjældet	2620 Albertslund	104	4	11.652

Type C1				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
VA Hyldespjældet	2620 Albertslund	56	10	6.274

Type C2				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
VA Hyldespjældet	2620 Albertslund	86	2	9.635

Type C3				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
VA Hyldespjældet	2620 Albertslund	95	6	10.644

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Fladt tag	Efterisolerer tagene med 250 mm	130,79 MWh Fjernvarme	102.100 kr.
Hule ydervægge	Efterisolerer ydervæggene	187,53 MWh Fjernvarme	146.300 kr.
Vinduer	Udskifte samtlige vinduer og havedøre monteret med 2 lags termoruder	176,67 MWh Fjernvarme	137.900 kr.
Yderdøre	Udskifte samtlig gadedøre	21,33 MWh Fjernvarme	16.700 kr.
Etageadskillelse	Efterisolering af etageadskillelsen over port	3,03 MWh Fjernvarme	2.400 kr.
Linjetab	Udgrave efterisolerer fundament til normkrav	55,87 MWh Fjernvarme	43.600 kr.
Ventilation	Montage af nyt boligkomfort anlæg, som Nilan Comfort-serien	140,07 MWh Fjernvarme -23.155 kWh Elektricitet	51.400 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Storetorv 1 - 2, 2620 Albertslund

Adresse	Storetorv 1
BBR nr	165-51300-5
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år	1976
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	258 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Opvarmet bygningsareal	259 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	D
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	23.000 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	6.000 kr. pr. år
Varmeforbrug	30,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode	01-01-2013 til 01-01-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	22.743 kr. pr. år
Fast afgift	6.000 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	28.743 kr. pr. år
Varmeforbrug	29,67 MWh Fjernvarme
CO2 udledning	4,18 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Tværslippen 1 - 23, 2620 Albertslund

Adresse	Tværslippen 1
BBR nr	165-51300-6
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)

Opførelses år.....1976
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....752 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....750 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
Varmeudgifter .....67.000 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....20.000 kr. pr. år
Varmeforbrug.....85,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....01-01-2013 til 01-01-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....66.253 kr. pr. år
Fast afgift .....20.000 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....86.253 kr. pr. år
Varmeforbrug.....84,05 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....11,85 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Torveslipperne 1 - 4, 2620 Albertslund
Adresse .....Torveslipperne 1
BBR nr.....165-51300-7
Bygningens anvendelse .....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....1976
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....302 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....303 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²

Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke.....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag.....D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
Varmeudgifter.....27.000 kr. i afregningsperioden
Fast afgift.....8.000 kr. pr. år
Varmeforbrug.....35,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....01-01-2013 til 01-01-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter.....26.699 kr. pr. år
Fast afgift.....8.000 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....34.699 kr. pr. år
Varmeforbrug.....34,61 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....4,88 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bomslippen 2 - 8, 2620 Albertslund
Adresse.....Bomslippen 2
BBR nr.....165-51300-8
Bygningens anvendelse.....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....1976
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR.....302 m²
Erhvervsareal i følge BBR.....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....303 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet.....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke.....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag.....D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter .....27.000 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....8.000 kr. pr. år
Varmeforbrug.....35,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....01-01-2013 til 01-01-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....26.699 kr. pr. år
Fast afgift .....8.000 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....34.699 kr. pr. år
Varmeforbrug.....34,61 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....4,88 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bomslippen 1 - 7, 2620 Albertslund
Adresse .....Bomslippen 1
BBR nr.....165-51300-9
Bygningens anvendelse .....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....1976
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....302 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....303 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
Varmeudgifter .....27.000 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....8.000 kr. pr. år
Varmeforbrug.....35,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....01-01-2013 til 01-01-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter ..... 26.699 kr. pr. år
Fast afgift ..... 8.000 kr. pr. år
Varmeudgift i alt ..... 34.699 kr. pr. år
Varmeforbrug ..... 34,61 MWh Fjernvarme
CO2 udledning ..... 4,88 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Åleslippen 2 - 8, 2620 Albertslund
Adresse ..... Åleslippen 2
BBR nr 165-51300-10
Bygningens anvendelse ..... Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år 1976
År for væsentlig renovering ..... Ikke angivet
Varmeforsyning ..... Fjernvarme
Supplerende varme ..... Ingen
Boligareal i følge BBR ..... 302 m²
Erhvervsareal i følge BBR ..... 0 m²
Opvarmet bygningsareal ..... 303 m²
Heraf tagetage opvarmet ..... 0 m²
Heraf kælderetage opvarmet ..... 0 m²
Uopvarmet kælderetage ..... 0 m²

Energimærke ..... D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag ..... D
Energimærke efter alle besparelsesforslag ..... B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
Varmeudgifter ..... 27.000 kr. i afregningsperioden
Fast afgift ..... 8.000 kr. pr. år
Varmeforbrug ..... 35,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode ..... 01-01-2013 til 01-01-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter ..... 26.699 kr. pr. år
Fast afgift ..... 8.000 kr. pr. år
Varmeudgift i alt ..... 34.699 kr. pr. år
Varmeforbrug ..... 34,61 MWh Fjernvarme
CO2 udledning ..... 4,88 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Åleslippen 1 - 67, 2620 Albertslund
Adresse ..... Åleslippen 1
BBR nr 165-51300-11
Bygningens anvendelse ..... Etageboligbebyggelse (140)

Opførelses år.....1976
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....2026 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....2020 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
Varmeudgifter .....182.000 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....56.000 kr. pr. år
Varmeforbrug.....232,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....01-01-2013 til 01-01-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....179.973 kr. pr. år
Fast afgift .....56.000 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....235.973 kr. pr. år
Varmeforbrug.....229,42 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....32,35 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Krage- & Torveslipperne 1 - 11 & 5 - 10, 2620 Albertslund
Adresse .....Krageslippen 1
BBR nr.....165-51300-12
Bygningens anvendelse .....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....1976
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....752 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....750 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²

Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke.....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag.....D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
Varmeudgifter.....67.000 kr. i afregningsperioden
Fast afgift.....20.000 kr. pr. år
Varmeforbrug.....85,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....01-01-2013 til 01-01-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter.....66.253 kr. pr. år
Fast afgift.....20.000 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....86.253 kr. pr. år
Varmeforbrug.....84,05 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....11,85 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Åleslippen 10 - 16, 2620 Albertslund
Adresse.....Åleslippen 10
BBR nr.....165-51300-13
Bygningens anvendelse.....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....1976
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR.....380 m²
Erhvervsareal i følge BBR.....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....380 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet.....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke.....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag.....D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter .....34.000 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....10.000 kr. pr. år
Varmeforbrug.....43,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....01-01-2013 til 01-01-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....33.621 kr. pr. år
Fast afgift .....10.000 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....43.621 kr. pr. år
Varmeforbrug.....42,52 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....6,00 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Torveslipperne 11 - 14, 2620 Albertslund
Adresse .....Torveslipperne 11
BBR nr.....165-51300-14
Bygningens anvendelse .....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....1976
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....380 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....380 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
Varmeudgifter .....34.000 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....10.000 kr. pr. år
Varmeforbrug.....43,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....01-01-2013 til 01-01-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....33.621 kr. pr. år
Fast afgift .....10.000 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....43.621 kr. pr. år
Varmeforbrug.....42,52 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....6,00 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Færgeslippen 1 - 5, 2620 Albertslund
Adresse .....Færgeslippen 1
BBR nr.....165-51300-15
Bygningens anvendelse .....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....1976
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....285 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....283 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
Varmeudgifter .....25.500 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....7.000 kr. pr. år
Varmeforbrug.....33,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....01-01-2013 til 01-01-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....25.216 kr. pr. år
Fast afgift .....7.000 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....32.216 kr. pr. år
Varmeforbrug.....32,63 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....4,60 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Åleslippen 18 - 26, 2620 Albertslund
Adresse .....Åleslippen 18
BBR nr.....165-51300-16
Bygningens anvendelse .....Etageboligbebyggelse (140)

Opførelses år.....1976
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....385 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....385 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
Varmeudgifter .....34.000 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....10.000 kr. pr. år
Varmeforbrug.....44,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....01-01-2013 til 01-01-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....33.621 kr. pr. år
Fast afgift .....10.000 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....43.621 kr. pr. år
Varmeforbrug.....43,51 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....6,13 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Storetorv 3 - 6, 2620 Albertslund
Adresse .....Storetorv 3
BBR nr.....165-51300-17
Bygningens anvendelse .....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....1976
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....516 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....516 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²

Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke.....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag.....D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
Varmeudgifter.....46.000 kr. i afregningsperioden
Fast afgift.....12.500 kr. pr. år
Varmeforbrug.....59,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....01-01-2013 til 01-01-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter.....45.487 kr. pr. år
Fast afgift.....12.500 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....57.987 kr. pr. år
Varmeforbrug.....58,34 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....8,23 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Mesterslippen 2 - 18, 2620 Albertslund
Adresse.....Mesterslippen 2
BBR nr.....165-51300-18
Bygningens anvendelse.....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....1976
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR.....562 m²
Erhvervsareal i følge BBR.....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....560 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet.....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke.....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag.....D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter .....50.000 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....15.500 kr. pr. år
Varmeforbrug.....64,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....01-01-2013 til 01-01-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....49.443 kr. pr. år
Fast afgift .....15.500 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....64.943 kr. pr. år
Varmeforbrug.....63,29 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....8,92 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Torveslipperne 15 - 23, 2620 Albertslund
Adresse .....Torveslipperne 15
BBR nr.....165-51300-19
Bygningens anvendelse .....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....1976
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....686 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....686 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
Varmeudgifter .....62.000 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....20.500 kr. pr. år
Varmeforbrug.....79,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....01-01-2013 til 01-01-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter ..... 61.309 kr. pr. år
Fast afgift ..... 20.500 kr. pr. år
Varmeudgift i alt ..... 81.809 kr. pr. år
Varmeforbrug ..... 78,12 MWh Fjernvarme
CO2 udledning ..... 11,01 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Humleslippen 1 - 31, 2620 Albertslund

Adresse ..... Humleslippen 1
BBR nr 165-51300-20
Bygningens anvendelse ..... Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år 1976
År for væsentlig renovering ..... Ikke angivet
Varmeforsyning ..... Fjernvarme
Supplerende varme ..... Ingen
Boligareal i følge BBR ..... 927 m²
Erhvervsareal i følge BBR ..... 0 m²
Opvarmet bygningsareal ..... 920 m²
Heraf tagetage opvarmet ..... 0 m²
Heraf kælderetage opvarmet ..... 0 m²
Uopvarmet kælderetage ..... 0 m²

Energimærke ..... D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag ..... D
Energimærke efter alle besparelsesforslag ..... B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter ..... 62.000 kr. i afregningsperioden
Fast afgift ..... 20.500 kr. pr. år
Varmeforbrug ..... 79,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode ..... 01-01-2013 til 01-01-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter ..... 61.309 kr. pr. år
Fast afgift ..... 20.500 kr. pr. år
Varmeudgift i alt ..... 81.809 kr. pr. år
Varmeforbrug ..... 78,12 MWh Fjernvarme
CO2 udledning ..... 11,01 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Hyldespjældet, VA

er tæt/lave lejeboliger ejet af Vridsløselille andelsboligforening. Bebyggelsen er opført i 1976 og består af sammenbyggede boliger i 1, 2 og 3 etager. Antal husstande tæller 304, der huser 663 beboere. Området tæller i alt 26878 m2.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Afdelingens fjernvarmeforbrug er hentet fra Albertslunds Kommune "Grønne Regnskaber", og hvor det graddag korrigeret fjernvarmeforbrug opgøres til 115 kWh/m² år.

I de "Grønne Regnskaber" opgøres afdelingens fjernvarmeforbrug, som et "nettoforbrug" målt ved boligernes ved individuelle fjernvarmemåler.

Interesseret skal være opmærksom på, at "Grønne Regnskaber", i Alberslund Kommune, ikke umiddelbart er sammenlignelig kva metode til opgørelse ikke er ens. I andre boligafdelinger opgøres fjernvarmeforbruget som et "bruttoforbrug" hvor varmetabet fra blokvarmecentraler og fjernvarmeledninger mellem bygningerne er indregnet i det samlet fjernvarmeforbrug.

CO 2 udledningen ved forbrug af brændsler beregnes ud fra brændslernes emissionskoefficienter. CO2 udledning fra fjernvarme og elforbruget beregnes ud fra et landsdækkende gennemsnit.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	780,00 kr. per MWh
	197.460 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,50 kr. per kWh

Priserne er inklusive moms.

Udgiften til fjernvarme bestemmes iht. gældende tarifblad, og bestemmes af fastafgiften for fjernvarmemålere, ejendommens antal kvadratmeter samt det variable varmeforbrug. Varmeudgiften er heraf beregnet af afdelingens gennemsnit 115 kWh/m² med tillæg for målerleje og fastafgift.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

AI a/s
Refshalevej 147, 1432 København K
www.ai.dk
mbi@ai.dk
tlf. 32680800

Ved energikonsulent
Michael Biro

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

"SLIPPERNE"
Storetorv 1
2620 Albertslund



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 18. august 2014 til den 18. august 2024

Energimærkningsnummer 311068700

Energimærke

"SLIPPERNE" - Storetorv 1 - 2, 2620 Albertslund
Storetorv 1
2620 Albertslund



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 18. august 2014 til den 18. august 2024

Energimærkningsnummer 311068700

Energimærke

"SLIPPERNE" - Tværslippen 1 - 23, 2620 Albertslund
Tværslippen 1
2620 Albertslund



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 18. august 2014 til den 18. august 2024

Energimærkningsnummer 311068700

Energimærke

"SLIPPERNE" - Torveslipperne 1 - 4, 2620 Albertslund
Torveslipperne 1
2620 Albertslund



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 18. august 2014 til den 18. august 2024

Energimærkningsnummer 311068700

Energimærke

"SLIPPERNE" - Bomslippen 2 - 8, 2620 Albertslund
Bomslippen 2
2620 Albertslund



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 18. august 2014 til den 18. august 2024

Energimærkningsnummer 311068700

Energimærke

"SLIPPERNE" - Bomslippen 1 - 7, 2620 Albertslund
Bomslippen 1
2620 Albertslund



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 18. august 2014 til den 18. august 2024

Energimærkningsnummer 311068700

Energimærke

"SLIPPERNE" - Åleslippen 2 - 8, 2620 Albertslund
Åleslippen 2
2620 Albertslund



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 18. august 2014 til den 18. august 2024

Energimærkningsnummer 311068700

Energimærke

"SLIPPERNE" - Åleslippen 1 - 67, 2620 Albertslund
Åleslippen 1
2620 Albertslund



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 18. august 2014 til den 18. august 2024

Energimærkningsnummer 311068700

Energimærke

"SLIPPERNE" - Krage- & Torveslipperne 1 - 11 & 5 - 10, 2620 Albertslund
Krageslippen 1
2620 Albertslund



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 18. august 2014 til den 18. august 2024

Energimærkningsnummer 311068700

Energimærke

"SLIPPERNE" - Åleslippen 10 - 16, 2620 Albertslund
Åleslippen 10
2620 Albertslund



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 18. august 2014 til den 18. august 2024

Energimærkningsnummer 311068700

Energimærke

"SLIPPERNE" - Torveslipperne 11 - 14, 2620 Albertslund
Torveslipperne 11
2620 Albertslund



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 18. august 2014 til den 18. august 2024

Energimærkningsnummer 311068700

Energimærke

"SLIPPERNE" - Færgeslippen 1 - 5, 2620 Albertslund
Færgeslippen 1
2620 Albertslund



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 18. august 2014 til den 18. august 2024

Energimærkningsnummer 311068700

Energimærke

"SLIPPERNE" - Åleslippen 18 - 26, 2620 Albertslund
Åleslippen 18
2620 Albertslund



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 18. august 2014 til den 18. august 2024

Energimærkningsnummer 311068700

Energimærke

"SLIPPERNE" - Storetorv 3 - 6, 2620 Albertslund
Storetorv 3
2620 Albertslund



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 18. august 2014 til den 18. august 2024

Energimærkningsnummer 311068700

Energimærke

"SLIPPERNE" - Mesterslippen 2 - 18, 2620 Albertslund
Mesterslippen 2
2620 Albertslund



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 18. august 2014 til den 18. august 2024

Energimærkningsnummer 311068700

Energimærke

"SLIPPERNE" - Torveslipperne 15 - 23, 2620 Albertslund
Torveslipperne 15
2620 Albertslund



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 18. august 2014 til den 18. august 2024

Energimærkningsnummer 311068700

Energimærke

"SLIPPERNE" - Humleslippen 1 - 31, 2620 Albertslund
Humleslippen 1
2620 Albertslund



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 18. august 2014 til den 18. august 2024

Energimærkningsnummer 311068700