

SPAR PÅ ENERGIE I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Del af Vesterby (afd. 2720).
Etageboliger i 2 plan.
Vesterby Torv 1
2630 Taastrup



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 23. september 2014
Til den 23. september 2024.

Energimærkningsnummer 311074876


ENERGI
STYRELSEN

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningernes energimærkning, status for bygningerne og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningerne er vist her.

Med venlig hilsen

Christian Strarup

Topdahl ApS

Marielundvej 48, 2730 Herlev

chs@topdahl.dk

tlf. 33313313

Mulighederne for Vesterby Torv 1, 2630 Taastrup

Varmt vand

	Investering*	Årlig besparelse
VARMTVANDSPUMPER Boliger på Humlehegnet: Det varme brugsvand cirkuleres rundt i boligerne ved hjælp af 1 stk. modulerende sparepumpe, fabr. Grundfos, Alpha2 med en effekt på ca. 16 W. Cirkulation af brugsvand mellem gennemstrømningsveksler og forrådsbeholder sker ved hjælp af 1 stk. 1 trins cirkulationspumpe, fabr. Grundfos, UP 20-30 med en effekt på 115 W (foreslås udskiftet). Pumpe er monteret i teknikhus ved Humlehegnet 11. Boliger på Gyvelhegnet og Slåenhegnet: Det varme brugsvand cirkuleres rundt i boligerne ved hjælp af 1 stk. 1 trins cirkulationspumpe, fabr. Grundfos, UP 20-30 med en effekt på 75 W (foreslås udskiftet). Cirkulation af brugsvand mellem gennemstrømningsveksler og forrådsbeholder sker ved hjælp af 1 stk. modulerende sparepumpe, fabr. Grundfos, Alpha2 med en effekt på ca. 13 W. Pumpe er monteret i teknikhus ved Gyvelhegnet 32.		
FORBEDRING Udskiftning af 1 stk. cirkulationspumpe for varmt brugsvand samt 1 stk. ladekredspumpe til automatisk modulerende energisparepumper.	18.000 kr.	2.900 kr. 0,94 ton CO ₂

* Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Energibesparelser, der ikke er rentable, kan normalt gennemføres i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse.

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.



BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke C



Årligt varmekonsum

652,07 MWh fjernvarme 525.574 kr

Samlet energiudgift 525.574 kr

Samlet CO₂ udledning 91,94 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Tagkonstruktioner er udført som spærkonstruktioner og er belagt med betontagsten. Vandrette lofter mod uopvarmede tagrum er ifølge tegning udført med 200 mm isolering.		
FORBEDRING VED RENOVERING Efterisolering af vandrette lofter til i alt ca. 300 mm.		13.100 kr. 3,22 ton CO ₂

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er ifølge tegning udført som ca. 36 cm isolerede hulmure: 110 mm tegl udvendigt, 125 mm isolering samt 100 mm beton indvendigt.		
LETTE YDERVÆGGE Lette ydervægge i øverste bånd mellem tagkonstruktion og hulmure er ifølge tegning udført med facadeplader udvendigt, 125 mm isolering samt indvendig beklædning.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer og havedøre er med nyere lavenergiruder.		

YDERDØRE

Nyere massive yderdøre betragtes som isolerede.

Gulve

Investering

Årlig
besparelse**TERRÆNDÆK**

Terrændæk er ifølge tegning udført som gulvbelægning på betondæk med 50 mm isolering mellem gulv og beton samt 200 mm isolerende leca under betonen.

Ventilation

Investering

Årlig
besparelse**VENTILATION**

Luftskiftet i ejendommen betragtes som naturlig ventilation og sker gennem friskluftsventiler i vinduesrammer samt utætheder i klimaskærmen m.m..

Der er generelt individuel udsugningsventilator på badeværelse og emhætte i køkkener.

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Ejendommen opvarmes med fjernvarme fra Høje Taastrup Fjernvarme. Varmecentralen er placeret i fælleshuset, Vesterby Torv 1-5. Fjernvarmemåler viste ved bygningsgennemgangen: 19.761 MWh 542.131 m³ 72 °C fjernvarme frem 59 °C fjernvarme retur Den øjeblikkelige fjernvarmeafkøling er 13 °C. Til opvarmning af radiatorerne er der 2 stk. varmevekslere, som skiftesvis er i drift. Vekslere er forsynet med isoleringskappe.		
VARMEPUMPER Der er ikke installeret varmepumpe til opvarmning af ejendommen.		
SOLVARME Der er ikke installeret solvarme i ejendommen. Der er normalt ikke så store fordele ved at installere solvarme i forbindelse med fjernvarme. Prisen på fjernvarmen er forholdsvis lav, og den faste afgift skal betales uanset forbruget. Endvidere giver solvarme til varmt brugsvand og opvarmning i fjernvarmeområder typisk en dårligere afkøling af fjernvarmevandet.		

Varmedfordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Varmerør og rør for varmt brugsvand i terræn og i rørkanaler under boligerne skønnes at være præisolerede.		

VARMEFORDELINGSPUMPER

Centralvarmevandet til ejendommen (alle bygninger i afdeling 2720 Vesterby) cirkuleres ved hjælp af 1 stk. modulerende sparepumpe, fabr. Grundfos type UPE 80-120.

Der er endvidere 2 stk. transportpumper til opvarmning af brugsvand i decentrale teknikrum: Fabr. Grundfos (type ikke læseligt) med VLT styring (frekvensstyring) og betragtes som sparepumper.

Pumper er monteret i varmecentralen.

AUTOMATIK

Fjernvarmeveksler styres af automatik, fabr. Danfoss med udekompensering, som regulerer fremløbstemperaturen til varmeanlægget efter udetemperaturen.

Alle radiatorer skønnes at være forsynet med termostater.

VARMT VAND

Varmt vand

Investering Årlig
besparelse

VARMTVANDSPUMPER

Boliger på Humlehegnet:

Det varme brugsvand cirkuleres rundt i boligerne ved hjælp af 1 stk. modulerende sparepumpe, fabr. Grundfos, Alpha2 med en effekt på ca. 16 W.

Cirkulation af brugsvand mellem gennemstrømningsveksler og forrådsbeholder sker ved hjælp af 1 stk. 1 trins cirkulationspumpe, fabr. Grundfos, UP 20-30 med en effekt på 115 W (foreslås udskiftet).

Pumper er monteret i teknikhus ved Humlehegnet 11.

Boliger på Gyvelhegnet og Slåenhegnet:

Det varme brugsvand cirkuleres rundt i boligerne ved hjælp af 1 stk. 1 trins cirkulationspumpe, fabr. Grundfos, UP 20-30 med en effekt på 75 W (foreslås udskiftet).

Cirkulation af brugsvand mellem gennemstrømningsveksler og forrådsbeholder sker ved hjælp af 1 stk. modulerende sparepumpe, fabr. Grundfos, Alpha2 med en effekt på ca. 13 W.

Pumper er monteret i teknikhus ved Gyvelhegnet 32.

FORBEDRING

Udskiftning af 1 stk. cirkulationspumpe for varmt brugsvand samt 1 stk. ladekredspumpe til automatisk modulerende energisparepumper.

18.000 kr.

2.900 kr.
0,94 ton CO₂

VARMTVANDSPUMPER

Boliger på Rosenhegnet:

Det varme brugsvand cirkuleres rundt i boligerne ved hjælp af 1 stk. 1 trins cirkulationspumpe, fabr. Grundfos, UP 20-30 med en effekt på 115 W.

Cirkulation af brugsvand mellem gennemstrømningsveksler og forrådsbeholder sker ved hjælp af 1 stk. 1 trins cirkulationspumpe, fabr. Grundfos, UP 20-30 med en effekt på 115 W.

Pumper er monteret i teknikhus ved Rosenhegnet 35.

Forslag om udskiftning af 2 stk pumper til energisparepumper er indeholdt i andet energimærke i afdelingen.

VARMTVANDSBEHOLDER

Boliger på Humlehegnet:

Det varme brugsvand produceres i 1 stk. ladekreds med 1 stk. gennemstrømningsveksler og 1 stk. forrådsbeholder på ca. 1.500 liter, som er placeret i teknikhus ved Humlehegnet 11.

Gennemstrømningsveksler er med isoleringskappe og beholder er velisoleret.

Ladekredsen forsyner bygningerne i vestkvarteret.

Boliger på Gyvelhegnet og Slåenhegnet:

Det varme brugsvand produceres i 1 stk. ladekreds med 1 stk. gennemstrømningsveksler og 1 stk. forrådsbeholder på ca. 1.500 liter, som er placeret i teknikhus ved Gyvelhegnet 32.

Gennemstrømningsveksler er med isoleringskappe og beholder er velisoleret.

Ladekredsen forsyner bygningerne i nordkvarteret.

Boliger på Rosenhegnet:

Det varme brugsvand produceres i 1 stk. ladekreds med 1 stk. gennemstrømningsveksler og 1 stk. forrådsbeholder på ca. 2.200 liter, som er placeret i teknikhus ved Rosenhegnet 35.

Gennemstrømningsveksler er med isoleringskappe og beholder er velisoleret.

Ladekredsen forsyner bygningerne i sydkvarteret.

EL

EL	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Det er oplyst, at udebelysning drives og vedligeholdes af Dong Forsyningsselskab.		
SOLCELLER Der er ikke installeret solceller i ejendommen.		
FORBEDRING VED RENOVERING Montering af eksempelvis ca. 16 m ² solceller på taget af hver bygning og i nærheden af en el-hovedmåler.		28.500 kr. 14,65 ton CO ₂

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærkningen omfatter ejendommen Rosenhegnet 1-85 og 4-14 & Humlehegnet 1-11 og 19-29 & Slånehgnet 1-13 & Gyvelhegnet 3-13 og 2-60, 2630 Taastrup.

I BBR-meddelelsen (som omfatter alle bygninger i Vesterby Afd. 2720) er hovedadressen Vesterby Torv 1. Vesterby Afd. 2720 er med hensyn til energimærkning opdelt i flere energimærker. Hvert energimærke skal indberettes under hovedadressen i BBR-meddelelsen, derfor er Vesterby Torv 1 anført på forsiden. Men selve adressen, Vesterby Torv 1 er ikke indeholdt i nærværende energimærke.

Ejendommen er i følge BBR-meddelelsen opført i 1992.

BBR-anvendelseskode er etageboliger (anvendelseskode 140).

Bygningsgennemgangen blev foretaget med assistance af Michael Hvidt fra ejendomskontoret.

Fjernvarme leveret af Høje Taastrup Fjernvarme afregnes dels ud fra en variabel udgift (MWh) og dels ud fra en fast afgift (pr. m²). Endvidere afregnes ud fra en middel årsafkøling af fjernvarmevandet. Såfremt afkølingen ligger over 30 °C afregnes forbrug med normaltarif. Ligger afkølingen under 30 °C betales en "afkølingsafgift".

Ejendommens gennemsnitlige årsafkøling er ikke oplyst.

Der bør altid tilstræbes at afkølingen (temperaturforskellen på det fjernvarmevand der løber ind i systemet, og det, der løber retur) er så stor som mulig.

På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter, version 2014" gældende.

Dette energimærke er udarbejdet ud fra nævnte håndbogs standardforudsætninger, samt tilgængelige tegninger og egne notater fra besigtigelsen. Hvor tegningsmaterialet har været mangelfuldt, er der foretaget skøn.

De anførte besparelsesforslag er ligeledes beregnet ud fra håndbogens standardforudsætninger.

Med hensyn til besparelsesforslagene, er der ikke taget højde for eventuelle tilskud i de skønnede investeringer.

Det opvarmede areal svarer til det samlede boligareal.

Ved besparelsesforslag på klimaskærmen er der udover en varmebesparelse også en mindre besparelse på el (kWh). Dette skyldes, at energimærkeprogrammet regner med at der kommer en mindre pumpeydelse (og dermed en mindre el-besparelse).

-

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Type 1: 27 m² Bygning Alle bygningerne i energimærket	Adresse Rosenhegnet 1-85 og 4-14 & Humlehegnet 1-11 og 19-29 & Slåenhegnet 1-13 & Gyvelhegnet 3-13 og 2-60	m² 27	Antal 12	Kr./år 2.262
Type 2: 65-67 m² Bygning Alle bygningerne i energimærket	Adresse Rosenhegnet 1-85 og 4-14 & Humlehegnet 1-11 og 19-29 & Slåenhegnet 1-13 & Gyvelhegnet 3-13 og 2-60	m² 66	Antal 30	Kr./år 5.531
Type 3: 70 m² Bygning Alle bygningerne i energimærket	Adresse Rosenhegnet 1-85 og 4-14 & Humlehegnet 1-11 og 19-29 & Slåenhegnet 1-13 & Gyvelhegnet 3-13 og 2-60	m² 70	Antal 11	Kr./år 5.866
Type 4: 82-87 m² Bygning Alle bygningerne i energimærket	Adresse Rosenhegnet 1-85 og 4-14 & Humlehegnet 1-11 og 19-29 & Slåenhegnet 1-13 & Gyvelhegnet 3-13 og 2-60	m² 85	Antal 40	Kr./år 7.081
Type 5: 98-101 m² Bygning Alle bygningerne i energimærket	Adresse Rosenhegnet 1-85 og 4-14 & Humlehegnet 1-11 og 19-29 & Slåenhegnet 1-13 & Gyvelhegnet 3-13 og 2-60	m² 100	Antal 11	Kr./år 8.338

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning af oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
------	---------	-------------	-------------------------------------	------------------

Varmt og koldt vand

Varmtvandspumpe	Udskiftning af 1 stk. cirkulationspumpe for varmt brugsvand samt 1 stk. ladekredspumpe til automatisk modulerende energisparepumper.	18.000 kr.	1.418 kWh Elektricitet	2.900 kr.
-----------------	--	------------	---------------------------	-----------

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Loft	Efterisolering af vandrette lofter til i alt ca. 300 mm. Det kan være nødvendigt, at udføre ny dampspærre eller udbedre utætheder. Det kan også være nødvendigt, at hæve gangbroer. Kan udføres i forbindelse med en eventuel tagudskiftning.	22,63 MWh Fjernvarme 44 kWh Elektricitet	13.100 kr.
El			
Solceller	Montering af eksempelvis ca. 16 m² solceller på taget af hver bygning og i nærheden af en el-hovedmåler. Der skal indhentes flere tilbud, da priser og kvalitet kan variere. Overvejes etablering af solcelleanlæg, anbefales yderligere analyser for korrekt beslutningsgrundlag om anlægsudformning og størrelse. Der skal foretages lastberegninger, som viser at taget kan bære solcellerne. Og det skal sikres, at lokalplanerne	15.139 kWh Elektricitet 6.958 kWh Elektricitet overskud fra solceller	28.500 kr.

godkender solceller.

Endelig er der en del lovgivning på området, som skal undersøges nøje inden eventuel udførelse.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette energimærker gælder kun Rosenhegnet 4-14

Adresse	Rosenhegnet 4
BBR nr.....	169-96406-224
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1992
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	292 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	292 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage.....	0 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	9.674 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	4.754 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	17,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	06-09-2013 til 07-02-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	20.591 kr. pr. år
Fast afgift	4.754 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	25.345 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	36,18 MWh Fjernvarme
CO ₂ udledning	5,10 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette energimærker gælder kun Rosenhegnet 67-85

Adresse	Rosenhegnet 67
BBR nr.....	169-96406-227
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)

Opførelses år.....	1992
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	759 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	759 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²

Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	25.146 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	12.358 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	44,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	06-09-2013 til 07-02-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	53.523 kr. pr. år
Fast afgift	12.358 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	65.881 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	93,65 MWh Fjernvarme
CO ₂ udledning	13,21 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette energimærker gælder kun Rosenhegnet 47-65

Adresse	Rosenhegnet 47
BBR nr.....	169-96406-228
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1992
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	756 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	756 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagC

Energimærke efter alle besparelsesforslagC

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter25.047 kr. i afregningsperioden

Fast afgift12.309 kr. pr. år

Varmeforbrug.....44,00 MWh Fjernvarme

Aflæst periode06-09-2013 til 07-02-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter53.312 kr. pr. år

Fast afgift12.309 kr. pr. år

Varmeudgift i alt.....65.621 kr. pr. år

Varmeforbrug.....93,65 MWh Fjernvarme

CO₂ udledning13,21 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette energimærker gælder kun Rosenhegnet 33-45

AdresseRosenhegnet 33

BBR nr169-96406-229

Bygningens anvendelseEtageboligbebyggelse (140)

Opførelses år.....1992

År for væsentlig renoveringIkke angivet

VarmeforsyningFjernvarme

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR529 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Opvarmet bygningsareal.....529 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagC

Energimærke efter alle besparelsesforslagC

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	17.526 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	8.613 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	31,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	06-09-2013 til 07-02-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	37.304 kr. pr. år
Fast afgift	8.613 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	45.917 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	65,98 MWh Fjernvarme
CO2 udledning	9,30 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette energimærker gælder kun Rosenhegnet 1-31

Adresse	Rosenhegnet 1
BBR nr.....	169-96406-230
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1992
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	1231 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1231 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	40.784 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	20.043 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	71,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	06-09-2013 til 07-02-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	86.809 kr. pr. år
Fast afgift	20.043 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	106.852 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	151,12 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....	21,31 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette energimærker gælder kun Humlehegnet 1-11

Adresse	Humlehegnet 1
BBR nr.....	169-96406-240
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1992
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	460 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	460 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage.....	0 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	15.240 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	7.490 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	27,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	06-09-2013 til 07-02-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	32.438 kr. pr. år
Fast afgift	7.490 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	39.928 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	57,47 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....	8,10 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette energimærker gælder kun Humlehegnet 19-29

Adresse	Humlehegnet 19
BBR nr.....	169-96406-243
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)

Opførelses år.....	1992
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	434 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	434 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²

Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	9.674 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	4.754 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	17,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	06-09-2013 til 07-02-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	20.591 kr. pr. år
Fast afgift	4.754 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	25.345 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	36,18 MWh Fjernvarme
CO ₂ udledning	5,10 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette energimærker gælder kun Slånehedet 1-13

Adresse	Slånehedet 1
BBR nr.....	169-96406-250
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1992
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	373 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	373 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagC

Energimærke efter alle besparelsesforslagC

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter12.457 kr. i afregningsperioden

Fast afgift6.122 kr. pr. år

Varmeforbrug.....22,00 MWh Fjernvarme

Aflæst periode06-09-2013 til 07-02-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter26.514 kr. pr. år

Fast afgift6.122 kr. pr. år

Varmeudgift i alt.....32.636 kr. pr. år

Varmeforbrug.....46,83 MWh Fjernvarme

CO₂ udledning6,60 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette energimærker gælder kun Gyvelhegnet 3-13

AdresseGyvelhegnet 3

BBR nr169-96406-252

Bygningens anvendelseEtageboligbebyggelse (140)

Opførelses år.....1992

År for væsentlig renoveringIkke angivet

VarmeforsyningFjernvarme

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR276 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Opvarmet bygningsareal.....276 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagC

Energimærke efter alle besparelsesforslagC

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	9.144 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	4.494 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	16,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	06-09-2013 til 07-02-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	19.463 kr. pr. år
Fast afgift	4.494 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	23.957 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	34,06 MWh Fjernvarme
CO2 udledning	4,80 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette energimærke gælder kun Gyvelhegnet 2-32

Adresse	Gyvelhegnet 2
BBR nr.....	169-96406-253
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1992
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	1263 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1263 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	41.844 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	20.564 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	72,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	06-09-2013 til 07-02-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	89.065 kr. pr. år
Fast afgift	20.564 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	109.629 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	153,25 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....	21,61 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette energimærke gælder kun Gyvelhegnet 34-40

Adresse	Gyvelhegnet 34
BBR nr.....	169-96406-254
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1992
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmedforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	299 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	299 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage.....	0 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	9.674 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	4.754 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	17,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	06-09-2013 til 07-02-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	20.591 kr. pr. år
Fast afgift	4.754 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	25.345 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	36,18 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....	5,10 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette energimærke gælder kun Gyvelhegnet 42-60

Adresse	Gyvelhegnet 42
BBR nr.....	169-96406-255
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)

Opførelses år.....	1992
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	762 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	762 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	25.245 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	12.407 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	44,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	06-09-2013 til 07-02-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	53.734 kr. pr. år
Fast afgift	12.407 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	66.141 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	93,65 MWh Fjernvarme
CO ₂ udledning.....	13,21 ton CO ₂ pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSENE

Oplysningerne i BBR-meddelelsen af 26-05-2014 anses med hensyn til bygningens størrelse og anvendelse at være i god overensstemmelse med de faktiske forhold.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREKNED E FORBRUG

Det i energimærket beregnede, teoretiske varmekonsum (652 MWh fjernvarme/år) ligger under det oplyste klimakorrigerede varmekonsum (898 MWh fjernvarme/år).

Der er dog en vis usikkerhed i oplyst forbrug, da dette omfatter alle bygningerne i Vesterby (Afd. 2720). Det oplyste forbrug er fordelt ud på de forskellige bygninger efter arealforhold.

Andre årsager til forskellen mellem beregnet og oplyst forbrug kan være:

- Rum i bygningen opvarmes til mere end 20 °C, som antaget i beregningerne.
- Klimaskærmen er lidt dårligere isoleret end antaget i beregningerne.
- Ventilationen medfører mere varmetab end antaget i beregningerne.
- At intern varmebelastning fra personer og apparatur er lavere end standardværdierne.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....	573,76 kr. per MWh
	151.442 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning.....	2,00 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Topdahl ApS

Marielundvej 48, 2730 Herlev

chs@topdahl.dk
tlf. 33313313

Ved energikonsulent
Christian Strarup

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistytrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Del af Vesterby (afd. 2720). Etageboliger i 2 plan.
Vesterby Torv 1
2630 Taastrup



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 23. september 2014 til den 23. september 2024

Energimærkningsnummer 311074876

Energimærke

Del af Vesterby (afd. 2720). Etageboliger i 2 plan. - Dette energimærker
gælder kun Rosenhegnet 4-14
Rosenhegnet 4
2630 Taastrup



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 23. september 2014 til den 23. september 2024

Energimærkningsnummer 311074876

Energimærke

Del af Vesterby (afd. 2720). Etageboliger i 2 plan. - Dette energimærker
gælder kun Rosenhegnet 67-85
Rosenhegnet 67
2630 Taastrup



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 23. september 2014 til den 23. september 2024

Energimærkningsnummer 311074876

Energimærke

Del af Vesterby (afd. 2720). Etageboliger i 2 plan. - Dette energimærker
gælder kun Rosenhegnet 47-65
Rosenhegnet 47
2630 Taastrup



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 23. september 2014 til den 23. september 2024

Energimærkningsnummer 311074876

Energimærke

Del af Vesterby (afd. 2720). Etageboliger i 2 plan. - Dette energimærker
gælder kun Rosenhegnet 33-45
Rosenhegnet 33
2630 Taastrup



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 23. september 2014 til den 23. september 2024

Energimærkningsnummer 311074876

Energimærke

Del af Vesterby (afd. 2720). Etageboliger i 2 plan. - Dette energimærker
gælder kun Rosenhegnet 1-31
Rosenhegnet 1
2630 Taastrup



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 23. september 2014 til den 23. september 2024

Energimærkningsnummer 311074876

Energimærke

Del af Vesterby (afd. 2720). Etageboliger i 2 plan. - Dette energimærker
gælder kun Humlehegnet 1-11
Humblehegnet 1
2630 Taastrup



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 23. september 2014 til den 23. september 2024

Energimærkningsnummer 311074876

Energimærke

Del af Vesterby (afd. 2720). Etageboliger i 2 plan. - Dette energimærker
gælder kun Humlehegnet 19-29
Humblehegnet 19
2630 Taastrup



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 23. september 2014 til den 23. september 2024

Energimærkningsnummer 311074876

Energimærke

Del af Vesterby (afd. 2720). Etageboliger i 2 plan. - Dette energimærker
gælder kun Slåenhegnet 1-13
Slåenhegnet 1
2630 Taastrup



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 23. september 2014 til den 23. september 2024

Energimærkningsnummer 311074876

Energimærke

Del af Vesterby (afd. 2720). Etageboliger i 2 plan. - Dette energimærker
gælder kun Gyvelhegnet 3-13
Gyvelhegnet 3
2630 Taastrup



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 23. september 2014 til den 23. september 2024

Energimærkningsnummer 311074876

Energimærke

Del af Vesterby (afd. 2720). Etageboliger i 2 plan. - Dette energimærker
gælder kun Gyvelhegnet 2-32
Gyvelhegnet 2
2630 Taastrup



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 23. september 2014 til den 23. september 2024

Energimærkningsnummer 311074876

Energimærke

Del af Vesterby (afd. 2720). Etageboliger i 2 plan. - Dette energimærker
gælder kun Gyvelhegnet 34-40
Gyvelhegnet 34
2630 Taastrup



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 23. september 2014 til den 23. september 2024

Energimærkningsnummer 311074876

Energimærke

Del af Vesterby (afd. 2720). Etageboliger i 2 plan. - Dette energimærker
gælder kun Gyvelhegnet 42-60
Gyvelhegnet 42
2630 Taastrup



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 23. september 2014 til den 23. september 2024

Energimærkningsnummer 311074876