

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Marielyst, etageboliger
Rundgården 2
2860 Søborg



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 31. marts 2015
Til den 31. marts 2022.

Energimærkningsnummer 311104473


STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.



BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke C



Beregnet varmeforbrug per år:

3.945,90 MWh Fjernvarme	2.889.970 kr
Samlet energiudgift	2.889.970 kr
Samlet CO ₂ udledning	556,37 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Tagkonstruktionen på "Rundgården" er opbygget med betondæk, Lecabeton, betonslidlag, 125 mm mineraluld og tagdækning.		
LOFT Etageadskillelse mod uopvarmede loftsrum er isoleret med ca. 200 mm.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Gavlvæggevægge er, ifølge tegningsmaterialet, udført som 35 cm uisolaret hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl.		
FORBEDRING Uisolaret hulmur efterisoleres ved indblæsning af granulat. Muligheder for efterisolering anbefales undersøgt nærmere forud for igangsætning af dette forslag, ved indhentning af tilbud fra et certificeret indblæsningsfirma.	2.774.988 kr.	510.329 kr. 98,25 ton CO ₂
LETTE YDERVÆGGE Lette ydervægspartier skønnes, at være isoleret med 150-200 mm.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

Investering Årlig
besparelse

VINDUER

Vindue og yderdøre er monteret med 2-lags energiglas. Ovenlysvinduer skønnes, at være monteret med 2-lags acrylrude/termoglas.

Gulve

Investering Årlig
besparelse

ETAGEADSKILLELSE

Dæk over det fri (Rundgården) skønnes, at være isoleret med ca. 200 mm.

Øvrige etagedæk mod uopvarmede kældre og mod terræn skønnes, at være betondæk med gulvbelægning af træ på strøer. Det er oplyst, at der er isoleret imellem strøer i varierende men begrænset omfang. Gulve efterisoleres løbende i forbindelse med renovering af lejligheder.

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg. Etablering af solvarmeanlæg skønnes ikke at være rentabelt.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe. Konvertering af forsyningsformen fra fjernvarme til el via varmepumpe vil ikke være rentabelt.		
VARMEANLÆG Ejendommen opvarmes med indirekte fjernvarme. Anlægget er udført med 2 stk. isolerede varmevekslere af typen Kähler & Breum, årgang 1989. Varmvekslere er placeret i fælles varmecentral, beliggende på adressen Nordahl Griegs Vej nr. 104. Varmen fordeles via 5 boilerum i bebyggelsen. Hvert boilerum er forsynet med varmtvandsbeholder og blandeanlæg for centralvarmekredse. Varmecentralen forsyner tillige selskabslokaler, vaskeri og Søborg Park rækkehuse.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMERØR Varmefordelingsrør i kældre er generelt isoleret med 10-20 mm. Varmefordelingsrør i kælder under nr. 10-14 i rundgården er isoleret med 20-40 mm. Ny rørisolering er udført i forbindelse med udbedring af brandskade. Det er oplyst, at varmfordelingsrør i jord er fremført som præisolerede kapperør.		
FORBEDRING Varmefordelingsrør i kældre efterisoleres, op til 50 mm med rørskåle eller lamelmåtter idet omfang, at der er plads omkring rørene.	1.560.000 kr.	95.800 kr. 18,44 ton CO ₂
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som 2-strengs anlæg.		

VARMEFORDDELINGSPUMPER

I fælles varmecentral er monteret 2 stk. automatisk trykstyrede cirkulationspumper af typen Grundfos TPE. Til fordeling af centralvarmevand er der i de enkelte boilerrum monteret automatisk trykstyrede cirkulationspumper af typen Grundfos UPE og Magna3, samt Wilo-pumper.

AUTOMATIK

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer. Til regulering af varme anlæg efter udetemperatur er monteret CTS-automatik.

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR Varmtvandsrør i kælder er generelt isoleret med 10-20 mm. Varmtvandsrør i kælder under nr. 10-14 i Rundgården er isoleret med 20-40 mm.		
FORBEDRING Varmtvandsrør i kælder efterisoleres op til 50 mm. udført med rørskåle eller lamelmåtter i det omfang, at der er plads omkring rørene.	752.928 kr.	114.180 kr. 21,98 ton CO ₂
VARMTVANDSRØR Det er oplyst, at varmtvands stigstrenge i Rundgården er fremført skjult og, at de er isoleret. Varmtvands stigstrenge i øvrige etageboliger er fremført uisolert.		
FORBEDRING Uisolerede varmtvands stigstrenge isoleres med 20 mm rørskåle i det omfang, at de er tilgængelige.	193.750 kr.	64.202 kr. 12,36 ton CO ₂
VARMTVANDSRØR I etageboliger på Gladsaxevej og Gustav Wieds Vej er varmtvandsrør til fordeling fremført på loft (returledning i kælder). Varmtvandsrør på loft er isoleret med 10-15 mm.		
FORBEDRING Varmtvandsrør på loft efterisoleres op til 50 mm., udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	152.053 kr.	30.996 kr. 5,97 ton CO ₂
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i nyere varmtvandsbeholdere i de 5 boilerum. Beholderne er på 1.500 og 2.000 liter, isoleret med 100 mm mineraluld og mandedæksler er monteret med aftagelige isoleringskapper. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholdere er isoleret med 40-60 mm.		
VARMTVANDSPUMPER Til varmtvands-cirkulation er der ved hver varmtvandsbeholder monteret 1 stk. cirkulationspumpe af typen Grundfos, Magna3.		

EL

EL	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysning på trapper og i kældre er overvejende monteret med almindelige glødepærer. Enkelte steder er opsat LED-armaturer, som er styres via PIR- og luxsensorer.		
FORBEDRING Lampearmaturer med glødelamper udskiftes til nye armaturer med LED-lyskilde og styring via PIR- og luxsensorer.	442.000 kr.	72.652 kr. 21,89 ton CO ₂
SOLCELLER Der er ingen solceller. Etablering af solcelleanlæg vil, med de gældende regler for afregning af overskydende elproduktion, ikke være rentabelt.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærket omfatter etageboliger i bebyggelsen "Marielyst". Som supplement til nærværende energimærke er udarbejdet et separat energimærke for afdelingens rækkehuse og foret erhverv.

Hele afdelingen har fælles varmforsyning. Fælles installationer er beskrevet i nærværende energimærke.

Baggrunden for energimærket er en besigtigelse af ejendommen, ejeroplysninger, byggeskik på tidspunktet for ejendommens opførelse og renovering samt bygningstegninger.

Det opvarmede areal udgøres af det samlede boligareal. Arealerne stammer fra BBR-meddelelsen og opmålinger på bygningstegninger.

Indeliggende trapper medtages i beregningen som opvarmet areal.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen.

I energimærkningen foretages et skøn ved utilgængelige konstruktioner baseret på tidstypiske byggeskikke og krav samt det aktuelle bygningsisolationsniveau i øvrigt. Samme skøn gør sig gældende for varmeanlæg mv. Der tages i den forbindelse forbehold for afvigelser fra faktiske forhold, der kan have betydning for energimærkningens besparelsesforslag.

I forbindelse med forslag til isolering af rørinstallationer er det en generel forudsætning for forslaget gennemførelse, at rørene har minimum 10 års resterende levetid og er tilgængelige, alternativt øges isoleringen i forbindelse med fremtidig rørudskiftning.

I det omfang, at der ikke er plads omkring rørene til, at der kan efterisoleres op til det anbefalede niveau, efterisoleres i størst muligt omfang uden, at rørføringerne ændres.

Rørenes restlevetid bør undersøges forud for igangsætning af isoleringsarbejder.

Der er anført forbedringsforslag med forholdsvis korte tilbagebetalingstider, som det vil være rentabelt at gennemføre her og nu.

Der er yderligere anført forslag, som først vil være rentable på længere sigt. Disse forslag vil dog alle have en miljømæssig og samfundsgavnlig effekt ved gennemførelse

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Lejligheder på 20-29 m²				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Rundgården 2 - 001	Ejendoms nr. 131807	25	21	3.398
Lejligheder på 30-39 m²				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Rundgården 2 - 001	Ejendoms nr. 131807	35	13	4.758
Lejligheder på 60-69 m²				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Rundgården 2 - 001	Ejendoms nr. 131807	65	29	8.836
Lejligheder på 70-75 m²				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Rundgården 2 - 001	Ejendoms nr. 131807	75	72	10.196
Lejligheder på 100-109 m²				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Rundgården 2 - 001	Ejendoms nr. 131807	105	6	14.274
Lejligheder på 20-29 m²				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Gladsaxevej 132 - 003	Ejendoms nr. 131807	25	6	3.398
Lejligheder på 70-79 m²				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Gladsaxevej 132 - 003	Ejendoms nr. 131807	75	12	10.196
Lejligheder på 70-79 m²				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Gustav Wieds Vej 1 - 004	Ejendoms nr. 131807	75	12	10.196
Lejligheder på 80-85 m²				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Gustav Wieds Vej 1 - 004	Ejendoms nr. 131807	85	8	11.556
Lejligheder på 60-69 m²				

Bygning Gladsaxevej 140 - 005	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 65	Antal 6	Kr./år 8.837
Lejligheder på 70-79 m²				
Bygning Gladsaxevej 140 - 005	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 75	Antal 10	Kr./år 10.196
Lejligheder på 60-69 m²				
Bygning Gladsaxevej 148 - 006	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 65	Antal 6	Kr./år 8.837
Lejligheder på 70-79 m²				
Bygning Gladsaxevej 148 - 006	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 75	Antal 10	Kr./år 10.196
Lejligheder på 70-79 m²				
Bygning Gladsaxevej 156 - 007	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 75	Antal 8	Kr./år 10.196
Lejligheder på 80-89 m²				
Bygning Gladsaxevej 156 - 007	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 85	Antal 8	Kr./år 11.556
Lejligheder på 70-79 m²				
Bygning Gladsaxevej 164 - 008	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 75	Antal 20	Kr./år 10.196
Lejligheder på 60-69 m²				
Bygning Gladsaxevej 174 - 009	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 65	Antal 6	Kr./år 8.837
Lejligheder på 80-89 m²				
Bygning Gladsaxevej 174 - 009	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 85	Antal 14	Kr./år 11.556
Lejligheder på 70-79 m²				

Bygning Gladsaxevej 184 - 010	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 75	Antal 24	Kr./år 10.196
Lejligheder på 30-39 m²				
Bygning Søborg Parkalle 166 - 011	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 35	Antal 6	Kr./år 4.758
Lejligheder på 40-49 m²				
Bygning Søborg Parkalle 166 - 011	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 45	Antal 2	Kr./år 6.117
Lejligheder på 70-79 m²				
Bygning Søborg Parkalle 166 - 011	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 75	Antal 12	Kr./år 10.196
Lejligheder på 80-89 m²				
Bygning Søborg Parkalle 166 - 011	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 85	Antal 6	Kr./år 11.556
Lejligheder på 30-39 m²				
Bygning Søborg Parkalle 176 - 012	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 35	Antal 4	Kr./år 4.758
Lejligheder på 40-49 m²				
Bygning Søborg Parkalle 176 - 012	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 45	Antal 4	Kr./år 6.117
Lejligheder på 70-79 m²				
Bygning Søborg Parkalle 176 - 012	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 75	Antal 8	Kr./år 10.196
Lejligheder på 80-89 m²				
Bygning Søborg Parkalle 176 - 012	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 85	Antal 10	Kr./år 11.556
Lejligheder på 30-39 m²				

Bygning Søborg Parkalle 186 - 013	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 35	Antal 6	Kr./år 4.758
Lejligheder på 40-49 m²				
Bygning Søborg Parkalle 186 - 013	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 45	Antal 2	Kr./år 6.117
Lejligheder på 60-69 m²				
Bygning Søborg Parkalle 186 - 013	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 65	Antal 4	Kr./år 8.837
Lejligheder på 70-79 m²				
Bygning Søborg Parkalle 186 - 013	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 75	Antal 12	Kr./år 10.196
Lejligheder på 80-89 m²				
Bygning Søborg Parkalle 186 - 013	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 85	Antal 2	Kr./år 11.556
Lejligheder på 30-39 m²				
Bygning Søborg Parkalle 196 - 014	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 35	Antal 2	Kr./år 4.758
Lejligheder på 40-49 m²				
Bygning Søborg Parkalle 196 - 014	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 45	Antal 2	Kr./år 6.117
Lejligheder på 60-69 m²				
Bygning Søborg Parkalle 196 - 014	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 65	Antal 2	Kr./år 8.837
Lejligheder på 70-79 m²				
Bygning Søborg Parkalle 196 - 014	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 75	Antal 10	Kr./år 10.196
Lejligheder på 80-89 m²				

Bygning Søborg Parkalle 196 - 014	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 85	Antal 6	Kr./år 11.556
Lejligheder på 30-39 m²				
Bygning Søborg Parkalle 206 - 015	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 35	Antal 6	Kr./år 4.758
Lejligheder på 40-49 m²				
Bygning Søborg Parkalle 206 - 015	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 45	Antal 4	Kr./år 6.117
Lejligheder på 70-79 m²				
Bygning Søborg Parkalle 206 - 015	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 75	Antal 10	Kr./år 10.196
Lejligheder på 80-89 m²				
Bygning Søborg Parkalle 206 - 015	Adresse Ejendoms nr. 131807	m² 85	Antal 2	Kr./år 11.556

Kommentar

Lejlighedernes gennemsnitsforbrug er fordelt på baggrund af det samlede oplyste forbrug, ud fra den enkelte lejligheds areal.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Hule ydervægge	Uisoleret hulmur efterisoleres	2.774.988 kr.	696,79 MWh fjernvarme	510.329 kr.
Varmeanlæg				
Varmerør	Varmefordelingsrør i kældre efterisoleres	1.560.000 kr.	130,80 MWh fjernvarme	95.800 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsrør	Varmtvandsrør i kældre efterisoleres	752.928 kr.	155,90 MWh fjernvarme	114.180 kr.
Varmtvandsrør	Varmtvands stigstreng isoleres	193.750 kr.	87,66 MWh fjernvarme	64.202 kr.
Varmtvandsrør	Varmtvandsrør på loft efterisoleres	152.053 kr.	42,32 MWh fjernvarme	30.996 kr.
El				
Belysning	Lampearmaturer med glødelamper udskiftes	442.000 kr.	33.024 kWh el	72.652 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Rundgården 2 - 001

Adresse	Rundgården 2
BBR nr.....	159-131807-001
Bygningens anvendelse	Etagebolig
Opførelses år.....	1955
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme (MWh)
Supplerende varme.....	Ikke angivet
Boligareal i følge BBR	9540 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	9540 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage.....	3161 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Primær opvarmning

Varmeudgifter	1.318.633 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	1.800,00 MWh Fjernvarme (MWh)
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	1.296.983 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	1.296.983 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	1.770,45 MWh Fjernvarme (MWh)
CO ₂ udledning	249,63 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Gladsaxevej 132 - 003

Adresse	Gladsaxevej 132
BBR nr.....	159-131807-003
Bygningens anvendelse	Etagebolig

Opførelses år.....	1955
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme (MWh)
Supplerende varme.....	Ikke angivet
Boligareal i følge BBR	1030 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1030 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	580 m ²
Energimærke	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Primær opvarmning

Varmeudgifter	142.371 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	194,40 MWh Fjernvarme (MWh)
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	140.033 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	140.033 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	191,21 MWh Fjernvarme (MWh)
CO ₂ udledning	26,96 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Gustav Wieds Vej 1 - 004

Adresse	Gustav Wieds Vej 1
BBR nr.....	159-131807-004
Bygningens anvendelse	Etagebolig
Opførelses år.....	1955
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme (MWh)
Supplerende varme.....	Ikke angivet
Boligareal i følge BBR	1602 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1602 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²

Uopvarmet kælderetage812 m²

EnergimærkeE

Energimærke efter rentable besparelsesforslagD

Energimærke efter alle besparelsesforslagD

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Primær opvarmning

Varmeudgifter221.436 kr. i afregningsperioden

Fast afgift0 kr. pr. år

Varmeforbrug.....302,30 MWh Fjernvarme (MWh)

Aflæst periode01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter217.800 kr. pr. år

Fast afgift0 kr. pr. år

Varmeudgift i alt.....217.800 kr. pr. år

Varmeforbrug.....297,34 MWh Fjernvarme (MWh)

CO₂ udledning41,92 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Gladsaxevej 140 - 005

AdresseGladsaxevej 140

BBR nr159-131807-005

Bygningens anvendelseEtagebolig

Opførelses år.....1955

År for væsentlig renoveringIkke angivet

VarmeforsyningFjernvarme (MWh)

Supplerende varme.....Ikke angivet

Boligareal i følge BBR1248 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Opvarmet bygningsareal.....1248 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage633 m²

EnergimærkeE

Energimærke efter rentable besparelsesforslagD

Energimærke efter alle besparelsesforslagD

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Primær opvarmning

Varmeudgifter	172.504 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	235,50 MWh Fjernvarme (MWh)
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	169.671 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	169.671 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	231,63 MWh Fjernvarme (MWh)
CO ₂ udledning	32,66 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Gladsaxevej 148 - 006

Adresse	Gladsaxevej 148
BBR nr.....	159-131807-006
Bygningens anvendelse	Etagebolig
Opførelses år.....	1955
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme (MWh)
Supplerende varme.....	Ikke angivet
Boligareal i følge BBR	1134 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1134 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	574 m ²
Energimærke	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	D

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Primær opvarmning

Varmeudgifter	156.747 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	214,00 MWh Fjernvarme (MWh)
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	154.173 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	154.173 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	210,49 MWh Fjernvarme (MWh)
CO2 udledning.....	29,68 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Gladsaxevej 156 - 007

Adresse	Gladsaxevej 156
BBR nr.....	159-131807-007
Bygningens anvendelse	Etagebolig
Opførelses år.....	1955
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme (MWh)
Supplerende varme.....	Ikke angivet
Boligareal i følge BBR	1264 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1264 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	641 m ²
Energimærke	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	D
Energimærke efter alle besparelsesforslag	D

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Primær opvarmning

Varmeudgifter	174.716 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	238,60 MWh Fjernvarme (MWh)
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	171.847 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	171.847 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	234,68 MWh Fjernvarme (MWh)
CO2 udledning.....	33,09 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Gladsaxevej 164 - 008

Adresse	Gladsaxevej 164
BBR nr.....	159-131807-008
Bygningens anvendelse	Etagebolig

Opførelses år.....	1955
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme (MWh)
Supplerende varme.....	Ikke angivet
Boligareal i følge BBR	1430 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1430 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	724 m ²
Energimærke	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	D

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Primær opvarmning

Varmeudgifter	197.661 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	269,90 MWh Fjernvarme (MWh)
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	194.415 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	194.415 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	265,47 MWh Fjernvarme (MWh)
CO ₂ udledning	37,43 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Gladsaxevej 174 - 009

Adresse	Gladsaxevej 174
BBR nr.....	159-131807-009
Bygningens anvendelse	Etagebolig
Opførelses år.....	1955
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme (MWh)
Supplerende varme.....	Ikke angivet
Boligareal i følge BBR	1588 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1588 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²

Uopvarmet kælderetage804 m²

EnergimærkeE

Energimærke efter rentable besparelsesforslagD

Energimærke efter alle besparelsesforslagD

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Primær opvarmning

Varmeudgifter219.501 kr. i afregningsperioden

Fast afgift0 kr. pr. år

Varmeforbrug.....299,70 MWh Fjernvarme (MWh)

Aflæst periode01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter215.897 kr. pr. år

Fast afgift0 kr. pr. år

Varmeudgift i alt.....215.897 kr. pr. år

Varmeforbrug.....294,78 MWh Fjernvarme (MWh)

CO₂ udledning41,56 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Gladsaxevej 184 - 010

AdresseGladsaxevej 184

BBR nr.....159-131807-010

Bygningens anvendelseEtagebolig

Opførelses år.....1955

År for væsentlig renovering.....Ikke angivet

Varmeforsyning.....Fjernvarme (MWh)

Supplerende varme.....Ikke angivet

Boligareal i følge BBR1712 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Opvarmet bygningsareal.....1712 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage865 m²

EnergimærkeE

Energimærke efter rentable besparelsesforslagD

Energimærke efter alle besparelsesforslagD

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Primær opvarmning

Varmeudgifter	236.641 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	323,10 MWh Fjernvarme (MWh)
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	232.755 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	232.755 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	317,80 MWh Fjernvarme (MWh)
CO ₂ udledning	44,81 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Søborg Parkalle 166 - 011

Adresse	Søborg Parkalle 166
BBR nr.....	159-131807-011
Bygningens anvendelse	Etagebolig
Opførelses år.....	1958
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme (MWh)
Supplerende varme.....	Ikke angivet
Boligareal i følge BBR	1730 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1730 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	339 m ²
Energimærke	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	D

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Primær opvarmning

Varmeudgifter	239.129 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	326,50 MWh Fjernvarme (MWh)
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	235.202 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	235.202 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	321,14 MWh Fjernvarme (MWh)
CO2 udledning	45,28 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Søborg Parkalle 176 - 012

Adresse	Søborg Parkalle 176
BBR nr.....	159-131807-012
Bygningens anvendelse	Etagebolig
Opførelses år.....	1958
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme (MWh)
Supplerende varme.....	Ikke angivet
Boligareal i følge BBR	1698 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1698 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	339 m ²
Energimærke	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	D
Energimærke efter alle besparelsesforslag	D

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Primær opvarmning

Varmeudgifter	234.705 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	320,50 MWh Fjernvarme (MWh)
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	230.851 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	230.851 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	315,24 MWh Fjernvarme (MWh)
CO2 udledning	44,45 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Søborg Parkalle 186 - 013

Adresse	Søborg Parkalle 186
BBR nr.....	159-131807-013
Bygningens anvendelse	Etagebolig

Opførelses år.....	1958
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme (MWh)
Supplerende varme.....	Ikke angivet
Boligareal i følge BBR	1638 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1638 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	339 m ²
Energimærke	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	D

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Primær opvarmning

Varmeudgifter	226.412 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	309,10 MWh Fjernvarme (MWh)
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	222.694 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	222.694 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	304,03 MWh Fjernvarme (MWh)
CO ₂ udledning	42,87 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Søborg Parkalle 196 - 014

Adresse	Søborg Parkalle 196
BBR nr.....	159-131807-014
Bygningens anvendelse	Etagebolig
Opførelses år.....	1958
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme (MWh)
Supplerende varme.....	Ikke angivet
Boligareal i følge BBR	1530 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1530 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²

Uopvarmet kælderetage339 m²

EnergimærkeE

Energimærke efter rentable besparelsesforslagD

Energimærke efter alle besparelsesforslagD

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Primær opvarmning

Varmeudgifter211.484 kr. i afregningsperioden

Fast afgift0 kr. pr. år

Varmeforbrug.....288,80 MWh Fjernvarme (MWh)

Aflæst periode01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter208.011 kr. pr. år

Fast afgift0 kr. pr. år

Varmeudgift i alt.....208.011 kr. pr. år

Varmeforbrug.....284,06 MWh Fjernvarme (MWh)

CO₂ udledning40,05 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Søborg Parkalle 206 - 015

AdresseSøborg Parkalle 206

BBR nr159-131807-015

Bygningens anvendelseEtagebolig

Opførelses år.....1958

År for væsentlig renoveringIkke angivet

VarmeforsyningFjernvarme (MWh)

Supplerende varme.....Ikke angivet

Boligareal i følge BBR1392 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Opvarmet bygningsareal.....1392 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage333 m²

EnergimærkeE

Energimærke efter rentable besparelsesforslagD

Energimærke efter alle besparelsesforslagD

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Primær opvarmning

Varmeudgifter	192.409 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	262,70 MWh Fjernvarme (MWh)
Aflæst periode.....	01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	189.250 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	189.250 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	258,39 MWh Fjernvarme (MWh)
CO ₂ udledning	36,43 ton CO ₂ pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Det registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNED E FORBRUG

Det oplyste varmeforbrug stammer fra Brunata's "Forbrugsregnskab for varme" vedrørende perioden 01.01.2013 – 31.12.2013. Varmeforbruget er arealfordelt på de enkelte bygninger og boligenheder.

Årsagen til afvigelser imellem oplyst og beregnet varmeforbrug kan være, at nogle bygningsdele er dårligere isoleret end antaget ved beregning af energimærket. En anden årsag kan være brugeradfærd herunder, at nogle rum opvarmes til mere end 20 °C, at der luftes mere ud eller, at varmtvandsforbruget er større end det, som forudsættes ved beregning af energimærket.

Det skal i øvrigt bemærkes, at umålt varmeforbrug til opvarmning af fællesområder kun medtages i det oplyste forbrug og ikke i det beregnede forbrug i det omfang, at fællesområder er beliggende i eksterne bygninger.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....	732,40 kr. per MWh
-----------------	--------------------

Prisen på fjernvarme er beregnet på baggrund af oplysningerne i "Forbrugsregnskab for varme" vedrørende perioden 01.01.2013 – 31.12.2013.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

EnergiFocus ApS

Strandvejen 41, 4300 Holbæk
www.energifocus.dk
emo@energifocus.dk
tlf. 21370313

Ved energikonsulent
Søren Pedersen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistytrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Marielyst, etageboliger
Rundgården 2
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 31. marts 2015 til den 31. marts 2022

Energimærkningsnummer 311104473

Energimærke

Marielyst, etageboliger - Rundgården 2 - 001
Rundgården 2
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 31. marts 2015 til den 31. marts 2022

Energimærkningsnummer 311104473

Energimærke

Marielyst, etageboliger - Gladsaxevej 132 - 003
Gladsaxevej 132
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 31. marts 2015 til den 31. marts 2022

Energimærkningsnummer 311104473

Energimærke

Marielyst, etageboliger - Gustav Wieds Vej 1 - 004
Gustav Wieds Vej 1
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 31. marts 2015 til den 31. marts 2022

Energimærkningsnummer 311104473

Energimærke

Marielyst, etageboliger - Gladsaxevej 140 - 005
Gladsaxevej 140
2860 Søborg



Energistorelsens Energimærkning



Gyldig fra den 31. marts 2015 til den 31. marts 2022

Energimærkningsnummer 311104473

Energimærke

Marielyst, etageboliger - Gladsaxevej 148 - 006
Gladsaxevej 148
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 31. marts 2015 til den 31. marts 2022

Energimærkningsnummer 311104473

Energimærke

Marielyst, etageboliger - Gladsaxevej 156 - 007
Gladsaxevej 156
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 31. marts 2015 til den 31. marts 2022

Energimærkningsnummer 311104473

Energimærke

Marielyst, etageboliger - Gladsaxevej 164 - 008
Gladsaxevej 164
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 31. marts 2015 til den 31. marts 2022

Energimærkningsnummer 311104473

Energimærke

Marielyst, etageboliger - Gladsaxevej 174 - 009
Gladsaxevej 174
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 31. marts 2015 til den 31. marts 2022

Energimærkningsnummer 311104473

Energimærke

Marielyst, etageboliger - Gladsaxevej 184 - 010
Gladsaxevej 184
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 31. marts 2015 til den 31. marts 2022

Energimærkningsnummer 311104473

Energimærke

Marielyst, etageboliger - Søborg Parkalle 166 - 011
Søborg Parkalle 166
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 31. marts 2015 til den 31. marts 2022

Energimærkningsnummer 311104473

Energimærke

Marielyst, etageboliger - Søborg Parkalle 176 - 012
Søborg Parkalle 176
2860 Søborg



Energistorens Energimærkning



Gyldig fra den 31. marts 2015 til den 31. marts 2022

Energimærkningsnummer 311104473

Energimærke

Marielyst, etageboliger - Søborg Parkalle 186 - 013
Søborg Parkalle 186
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 31. marts 2015 til den 31. marts 2022

Energimærkningsnummer 311104473

Energimærke

Marielyst, etageboliger - Søborg Parkalle 196 - 014
Søborg Parkalle 196
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 31. marts 2015 til den 31. marts 2022

Energimærkningsnummer 311104473

Energimærke

Marielyst, etageboliger - Søborg Parkalle 206 - 015
Søborg Parkalle 206
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 31. marts 2015 til den 31. marts 2022

Energimærkningsnummer 311104473