

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport

Ulfbuen 17

2620 Albertslund



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 13. juni 2016

Til den 13. juni 2026.

Energimærkningsnummer 311182876



Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.



BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke A2010

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke A2010



Årligt varmekonsum

213,14 MWh fjernvarme 242.909 kr

Samlet energiudgift 242.909 kr

Samlet CO₂ udledning 30,05 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT lofter og skråvægge i alle bygningerne er isoleret med 200 mm jf. tegninger. I forbindelse med evt. udskiftning af taget eller anden renovering bør isoleringen udføres efter gældende krav.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge i alle bygningerne er dels udført med tegl, dels med facadeplader og generelt isoleret med 150 mm. jf. tegninger. Det skønnes pt. ikke rentabelt at isolere facaderne yderligere.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer og udvendige døre med glas er monteret med klasse A energiruder jf. registrering.		

Gulve

Investering Årlig
besparelse

TERRÆNDÆK

Terrændæk er isoleret med 170 mm løs leca i alle bygningerne jf. tegninger.
Det vurderes pt. ikke rentabelt at isolere terrændækket yderligere, idet udgiften til den energibesparende foranstaltning, ikke kan tjene sig hjem i konstruktionernes levetid.

Ventilation

Investering Årlig
besparelse

VENTILATION

Der findes ingen mekaniske ventilationsanlæg i bygningerne, som derfor regnes naturligt ventileret via oplukkelige vinduer, døre, emhætter og udsugninger jf. registrering.
Bygningen regnes normal tæt jf. Energistyrelsens vejledning.

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Alle bygningerne forsynes og opvarmes med fjernvarme, jf. registrering.		
VARMEPUMPER Det skønnes pt. ikke rentabelt at ændre opvarmningsformen til varmepumpe bla. fordi at centralvarme anlægget med radiatorer er dimensioneret og udført til forholdsvis høj fremløbs temperatur, samt at der allerede er fjernvarme i ejendommen.		

Varmedeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Opvarmning af boligerne sker via et centralvarmeanlæg med radiatorer jf. registrering.		
AUTOMATIK Der er monteret termostat ventiler på radiatorerne og anlægget skønnes med sommerstop, jf. registrering.		

VARMT VAND

Varmt vand

Investering Årlig
besparelse

VARMT VAND

I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.

VARMTVANDSBEHOLDER

Varmt brugsvand produceres via individuelle gennemstrømnings vandvarmere og anlæggene er udført uden cirkulation. jf. registrering

EL

EL	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Der er ikke etableret fælles belysningsanlæg ved boligerne, jf. registrering.		
SOLCELLER Der er ingen solceller eller solvarmeanlæg på bygningerne jf. registrering.		
FORBEDRING Montering af ca. 22 m ² Monokrystallinske silicium solceller på tagflade mod syd på bygning 1. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Eventuel udgift samt stillads udgifter til dette er ikke medtaget i forslaget. Man skal være opmærksom på at strømmen bør anvendes samtidig med at den produceres, af hensyn til rentabiliteten	100.000 kr.	5.800 kr. 2,44 ton CO ₂
FORBEDRING Montering af ca. 22 m ² Monokrystallinske silicium solceller på tagflade mod vest på bygning 2.	100.000 kr.	5.500 kr. 2,31 ton CO ₂
FORBEDRING Montering af ca. 22 m ² Monokrystallinske silicium solceller på tagflade mod vest på bygning 4.	100.000 kr.	5.500 kr. 2,31 ton CO ₂
FORBEDRING Montering af ca. 22 m ² Monokrystallinske silicium solceller på tagflade mod vest på bygning 5.	100.000 kr.	5.500 kr. 2,31 ton CO ₂
FORBEDRING Montering af ca. 22 m ² Monokrystallinske silicium solceller på tagflade mod vest på bygning 3.	100.000 kr.	5.400 kr. 2,31 ton CO ₂

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Bygningerne, som energimærket omfatter, er Ulfbuen 1-16, 2620 Albertslund (Bygning 1) som indeholder 16 boliger. Ulfbuen 17-25, 2620 Albertslund (Bygning 2) som indeholder 9 boliger. Ulfbuen 26 - 30, 2620 Albertslund (Bygning 3) som indeholder 5 boliger. Ulfbuen 31- 39, 2620 Albertslund (Bygning 4) som indeholder 5 boliger. Ulfbuen 40- 47, 2620 Albertslund (Bygning 5) som indeholder 8 boliger. jf. BBR meddelelsen og er registreret, som etageboligbebyggelse opført i 1989.

Bygningernes placering på energimærke skalaen er erfaringsmæssigt god for bygninger af denne type og alder.

Konstruktioner og isoleringsforhold er generelt karakteristiske for bygningens alder, og der er gennemført de mest oplagte energibesparende foranstaltninger, Bla. lavenergiruder og fjernvarme mm.

Det er pt kun muligt at gennemføre rentable energibesparende foranstaltninger vedr. de tekniske installationer, (solceller).

Det skal i forbindelse med en evt. renovering, om- eller tilbygning påpeges, at når man påbegynder arbejder , anbefales det at fremtidssikre sin investering. Ved f.eks. efterisolering, betyder dette, at man bør efterisolere til lavenerginiveau efter gældende bygningsreglement og ikke blot isolere iht. minimumsanbefalingerne.

Lavenergiløsninger giver den bedste økonomi på længere sigt og fremmer bygningens værdi.

I forbindelse med renovering kan vore konsulenter og rådgivere vejlede og hjælpe med at danne et godt og fornuftigt overblik over energibesparende foranstaltninger, samt udarbejde et defineret projekt for tiltagene og ligeledes beregne omfanget af eventuelle tilskudsydelser der, i flere kommuner, tilbydes på en række energibesparende foranstaltninger.

Nærværende energimærke og energiplan er udført jf. vejledning, udarbejdet af energistyrelsen. Besparelsesforslaget er oplysninger om omkostninger indhentet ved hjælp af V & S prisbøger, skøn og erfaringstal.

Bemærk, at besparelser er beregnet i forhold til det beregnede forbrug.

Registreringen er foretaget uden destruktive indgreb, ved hjælp af fotografering og opmåling, i og på bygningen og tegninger til beregning af det opvarmede areal

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

2 værelses lejligheder				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
1	Ulfbuen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2620 Albertslund.	56	8	2.004
3 værelses lejligheder				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
1	Ulfbuen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2620 Albertslund.	86	8	3.078
2 værelses lejlighed.				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
3	Ulfbuen 29, 2620 Albertslund.	62	1	2.219
3 værelses lejligheder				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
3	Ulfbuen 26 & 27, 2620 Albertslund.	82	2	2.935
3 værelses lejligheder				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
3	Ulfbuen 28 & 30, 2620 Albertslund.	85	2	3.042
2 værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
2	Ulfbuen 19, 2620 Albertslund.	62	1	2.219
3 værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
2	Ulfbuen 21,22,23,24,25 2620 Albertslund.	82	5	2.935
3 værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
2	Ulfbuen 18,19, 2620 Albertslund.	85	2	3.042
4 værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
2	Ulfbuen 20, 2620 Albertslund.	102	1	3.650
2 værelses lejlighed				

Bygning 4	Adresse Ulfbuen 31 2620 Albertslund.	m² 62	Antal 1	Kr./år 2.219
3 værelses lejlighed				
Bygning 4	Adresse Ulfbuen 36,37,38,39, 2620 Albertslund.	m² 82	Antal 4	Kr./år 2.935
3 værelses lejlighed				
Bygning 4	Adresse Ulfbuen 32,33, 2620 Albertslund.	m² 85	Antal 2	Kr./år 3.042
4 værelses lejlighed				
Bygning 4	Adresse Ulfbuen 34,35, 2620 Albertslund.	m² 102	Antal 2	Kr./år 3.650
2 værelses lejlighed				
Bygning 5	Adresse Ulfbuen 43,47, 2620 Albertslund.	m² 82	Antal 2	Kr./år 2.935
2 værelses lejlighed				
Bygning 5	Adresse Ulfbuen 42,44,45,46, 2620 Albertslund.	m² 85	Antal 4	Kr./år 3.042
4 værelses lejlighed				
Bygning 5	Adresse Ulfbuen 40, 41, 2620 Albertslund.	m² 102	Antal 2	Kr./år 3.650

Kommentar

Fordelingsregnskabet i energimærket udføres automatisk af EDB-programmet på baggrund af antal kvm og tager altså ikke højde for evt. fordelingstal mm.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
El				
Solceller	Montering af ca. 22 m ² Monokrystallinske silicium solceller på tagflade mod syd. bygning 1.	100.000 kr.	2.544 kWh Elektricitet 1.143 kWh Elektricitet overskud fra solceller	5.800 kr.
Solceller	Montering af ca. 22 m ² Monokrystallinske silicium solceller på tagflade mod vest på bygning 2.	100.000 kr.	2.401 kWh Elektricitet 1.078 kWh Elektricitet overskud fra solceller	5.500 kr.
Solceller	Montering af ca. 22 m ² Monokrystallinske silicium solceller på tagflade mod vest på bygning 4.	100.000 kr.	2.401 kWh Elektricitet 1.078 kWh Elektricitet overskud fra solceller	5.500 kr.

Solceller	Montering af ca. 22 m ² Monokrystallinske silicium solceller på tagflade mod vest på bygning 5.	100.000 kr.	2.401 kWh Elektricitet 1.078 kWh Elektricitet overskud fra solceller	5.500 kr.
Solceller	Montering af ca. 22 m ² Monokrystallinske silicium solceller på tagflade mod vest på bygning 3.	100.000 kr.	2.331 kWh Elektricitet 1.148 kWh Elektricitet overskud fra solceller	5.400 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Ulfbuen

Adresse	Ulfbuen 1, 2620 Albertslund
BBR nr.....	165-57414-1
Bygningens anvendelse i følge BBR.....	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1989
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	1136 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	1136 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	240 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage.....	0 m ²
Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	100.000 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	28.729 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	87,20 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	105.422 kr. pr. år
Fast afgift	28.729 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	134.152 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	91,93 MWh Fjernvarme
CO ₂ udledning	12,96 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

26 - 30

Adresse	Ulfbuen 26, 2620 Albertslund
BBR nr.....	165-57414-3
Bygningens anvendelse i følge BBR.....	Etageboligbebyggelse (140)

Opførelsesår1989
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningFjernvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR396 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal396 m²
 Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeB
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagA2015
 Energimærke efter alle besparelsesforslagA2015

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

17 - 25

AdresseUlfbuen 17, 2620 Albertslund
 BBR nr165-57414-2
 Bygningens anvendelse i følge BBREtageboligbebyggelse (140)
 Opførelsesår1982
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningFjernvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR744 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal744 m²
 Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeB
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagA2010
 Energimærke efter alle besparelsesforslagA2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

31 - 39

AdresseUlfbuen 31, 2620 Albertslund
 BBR nr165-57414-4
 Bygningens anvendelse i følge BBREtageboligbebyggelse (140)

Opførelsesår	1982
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	764 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	764 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Ulfbuen

Adresse	Ulfbuen 40, 2620 Albertslund
BBR nr	165-57414-5
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1982
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	668 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	668 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det faktiske til varme og varmtvands produktion er ikke oplyst jf. at alle boligerne har intern måler. Det beregnede forbrug er derfor indsat i dataprogrammet.

Der gøres opmærksom på, at det beregnede forbrug er ud fra bl.a. erfaringstal m.m., hvorfor der må påregnes et vist udsving, ligesom vaner, brugere m.m. vil påvirke det konkrete varmekonsum.

Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregningerne, at fordelingsanlæg til varmekilder afbrydes samt at der kun anvendes fjernvarme til at producere varmt brugsvand, for derved at spare varmeudgifter.

Vedr. krav til afkøling af returvandet på fjernvarmeinstallationen, henvises der til leverandøren af fjernvarmen.

GUF (det graddage-uafhængigt forbrug) er sat til 30%.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREKNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....	680,65 kr. per MWh
	97.835 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,00 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulent kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600399
CVR-nummer 35028609

Godt Byggeri ApS

Rubingangen 60, 2300 København S

godtbyggeri@yahoo.dk
tlf. 20150642

Ved energikonsulent
Michael Jensen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på <http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage> Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistirelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Ulfbuen 17
2620 Albertslund



Energistyrelsen

Gyldig fra den 13. juni 2016 til den 13. juni 2026

Energimærkningsnummer 311182876

Energimærke

Ulbuen
Ulbuen 1
2620 Albertslund



Energistyrelsen

Gyldig fra den 13. juni 2016 til den 13. juni 2026

Energimærkningsnummer 311182876

Energimærke

26 - 30
Ulfbuen 26
2620 Albertslund



Energistyrelsen

Gyldig fra den 13. juni 2016 til den 13. juni 2026

Energimærkningsnummer 311182876

Energimærke

17 - 25
Ulfbuen 17
2620 Albertslund



Energistyrelsen

Gyldig fra den 13. juni 2016 til den 13. juni 2026

Energimærkningsnummer 311182876

Energimærke

31 - 39
Ulfbuen 31
2620 Albertslund



Energistyrelsen

Gyldig fra den 13. juni 2016 til den 13. juni 2026

Energimærkningsnummer 311182876

Energimærke

Ulbuen
Ulbuen 40
2620 Albertslund



Energistyrelsen

Gyldig fra den 13. juni 2016 til den 13. juni 2026

Energimærkningsnummer 311182876