

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Afd. 48 Skæring Park Vej 460-516
Skæring Parkvej 370
8250 Egå



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 13. juli 2016
Til den 13. juli 2026.

Energimærkningsnummer 311189928



Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.



BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke C



Årligt varmekonsum

261,47 MWh fjernvarme 183.066 kr

Samlet energiudgift 183.066 kr

Samlet CO₂ udledning 36,87 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Hanebåndsloft er isoleret med 200 mm batts og 200 mm indblæst granulat. Konstruktionstykkelser er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som 32 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
LETTE YDERVÆGGE Den lette ydervæg ved karnapperne er opbygget med 10 cm. letbeton inderst, derpå 125 mm A-pladebatts, ventileret hulrum og afsluttet med enten zink eller eternit. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

Investering Årlig
besparelse

VINDUER

Oplukkelige vinduer med et eller flere fag. Vinduerne er monteret med to-lags termoglas.

FORBEDRING VED RENOVERING

Vinduerne udskiftes til nye vinduer med gående rammer og tolags energiruder, energiklasse C. Vinduets energiklasse overholder ikke bygningsreglementets krav for udskiftning til nye vinduer.

Vinduerne udskiftes til nye vinduer med gående rammer og tolags energiruder, energiklasse C. Vinduets energiklasse overholder ikke bygningsreglementets krav for udskiftning til nye vinduer. V

23.800 kr.
5,93 ton CO₂

YDERDØRE

Yderdør med isoleret fyldning og en rude af tolags termoglas.
Terrassedør med en rude af tolags energiglas.

Gulve

Investering Årlig
besparelse

TERRÆNDÆK

Terrændæk er udført i 80 mm beton med 22 mm bøgeparket strøgulve. Under betonen er isoleret med 170 mm letklinker.

Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

ETAGEADSKILLELSE

Lukket etageadskillelse, 180 mm beton, mod uopvarmet kælder er isoleret med 75 mm mineraluld.

I bad og entre er der indstøbt gulvvarme.

Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

LINJETAB

Linjetab uden gulvvarme (hvor der ikke er entre/bad)

Ventilation

Investering Årlig
besparelse

VENTILATION

Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår intakte.

I køkkenet er der emhætte med indbygget motor. I enkelte badeværelser er den naturlige aftrækskanal forsynes med en loftventilator.

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Det vurderes, at det ikke er rentabelt at etablere varmepumpe på grund af den billige fjernvarme.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Det vurderes, at det ikke er rentabelt at etablere solvarme på grund af den billige fjernvarme.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der er desuden gulvvarme i entre/bad. I 2-etagesboliger er der ikke gulvvarme i entre, men kun i badeværeser på 1. sal.		
AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Gulvvarmekredse er forsynet med FJVR-returløbstermostat placeret ved unit i køkken. Der er ikke etableret vejrkompenseringsanlæg og det er ikke forudsat sommerstop på varmeanlægget.		

VARMT VAND

Varmt vand

	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m ² opvarmet etageareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsvekslere er udført af 3/4" sorte rør med 30 mm isolering.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Termix. STyring via Danfors AVTQ. Der er oplyst at styreventilen ofte bliver defekt.		
FORBEDRING VED RENOVERING Der foreslås installation af ny isoleret gennemstrømningsvandvarmer. da dette totalt set er billigere end reparation af defekt styreventil.		1.900 kr. 0,45 ton CO ₂

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

EJENDOMMEN I ENERGIMÆRKET

Denne energimærkning omfatter den almenyttige boligforeningen Boligkontoret Aarhus afdeling 48, Skæring Park Vej 460-514, 8250 Egå.

Afd. 48 omfatter flere boliger end denne Energimærkningsrapport omhandler. De øvrige boliger er energimærket separat.

Nærværende energimærke omfatter således kun BBR-meddelsens bygninger nr. 7, 8, 11 og 12.

KORT BYGNINGSBESKRIVELSE

Bebyggelsen er opført i året 1993 og består af 4 etageboligebebyggelser i 2 plan. med 4 lejlighedstyper. 11 stk. type 1 på 30 m², 33 stk. type 2 på 54-56 m², 2 stk. type 3 på 101 m² og 2 stk. type 4 på 112 m².

Da alle konstruktionsdele, opvarmningsformer og anvendelseskoder for alle bygninger er de samme er afdelingen energimærket i en samlet energimærkningsrapport.

Der er ved besigtigelsen givet adgang til følgende boliger:
Skæring parkvej 482 A og B.

Boligerne er fjernvarmeopvarmede med direkte forsyning. Varmefordelingen sker fra unit i skab.

Da der ikke er oplyst forbrug for afdelingen (der er selvstændig afregning fra hver enkelt husstand til

forsyningsselskabet, og alle forbrug har ikke kunnet oplyses) er det beregnede forbrug overført og indtastet som det reelle forbrug. Dette for at skabe overblik over, hvad den enkelte husstand kan forventes at have af forbrug.

Opgørelsen over varmemeforbrug for hver enkelt hustype (på de sidste sider i rapporten) er udelukkende fordelt med arealet af enheden som eneste fordelingsfaktor.

ENERGIMÆRKNINGENS OMFANG

Energimærket omfatter ejendommens konstruktioner og basisinstallationer, dvs. de installationer der er nødvendige for bygningens drift.

KONKLUSION

Det samlede energimærke for nærværende del af bebyggelsen udgør et "C", hvilket er normalt ud fra ejendommens alder og udformning.

Ikke alle konstruktioner og installation lever op til dagens isoleringskrav (BR15), men det er ikke fundet forslag til energibesparende foranstaltninger, der umiddelbart viser sig at være rentable.

ENERGIFORBRUG, BEREGNET OG OPLYST

Det årlige gennemsnitlige varmemeforbrug er beregnet til 102,2 kWh/m². Idet der er individuel afregning af fjernvarmen, har vi ikke et sammenlignelig grundlag mellem det i mærket beregnede forbrug og det reelle forbrug. Det reelle forbrug er sat til det samme som det beregnede.

ALTERNATIV ENERGIFORSYNING

Da ejendommen ligger i fjernvarmedistrikt, er det ikke fundet økonomisk relevant med varmepumper eller solvarmeanlæg.

Solceller er for nærværende heller ikke fundet relevante.

GENERELLE KOMMENTARER

Energimærkningen er udført iht. følgende retningslinjer:

- Håndbog for Energikonsulenter, seneste revision.
- Beregnings- og indberetningsprogram Energy 10, seneste version.

Energimærkningen (energibehovsberegningen) er udført på baggrund af en gennemgang af bygningskonstruktioner og -installationer i juli 2016, oplysninger indhentet via Ejendomsfunktionær samt på baggrund af tegningsmateriale udleveret af ejendomsadministrator. Arealer er opmålt på tegninger og kontrolleret ved besøget.

Der er ikke udført destruktive undersøgelser. Ved vurdering af konstruktioners isoleringsevne er der taget udgangspunkt i det udleverede materiale, samt hvad der i øvrigt har kunnet klarlægges ved bygningsgennemgangen.

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

1-værelses lejligheder				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
alle	Alle	30	11	2.615
2- værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
Alle	Alle	56	33	4.881
3 - værelses lejligheder				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
7 og 12	Alle	101	2	8.804
4 værelses lejligheder				
Bygning	Adresse	m ²	Antal	Kr./år
7 og 12	Alle	112	2	9.763

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Udskiftning af vindue til tolags energirude, energiklasse C. Overholder ikke BR	42,03 MWh Fjernvarme	23.800 kr.
Varmt og koldt vand			
Varmtvandsbeholder	Installation af ny gennemstrømningsveksler, Redan	3,22 MWh Fjernvarme	1.900 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Skæring Parkvej 460-472

Adresse	Skæring Parkvej 460, 8250 Egå
BBR nr.....	751-889178-7
Bygningens anvendelse i følge BBR.....	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1993
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	709 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	709 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	140 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	39.015 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	20.685 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	69,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	41.130 kr. pr. år
Fast afgift	20.685 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	61.815 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	72,74 MWh Fjernvarme
CO ₂ udledning	10,26 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Skæring Parkvej 474-484

Adresse	Skæring Parkvej 474A, 8250 Egå
BBR nr.....	751-889178-8
Bygningens anvendelse i følge BBR.....	Etageboligbebyggelse (140)

Opførelsesår	1993
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	474 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	474 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	26.083 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	15.087 kr. pr. år
Varmeforbrug	46,17 MWh Fjernvarme
Aflæst periode	01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	27.497 kr. pr. år
Fast afgift	15.087 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	42.584 kr. pr. år
Varmeforbrug	48,67 MWh Fjernvarme
CO ₂ udledning	6,86 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Skæring Parkvej 486-496

Adresse	Skæring Parkvej 486, 8250 Egå
BBR nr.	751-889178-11
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1993
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	448 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	448 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagC

Energimærke efter alle besparelsesforslagC

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter24.653 kr. i afregningsperioden

Fast afgift15.488 kr. pr. år

Varmeforbrug.....43,63 MWh Fjernvarme

Aflæst periode01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter25.989 kr. pr. år

Fast afgift15.488 kr. pr. år

Varmeudgift i alt.....41.477 kr. pr. år

Varmeforbrug.....46,00 MWh Fjernvarme

CO₂ udledning6,49 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Skæring Parkvej 498 - 514

AdresseSkæring Parkvej 498A, 8250 Egå

BBR nr.....751-889178-12

Bygningens anvendelse i følge BBR.....Etageboligbebyggelse (140)

Opførelsesår1993

År for væsentlig renovering.....Ikke angivet

Varmeforsyning.....Fjernvarme

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR927 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Opvarmet bygningsareal.....927 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage.....140 m²

EnergimærkeC

Energimærke efter rentable besparelsesforslagC

Energimærke efter alle besparelsesforslagC

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	51.011 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	27.356 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	90,28 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	53.777 kr. pr. år
Fast afgift	27.356 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	81.133 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	95,18 MWh Fjernvarme
CO2 udledning	13,42 ton CO ₂ pr. år

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....	565,00 kr. per MWh
	35.335 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,25 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600222
CVR-nummer 22278916

Alectia A/S

Teknikerbyen 34, 2830 Virum
www.alectia.com
miba@alectia.com
tlf. 88191000

Ved energikonsulent
Michael Bach-Holck

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på <http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage> Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistirelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Afd. 48 Skæring Park Vej 460-516
Skæring Parkvej 370
8250 Egå



Energistyrelsen

Gyldig fra den 13. juli 2016 til den 13. juli 2026

Energimærkningsnummer 311189928

Energimærke

Afd. 48 Skæring Park Vej 460-516 - Skæring Parkvej 460-472
Skæring Parkvej 460
8250 Egå



Energistyrelsen

Gyldig fra den 13. juli 2016 til den 13. juli 2026

Energimærkningsnummer 311189928

Energimærke

Afd. 48 Skæring Park Vej 460-516 - Skæring Parkvej 474-484
Skæring Parkvej 474A
8250 Egå



Energistyrelsen

Gyldig fra den 13. juli 2016 til den 13. juli 2026

Energimærkningsnummer 311189928

Energimærke

Afd. 48 Skæring Park Vej 460-516 - Skæring Parkvej 486-496
Skæring Parkvej 486
8250 Egå



Energistyrelsen

Gyldig fra den 13. juli 2016 til den 13. juli 2026

Energimærkningsnummer 311189928

Energimærke

Afd. 48 Skæring Park Vej 460-516 - Skæring Parkvej 498 - 514
Skæring Parkvej 498A
8250 Egå



Energistyrelsen

Gyldig fra den 13. juli 2016 til den 13. juli 2026

Energimærkningsnummer 311189928