

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Skæring Parkvej 288-332
Skæring Parkvej 282
8250 Egå



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 4. november 2016
Til den 4. november 2026.

Energimærkningsnummer 311210509



Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.



BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke D

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke C



Årligt varmeforbrug

136,78 MWh fjernvarme	126.610 kr
Samlet energjudgift	126.610 kr
Samlet CO ₂ udledning	19,29 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Loft: 250 mm isolering på hanebåndsloft med gangbro. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Loftslem: 50 mm isolering i loftslem Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Facade og gavl: Ydervægge består af 10 cm massiv porebetonvæg og tegl. Hulrummet er isoleret med 125 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
LETTE YDERVÆGGE Blændeparti: Ydervægge består af 10 cm massiv porebetonvæg med indvendig pladebeklædning, 175 mm isolering og udvendig træbeklædning. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Oplukkelige vinduer med et fag, eller flere fag og sprosser. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant.		
FORBEDRING VED RENOVERING Vinduerne termoruder udskiftes til tolags energiruder.		14.100 kr. 3,52 ton CO ₂
YDERDØRE Yderdør til trappeopgang: Massiv yderdør med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Terrassedør med sideparti monteret med tolags termorude.		
FORBEDRING VED RENOVERING Terrassedørernes termoruder udskiftes med tolags energirude og varm kant		2.600 kr. 0,63 ton CO ₂

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk: 80 mm betondæk, 50 mm isolering og 150 mm letklinker. Gulv er med bøgeparket på strøer. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse mellem stue- og kælderetage (forefindes kun i den ene af de 4 blokke): 80 mm betondæk på 50 mm isolering og 150 mm letklinker. Gulv er med bøgeparket på strøer. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
FORBEDRING VED RENOVERING Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering, så den samlede isolering udgør 150 mm. Forslaget har en ringe rentabilitet, men kan forbedre komforten væsentlig i form af mindre fodkulde/trækgener.		900 kr. 0,20 ton CO ₂

Ventilation

Investering Årlig
besparelse

VENTILATION

Der er naturlig ventilation i fælles areal. Bygningen vurderes delvis utæt, da tætningslister i vinduer ikke er helt intakte.

Der er udført central udsugningsanlæg pr. bolig blok. Anlæg er udført med trykstyrede ventilatorer i tagrum. Der er emhætter med grund- og forceret udsugning i køkkener og kontrolventiler i toiletrum. Der er udført afkastkanaler med taghætte på tag.

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.		
VARMEPUMPER Der er ikke varmepumpeanlæg i bygningen. På baggrund af den billige fjernvarmeforsyning vurderes det, at det ikke er rentabelt at etablere varmepumpeanlæg.		
SOLVARME Der er ikke solvarmeanlæg i bygningen. På baggrund af den billige fjernvarmeforsyning vurderes det, at det ikke er rentabelt at etablere solvarmeanlæg.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der oplyses desuden, at der er gulvvarme i badeværelset.		
VARMERØR Fjernvarmeledning i jord er udført i dimensioner mellem 1 1/4" og 2 1/2" præisoleret fjernvarmerør med 30 mm isolering ført i jord. Fjernvarmestik i jord til opgange er udført som 28 mm præisoleret fjernvarmerør med 30 mm isolering ført i jord.		
AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Der er ikke monteret regulering af varmeanlæg ved central styring. Det er ikke muligt at etablere central vejrkompeniseringsanlæg pga. decentral varmtvandsproduktion.		

VARMT VAND

Varmt vand

Investering Årlig
besparelse

VARMT VAND

I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.

VARMTVANDSBEHOLDER

Varmt brugsvand produceres via isoleret gennemstrømningsvandvarmer af fabrikat Termix placeret i hver lejlighed.

EL

EL

Investering Årlig
besparelse

BELYSNING

Belysningen i trappeopgangen består af 10 W LED-lamper. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne.

Der er 80 W kviksløvlamper langs stier i fælles arealet.

Belysningen i kælder under Skæring Park Vej 314-316 består af 36 W lystofrør. Der er manuel tænd/sluk.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

EJENDOMMEN I ENERGIMÆRKET

Denne energimærkning omfatter den almennyttige boligforeningen Boligkontoret Aarhus afdeling 55, Skæring Parkvej 288-290, 300-302, 314-316 og 330-332, 8250 Egå.

Afd. 55 omfatter enfamilie- og flerfamilieshuse fordelt på to BBR-meddelelser.

Nærværende energimærke omfatter således kun boliger registreret som flerfamilieshuse i den ene BBR-meddelelse.

KORT BYGNINGSBESKRIVELSE

Bebyggelsen er opført i to etaper: Bygning 1 og 2 er opført i 1997 og bygning 3 og 4 er opført i 1996.

Bebyggelsen består af 4 bygninger iht. BBR-meddelelsen. Flerfamiliehusene består af 2 planer med 2 lejlighedstyper. 4 stk. gavlvendte lejligheder på 67 m² og 4 stk. lejligheder på 66 m². Der er kælder under bygning 2, Skæring Parkvej 314-316.

Da alle konstruktionsdele, opvarmningsformer og anvendelseskoder er ens for alle bygninger, er afdelingen energimærket i en samlet energimærkningsrapport.

Der er ved besigtigelsen givet adgang til følgende boliger:
Skæring Parkvej 316.

Boligerne er fjernvarmeopvarmede med direkte forsyning. Varmefordelingen sker fra unit i skab.

Da der ikke er oplyst forbrug for afdelingen (der er selvstændig afregning fra hver enkelt husstand til forsyningsselskabet) er det beregnede forbrug overført og indtastet som det reelle forbrug. Dette for at skabe overblik over, hvad den enkelte husstand kan forventes at have af forbrug.

Opgørelsen over varmekonsum for hver enkelt hustype (på de sidste sider i rapporten) er udelukkende fordelt med arealet af enheden som eneste fordelingsfaktor.

ENERGIMÆRKNINGENS OMFANG

Energimærket omfatter ejendommens konstruktioner og basisinstallationer, dvs. de installationer der er nødvendige for bygningens drift.

KONKLUSION

Det samlede energimærke for nærværende del af bebyggelsen udgør et "D", hvilket er højt ud fra ejendommens alder og udformning.

Ikke alle konstruktioner og installation lever op til dagens isoleringskrav (BR15), men der er ikke fundet forslag til energibesparende foranstaltninger, der umiddelbart viser sig at være rentable.

Det samlede specifikke energiforbrug (varme og el) relateret til bygningsdriften er beregnet til: 127,6 kWh/m² for varme og 3,4 kWh/m² for el til bygningsdrift. El bliver beregningsmæssigt belastet med en faktor 2,5, dermed bliver det resulterende beregnede energibehov 136,1 kWh/m².

ENERGIFORBRUG, BEREGNET OG OPLYST

Det årlige gennemsnitlige varmeforbrug er beregnet til 127,6 kWh/m². Idet der er individuel afregning af fjernvarmen, er der ikke et sammenlignelig grundlag mellem det i mærket beregnede forbrug og det reelle forbrug. Det reelle forbrug er sat til det samme som det beregnede.

ALTERNATIV ENERGIFORSYNING

Da ejendommen ligger i fjernvarmedistrikt, er det ikke fundet økonomisk relevant med varmepumper eller solvarmeanlæg.

Solceller er for nærværende heller ikke fundet relevante.

GENERELLE KOMMENTARER

Energimærkningen er udført iht. følgende retningslinjer:

- Håndbog for Energikonsulenter, seneste revision.
- Beregnings- og indberetningsprogram Energy 10, seneste version.

Energimærkningen (energibehovsberegningen) er udført på baggrund af en gennemgang af bygningskonstruktioner og -installationer i oktober 2016, oplysninger indhentet via Ejendomsfunktionær samt på baggrund af tegningsmateriale udleveret af ejendomsadministrator. Arealer er opmålt på tegninger og kontrolleret ved besøget. Tegningerne er fra projekteringstidspunkt dateret 1996.

Energimærket er udført af energikonsulent Michael Bach-Holck med Donya Sheikh Khan som assistent.

Der er ikke udført destruktive undersøgelser. Ved vurdering af konstruktioners isoleringsevne er der taget udgangspunkt i det udleverede materiale, samt hvad der i øvrigt har kunnet klarlægges ved bygningsgennemgangen.

Ved estimering af investering er der taget udgangspunkt i erfaringstal, leverandøroplysninger samt V&S Prisbog, Husbygning - Renovering og Drift - seneste udgave.

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

2-værelseslejlighed på 1-plan		m ²	Antal	Kr./år
Bygning	Adresse			
Bygning 1	Skæring Parkvej 330	66	1	12.388
2-værelseslejlighed på 1-plan		m ²	Antal	Kr./år
Bygning	Adresse			
Bygning 1	Skæring Parkvej 332	67	1	12.576
2-værelseslejlighed på 1-plan		m ²	Antal	Kr./år
Bygning	Adresse			
Bygning 1	Skæring Parkvej 314	66	1	12.388
2-værelseslejlighed på 1-plan		m ²	Antal	Kr./år
Bygning	Adresse			
Bygning 1	Skæring Parkvej 316	67	1	12.576
2-værelseslejlighed på 1-plan		m ²	Antal	Kr./år
Bygning	Adresse			
Bygning 1	Skæring Parkvej 300	66	1	12.388
2-værelseslejlighed på 1-plan		m ²	Antal	Kr./år
Bygning	Adresse			
Bygning 1	Skæring Parkvej 302	67	1	12.576
2-værelseslejlighed på 1-plan		m ²	Antal	Kr./år
Bygning	Adresse			
Bygning 1	Skæring Parkvej 288	66	1	12.388
2-værelseslejlighed på 1-plan		m ²	Antal	Kr./år
Bygning	Adresse			
Bygning 1	Skæring Parkvej 290	67	1	12.576

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Udskiftning af ruder i vindue til tolags energirude	24,95 MWh Fjernvarme	14.100 kr.
Yderdøre	Udskiftning af ruder i teressedøre til tolags energirude	4,44 MWh Fjernvarme	2.600 kr.
Etageadskillelse	Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering	1,45 MWh Fjernvarme	900 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Skæring Parkvej 330-332

Adresse	Skæring Parkvej 330-332, 8250 Egå
BBR nr.....	751-891482-1
Bygningens anvendelse i følge BBR.....	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1997
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	821 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	268 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage.....	0 m ²
Energimærke	D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	18.409 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	5.558 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	32,58 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	19.407 kr. pr. år
Fast afgift	5.558 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	24.965 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	34,35 MWh Fjernvarme
CO ₂ udledning	4,84 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Skæring Parkvej 314-316

Adresse	Skæring Parkvej 314-316, 8250 Egå
BBR nr.....	751-891482-2
Bygningens anvendelse i følge BBR.....	Etageboligbebyggelse (140)

Opførelsesår	1997
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	821 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	268 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	118 m ²

Energimærke	D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	D
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	18.409 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	5.558 kr. pr. år
Varmeforbrug	32,58 MWh Fjernvarme
Aflæst periode	01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	19.407 kr. pr. år
Fast afgift	5.558 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	24.965 kr. pr. år
Varmeforbrug	34,35 MWh Fjernvarme
CO ₂ udledning	4,84 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Skæring Parkvej 300-302

Adresse	Skæring Parkvej 300-302, 8250 Egå
BBR nr.	751-891482-3
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1996
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	821 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	268 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeD

Energimærke efter rentable besparelsesforslagD

Energimærke efter alle besparelsesforslagC

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter18.409 kr. i afregningsperioden

Fast afgift5.558 kr. pr. år

Varmeforbrug.....32,58 MWh Fjernvarme

Aflæst periode01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter19.407 kr. pr. år

Fast afgift5.558 kr. pr. år

Varmeudgift i alt.....24.965 kr. pr. år

Varmeforbrug.....34,35 MWh Fjernvarme

CO₂ udledning4,84 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Skæring Parkvej 288-290

AdresseSkæring Parkvej 288-290, 8250 Egå

BBR nr751-891482-4

Bygningens anvendelse i følge BBR.....Etageboligbebyggelse (140)

Opførelsesår1996

År for væsentlig renoveringIkke angivet

Varmeforsyning.....Fjernvarme

Supplerende varme.....Ingen

Boligareal i følge BBR821 m²

Erhvervsareal i følge BBR0 m²

Opvarmet bygningsareal.....268 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²

Heraf kælderetage opvarmet0 m²

Uopvarmet kælderetage0 m²

EnergimærkeD

Energimærke efter rentable besparelsesforslagD

Energimærke efter alle besparelsesforslagC

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	18.409 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	5.558 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	32,58 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....	01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	19.407 kr. pr. år
Fast afgift	5.558 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	24.965 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	34,35 MWh Fjernvarme
CO ₂ udledning	4,84 ton CO ₂ pr. år

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....	565,00 kr. per MWh
	49.329 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,25 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600222
CVR-nummer 22278916

Alectia A/S

Teknikerbyen 34, 2830 Virum
www.alectia.com
miba@alectia.com
tlf. 88191000

Ved energikonsulent
Michael Bach-Holck

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på <http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage> Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistirelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Skæring Parkvej 288-332
Skæring Parkvej 282
8250 Egå



Energistyrelsen

Gyldig fra den 4. november 2016 til den 4. november 2026

Energimærkningsnummer 311210509

Energimærke

Skæring Parkvej 288-332 - Skæring Parkvej 330-332
Skæring Parkvej 330-332
8250 Egå



Energistyrelsen

Gyldig fra den 4. november 2016 til den 4. november 2026

Energimærkningsnummer 311210509

Energimærke

Skæring Parkvej 288-332 - Skæring Parkvej 314-316
Skæring Parkvej 314-316
8250 Egå



Energistyrelsen

Gyldig fra den 4. november 2016 til den 4. november 2026

Energimærkningsnummer 311210509

Energimærke

Skæring Parkvej 288-332 - Skæring Parkvej 300-302
Skæring Parkvej 300-302
8250 Egå



Energistyrelsen

Gyldig fra den 4. november 2016 til den 4. november 2026

Energimærkningsnummer 311210509

Energimærke

Skæring Parkvej 288-332 - Skæring Parkvej 288-290
Skæring Parkvej 288-290
8250 Egå



Energistyrelsen

Gyldig fra den 4. november 2016 til den 4. november 2026

Energimærkningsnummer 311210509