

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
4004-2 Friheden 1
Strandmarksvej 40
2650 Hvidovre



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 17. marts 2019
Til den 17. marts 2029.

Energimærkningsnummer 311365116



Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.




BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke A2010

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke A2010



Årligt varmekonsum

3.014,92 MWh fjernvarme	2.026.734 kr
Samlet energiudgift	2.026.734 kr
Samlet CO ₂ udledning	195,97 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Det flade tag antages efterisoleret med godt 300 mm trædefast mineraluld Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge er oprindelig beton elementer. Der er ingen snittegninger i byggesagen fra 1961. Der er i 2018 udført facaderenovering, hvor der er lagt en beklædning med ca 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger og besigtigelse.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Generelt nye vinduer med trelags energiruder argon og varm kant. Fabrikeret i 2018. Øst facade Hvidovre Enghavevej 10: H [m]: 1,30 1,30 B [m]: 1,30 3,60 antal: 24 24 Vest facade Hvidovre Enghavevej 10:		

H [m]: 1,30 1,30 2,20
 B [m]: 1,30 1,60 1,60
 antal: 12 12 12

Vest facade altanpartier Hvidovre Enghavevej 10:

----altanparti-----
 areal [m²]: 6
 omkreds [m]: 11,1
 antal: 24

Nord facade Hvidovre Enghavevej 16:

H [m]: 1,30 1,30
 B [m]: 1,30 2,40
 antal: 56 56

Syd facade Hvidovre Enghavevej 16:

H [m]: 1,30
 B [m]: 1,30
 antal: 56

Syd facade altanpartier Hvidovre Enghavevej 16:

----altanparti-----
 areal [m²]: 6
 omkreds [m]: 11,1
 antal: 56

Nord facade Hvidovre Enghavevej 30:

H [m]: 1,30 1,30
 B [m]: 1,30 2,40
 antal: 48 48

Syd facade Hvidovre Enghavevej 30:

H [m]: 1,30
 B [m]: 1,30
 antal: 48

Syd facade altanpartier Hvidovre Enghavevej 30:

----altanparti-----
 areal [m²]: 6
 omkreds [m]: 11,1
 antal: 48

Øst facade Hvidovre Enghavevej 46:

H [m]: 1,30 1,30
 B [m]: 1,30 3,60
 antal: 32 32

Vest facade Hvidovre Enghavevej 46:

H [m]: 1,30 1,30 2,20
 B [m]: 1,30 1,60 1,60
 antal: 16 16 16

Vest facade altanpartier Hvidovre Enghavevej 46:

----altanparti-----

areal [m²]: 6
 omkreds [m]: 11,1
 antal: 32

Øst facade Hvidovre Enghavevej 56:

H [m]: 1,30 1,30
 B [m]: 1,30 2,40
 antal: 64 64

Vest facade Hvidovre Enghavevej 56:

H [m]: 1,30 1,30 2,20
 B [m]: 1,30 1,60 1,60
 antal: 32 32 32

Vest facade altanpartier Hvidovre Enghavevej 56:

----altanparti-----

areal [m²]: 6
 omkreds [m]: 11,1
 antal: 64

Nord facade Hvidovre Enghavevej 16:

H [m]: 1,30 1,30
 B [m]: 1,30 2,40
 antal: 40 40

Syd facade Hvidovre Enghavevej 16:

H [m]: 1,30
 B [m]: 1,30
 antal: 40

Syd facade altanpartier Hvidovre Enghavevej 16:

----altanparti-----

areal [m²]: 6
 omkreds [m]: 11,1
 antal: 40

Nord facade Hvidovre Enghavevej 82:

H [m]: 1,30 1,30

B [m]: 1,30 2,40
 antal: 18 18

Syd facade Hvidovre Enghavevej 82:

H [m]: 1,30
 B [m]: 1,30
 antal: 18

Syd facade altanpartier Hvidovre Enghavevej 82:

----altanparti-----
 areal [m²]: 6
 omkreds [m]: 11,1
 antal: 18

Øst facade Hvidovre Enghavevej 88:

H [m]: 1,30 1,30
 B [m]: 1,30 2,40
 antal: 64 64

Vest facade Hvidovre Enghavevej 88:

H [m]: 1,30 1,30 2,20
 B [m]: 1,30 1,60 1,60
 antal: 32 32 32

Vest facade altanpartier Hvidovre Enghavevej 88:

----altanparti-----
 areal [m²]: 6
 omkreds [m]: 11,1
 antal: 64

Øst facade Hvidovrevej 450:

H [m]: 1,30 1,30
 B [m]: 1,30 3,60
 antal: 24 24

Vest facade Hvidovrevej 450:

H [m]: 1,30 1,30 2,20
 B [m]: 1,30 1,60 1,60
 antal: 12 12 12

Vest facade altanpartier Hvidovrevej 450:

----altanparti-----
 areal [m²]: 6
 omkreds [m]: 11,1
 antal: 24

Nord facade Hvidovre Enghavevej 456:

H [m]: 1,30 1,30
 B [m]: 1,30 2,40
 antal: 64 64

Syd facade Hvidovre Enghavevej 456:

H [m]: 1,30
 B [m]: 1,30
 antal: 64

Syd facade altanpartier Hvidovre Enghavevej 456:

----altanparti-----
 areal [m²]: 6
 omkreds [m]: 11,1
 antal 64

Øst facade Hvidovrevej 472:

H [m]: 1,30 1,30
 B [m]: 1,30 3,60
 antal: 24 24

Vest facade Hvidovrevej 472:

H [m]: 1,30 1,30 2,20
 B [m]: 1,30 1,60 1,60
 antal: 12 12 12

Vest facade altanpartier Hvidovrevej 472:

----altanparti-----
 areal [m²]: 6
 omkreds [m]: 11,1
 antal: 24

Nord facade Hvidovrevej 478:

H [m]: 1,30 1,30
 B [m]: 1,30 2,40
 antal: 64 64

Syd facade Hvidovrevej 478:

H [m]: 1,30
 B [m]: 1,30
 antal: 64

Syd facade altanpartier Hvidovrevej 478:

----altanparti-----
 areal [m²]: 6
 omkreds [m]: 11,1
 antal 64

Nord facade Hvidovrevej 494:

H [m]: 1,30 1,30
 B [m]: 1,30 2,40
 antal: 64 64

Syd facade Hvidovrevej 494:

H [m]: 1,30
 B [m]: 1,30
 antal: 64

Syd facade altanpartier Hvidovrevej 494:

----altanparti-----
 areal [m²]: 6
 omkreds [m]: 11,1
 antal 64

Nord facade Hvidovrevej 512:

H [m]: 1,30 1,30
 B [m]: 1,30 2,40
 antal: 24 24

Syd facade Hvidovrevej 512:

H [m]: 1,30
 B [m]: 1,30
 antal: 24

Syd facade altanpartier Hvidovrevej 512:

----altanparti-----
 areal [m²]: 6
 omkreds [m]: 11,1
 antal: 24

Øst facade Hvidovrevej 518:

H [m]: 1,30 1,30
 B [m]: 1,30 3,60
 antal: 48 48

Vest facade Hvidovrevej 518:

H [m]: 1,30 1,30 2,20
 B [m]: 1,30 1,60 1,60
 antal: 24 24 24

Vest facade altanpartier Hvidovrevej 518:

----altanparti-----
 areal [m²]: 6

omkreds [m]: 11,1

antal: 48

Nord facade Hvidovrevej 530:

H [m]: 1,30 1,30

B [m]: 1,30 2,40

antal: 24 24

Syd facade Hvidovrevej 530:

H [m]: 1,30

B [m]: 1,30

antal: 24

Syd facade altanpartier Hvidovrevej 530:

----altanparti-----

areal [m²]: 6

omkreds [m]: 11,1

antal: 24

Øst facade Hvidovrevej 538:

H [m]: 1,30 1,30

B [m]: 1,30 3,60

antal: 56 56

Vest facade Hvidovrevej 538:

H [m]: 1,30 1,30 2,20

B [m]: 1,30 1,60 1,60

antal: 28 28 28

Vest facade altanpartier Hvidovrevej 538:

----altanparti-----

areal [m²]: 6

omkreds [m]: 11,1

antal: 56

Øst facade Strandmarksvej 4:

H [m]: 1,30 1,30

B [m]: 1,30 3,60

antal: 40 40

Vest facade Strandmarksvej 4:

H [m]: 1,30 1,30 2,20

B [m]: 1,30 1,60 1,60

antal: 20 20 20

Vest facade altanpartier Strandmarksvej 4:

----altanparti-----

areal [m²]: 6
 omkreds [m]: 11,1
 antal: 40

Nord facade Strandmarksvej 40:

H [m]: 1,30 1,30
 B [m]: 1,30 2,40
 antal: 56 56

Syd facade Strandmarksvej 40:

H [m]: 1,30
 B [m]: 1,30
 antal: 56

Syd facade altanpartier Strandmarksvej 40:

----altanparti-----

areal [m²]: 6
 omkreds [m]: 11,1
 antal: 56

Øst facade Hvidovre Strandmarksvej 54:

H [m]: 1,30 1,30
 B [m]: 1,30 3,60
 antal: 24 24

Vest facade Strandmarksvej 54:

H [m]: 1,30 1,30 2,20
 B [m]: 1,30 1,60 1,60
 antal: 12 12 12

Vest facade altanpartier Strandmarksvej 54;

----altanparti-----

areal [m²]: 6
 omkreds [m]: 11,1
 antal: 24

Nord facade Strandmarksvej 60:

H [m]: 1,30 1,30
 B [m]: 1,30 2,40
 antal: 64 64

Syd facade Strandmarksvej 60:

H [m]: 1,30
 B [m]: 1,30
 antal: 64

Syd facade altanpartier Strandmarksvej 60:

----altanparti-----

areal [m²]: 6

omkreds [m]: 11,1

antal 64

Øst facade Strandmarksvej 76:

H [m]: 1,30 1,30

B [m]: 1,30 3,60

antal: 32 32

Vest facade Strandmarksvej 76:

H [m]: 1,30 1,30 2,20

B [m]: 1,30 1,60 1,60

antal: 16 16 16

Vest facade altanpartier Strandmarksvej 76:

----altanparti-----

areal [m²]: 6

omkreds [m]: 11,1

antal: 32

OVENLYS

De oprindelige ovenlysvinduer over trappeopgangene er erstattet med nye. De nye ovenlysvinduer skønnes monteret med tolags energirude med varm kant. Monteret 2018.

YDERDØRE

Nye opgangsdøre fra 2018 med trelags energiruder argon og varm kant. Fabrikeret i 2018.

Øst facade Hvidovre Enghavevej 10:

opgangsdøre

H [m]: 2,20

B [m]: 1,40

antal: 3

Nord facade opgangsdøre Hvidovre Enghavevej 16:

opgangsdøre

H [m]: 2,20

B [m]: 1,40

antal: 7

Nord facade opgangsdøre Hvidovre Enghavevej 30:

opgangsdøre

H [m]: 2,20

B [m]: 1,40

antal: 7

Øst facade Hvidovre Enghavevej 46:

opgangsdøre

H [m]: 2,20

B [m]: 1,40

antal: 4

Øst facade opgangsdøre Hvidovre Enghavevej 56:

opgangsdøre

H [m]: 2,20

B [m]: 1,40

antal: 8

Nord facade opgangsdøre Hvidovre Enghavevej 16:

opgangsdøre

H [m]: 2,20

B [m]: 1,40

antal: 5

Nord facade opgangsdøre Hvidovre Enghavevej 82:

opgangsdøre

H [m]: 2,20

B [m]: 1,40

antal: 3

Øst facade opgangsdøre Hvidovre Enghavevej 88:

opgangsdøre

H [m]: 2,20

B [m]: 1,40

antal: 8

Øst facade Hvidovrevej 450:

opgangsdøre

H [m]: 2,20

B [m]: 1,40

antal: 3

Nord facade opgangsdøre Hvidovre Enghavevej 456:

opgangsdøre

H [m]: 2,20

B [m]: 1,40

antal: 8

Øst facade Hvidovrevej 472:

opgangsdøre

H [m]: 2,20
 B [m]: 1,40
 antal: 3

Nord facade opgangsdøre Hvidovrevej 478:

opgangsdøre
 H [m]: 2,20
 B [m]: 1,40
 antal: 8

Nord facade opgangsdøre Hvidovrevej 494:

opgangsdøre
 H [m]: 2,20
 B [m]: 1,40
 antal: 8

Nord facade opgangsdøre Hvidovrevej 512:

opgangsdøre
 H [m]: 2,20
 B [m]: 1,40
 antal: 3

Øst facade Hvidovre Enghavevej 46:

opgangsdøre
 H [m]: 2,20
 B [m]: 1,40
 antal: 4

Nord facade opgangsdøre Hvidovre Enghavevej 30:

opgangsdøre
 H [m]: 2,20
 B [m]: 1,40
 antal: 4

Øst facade opgangsdøre Hvidovre Enghavevej 56:

opgangsdøre
 H [m]: 2,20
 B [m]: 1,40
 antal: 7

Øst facade Strandmarksvej 4:

opgangsdøre
 H [m]: 2,20
 B [m]: 1,40
 antal: 4

Nord facade opgangsdøre Strandmarksvej 40:

opgangsdøre H [m]: 2,20 B [m]: 1,40 antal: 7 Øst facade Strandmarksvej 54: opgangsdøre H [m]: 2,20 B [m]: 1,40 antal: 3 Nord facade opgangsdøre Strandmarksvej 60: opgangsdøre H [m]: 2,20 B [m]: 1,40 antal: 8 Øst facade Strandmarksvej 76: opgangsdøre H [m]: 2,20 B [m]: 1,40 antal: 4		
---	--	--

Gulve

Investering Årlig
besparelse

ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse mod uopvarmede kældre og ingeniørgange skønnes at være i oprindelig udførelse. Der er ingen snittegninger i kommunens byggesagsarkiv. Kældervinduer og -yderdøre er udskiftet til nye med tre lag glas, argonfyldt og med varm kant. Kældervægge over jord er isoleret udvendigt, ligesom ydervæggene facader og gavle. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		
--	--	--

Ventilation

Investering Årlig
besparelse

VENTILATION I hver lejlighed er der monteret et mekanisk ventilationsanlæg af fabrikat Dantherm type HCC2, med balanceret luftskifte og varmegenvinding. Bygningen anses for at være normal tæt.		
---	--	--

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

Investering Årlig
besparelse

FJERNVARME

Bygningerne opvarmes med fjernvarme.

Varmevekslere til rumopvarmning og varmtvandsbeholdere er tilsluttet fjernvarmen på primærsiden.

Der er varmecentraler i følgende 6 bygninger, hver især bestykket på følgende vis:

Fabrikat og type for hhv. varmeveksler, centralvarmecirkulationspumpe, varmtvandsbeholder og brugsvandscirkulationspumpe

Strandmarksvej 4-12

Sondex SL 140 TL -1/80 – EE

WILO Stratos 25/1-10

Cederwall & Jan DF 15 R TD år 1999 2000 l

WILO Stratos-Z 25/1-8

Hvidovrevej 478-492

Sondex SL 222 TL -1/120 – PN 16 - år 2016

WILO Stratos 50/1-16

Reflex DF 15 R TD år 2002 3500 l

WILO Stratos-Z 30/1-12

Hvidovrevej 450-454

Sondex SL 222 TL -1/140 - PN 25 - år 2016

WILO Stratos 65/1-16

2 stk Reflex DF 15 R TD år 2002 2500 l

WILO Stratos-Z 30/1-12

Hvidovrevej 56-68

Sondex SL 222 TL -1/170 – PN 16 - år 2016

WILO Stratos 50/1-16

2 stk Reflex DF 15 R TD år 2002 2500 l

WILO Stratos-Z 30/1-12

Hvidovrevej 518-528

Sondex SL 222 TL -1/120 - PN 16 - år 2017

WILO Stratos 50/1-16

Reflex DF 15 R TD år 2002 4000 l

WILO Stratos-Z 30/1-12

Strandmarksvej 76-82

Sondex SL 222 TL -1/130 – PN 16 – år 2017

WILO Stratos 50/1-16

Reflex DF 15 R TD år 2003 3500 l

WILO Stratos-Z 30/1-12

Varmefordeling

Investering Årlig
besparelse

VARMEFORDELING

Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

VARMERØR

Varmerør i kældergange skønnes udført som 1" stålrør. Varmerørene skønnes isoleret med 30 mm isolering.

Varmerør i jordkanaler skønnes udført som type DN 50 i præisoleret kappe.

VARMEFORDELINGSPUMPER

Til cirkulation gennem radiatorkredsene er monteret 6 pumper fordelt på 6 varmecentraler:

Strandmarksvej 4-12
WILO Stratos 25/1-10

Hvidovrevej 478-492
WILO Stratos 50/1-16

Hvidovrevej 450-454
WILO Stratos 65/1-16

Hvidovrevej 56-68
WILO Stratos 50/1-16

Hvidovrevej 518-528
WILO Stratos 50/1-16

Strandmarksvej 76-82
WILO Stratos 50/1-16

AUTOMATIK

Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Varmecentralerne styres af CTS-anlæg.

VARMT VAND

Varmt vand

Investering Årlig
besparelse

VARMT VAND

I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.

VARMTVANDSRØR

Brugsvandsrør med cirkulation skønnes udført som 1" stålør. Rørene regnes isoleret med 30 mm mineraluld.

Brugsvandsrør med cirkulation i opgange skønnes udført som 3/4" stålør. Rørene regnes isoleret med 30 mm mineraluld.

Brugsvandsrør med cirkulation i jordkanaler skønnes udført som type DN 32 i præisoleret kappe.

VARMTVANDSPUMPER

Der er varmecentraler i følgende bygninger, hver især bestykke på følgende vis:

(varmtvandsbeholder og brugsvandscirkulationspumpe)

Strandmarksvej 4-12

WILO Stratos-Z 25/1-8

Hvidovrevej 478-492

WILO Stratos-Z 30/1-12

Hvidovrevej 450-454

WILO Stratos-Z 30/1-12

Hvidovrevej 56-68

WILO Stratos-Z 30/1-12

Hvidovrevej 518-528

WILO Stratos-Z 30/1-12

Strandmarksvej 76-82

WILO Stratos-Z 30/1-12

VARMTVANDSBEHOLDER

Bygningerne opvarmes med fjernvarme.

Der er varmecentraler i følgende bygninger, hver især bestykke på følgende vis:

BBR bygnings nummer og tilhørende bloknummer

(varmtvandsbeholder og brugsvandscirkulationspumpe)

Strandmarksvej 4-12
Cederwall & Jan DF 15 R TD år 1999 2000 l
WILO Stratos-Z 25/1-8

Hvidovrevej 478-492
Reflex DF 15 R TD år 2002 3500 l
WILO Stratos-Z 30/1-12

Hvidovrevej 450-454
2 stk Reflex DF 15 R TD år 2002 2500 l
WILO Stratos-Z 30/1-12

Hvidovrevej 56-68
2 stk Reflex DF 15 R TD år 2002 2500 l
WILO Stratos-Z 30/1-12

Hvidovrevej 518-528
Reflex DF 15 R TD år 2002 4000 l
WILO Stratos-Z 30/1-12

Strandmarksvej 76-82
Reflex DF 15 R TD år 2003 3500 l
WILO Stratos-Z 30/1-12

EL

EL

Investering Årlig
besparelse

BELYSNING

Belysning i boliger er ikke omfattet af gennemgangen, kun belysning i fællesområder er omfattet af gennemgangen.

Kælderbelysning består af belysningsarmaturer med lamper med PL-rør. Der er timerknap (Columbustryk)

Udendørsbelysning ved indgange og kældertrapper er skotlamper med LED-lyskilder.

Trappebelysning består af kompaktlysstofrør og tidsstyrede kontakter. LED-belysningsarmaturer er planlagt.

SOLCELLER

Der var ingen solceller på bygningen ved besigtigelsen.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Denne energimærkning omhandler KAB afdeling 4004-2 Friheden 1.

Der er tale om 22 bygninger.

Bygningerne er at finde i BBR under ejendomsnummer 167-74820.

BBR-meddelelsen er i skrivende stund ikke tilgængelig for denne ejendom (statuskode 90)

BBR-registerets registreringer af bygningsnumre er forskellig fra KAB's betegnelser.

Her følger en oversættelse:

BBR	KAB	Adresser
Bygning 1	Blok 13	10-14 Hvidovrevej
Bygning 2	Blok 12	16-28
Bygning 3	Blok 14	30-44
Bygning 4	Blok 11	46-52
Bygning 5	Blok 9	56-68
Bygning 6	Blok 8	72-78
Bygning 7	Blok 10	82-86
Bygning 8	Blok 7	88-102
Bygning 9	Blok 5	450-454
Bygning 10	Blok 4	456-470
Bygning 11	Blok 3	472-476
Bygning 12	Blok 2	478-492
Bygning 13	Blok 1	494-508
Bygning 14	Blok 16	512-516
Bygning 15	Blok 17	518-528
Bygning 16	Blok 18	530-536

Bygning 17 Blok 15 538-550
Bygning 18 Blok 6 4-12 Strandmarksvej
Bygning 19 Blok 20 40-52
Bygning 20 Blok 21 54-58
Bygning 21 Blok 22 60-74
Bygning 22 Blok 19 76-82

KAB afdeling Friheden1 er opført i 1961-63. Der er 2018-19 facaderenoveret med facadebeklædning og glasinddækninger på altanerne og taget på hver bygning er efterisoleret. Der er nye ventilationsanlæg i hver lejlighed.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hvidovre Enghavevej 10, 2650 Hvidovre

Adresse	Hvidovre Enghavevej 10, 2650 Hvidovre
BBR nr.....	167-74820-1
Bygningens anvendelse i følge BBR.....	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1962
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	2296 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	2296 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	307 m ²
Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hvidovre Enghavevej 16, 2650 Hvidovre

Adresse	Hvidovre Enghavevej 16, 2650 Hvidovre
BBR nr.....	167-74820-2
Bygningens anvendelse i følge BBR.....	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1962
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	4464 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	4464 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	621 m ²
Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hvidovre Enghavevej 30, 2650 Hvidovre

AdresseHvidovre Enghavevej 30, 2650 Hvidovre
 BBR nr167-74820-3
 Bygningens anvendelse i følge BBREtageboligbebyggelse (140)
 Opførelsesår1962
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningFjernvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR3825 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal3825 m²
 Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage777 m²

EnergimærkeA2010
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagA2010
 Energimærke efter alle besparelsesforslagA2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hvidovre Enghavevej 46, 2650 Hvidovre

AdresseHvidovre Enghavevej 46, 2650 Hvidovre
 BBR nr167-74820-4
 Bygningens anvendelse i følge BBREtageboligbebyggelse (140)
 Opførelsesår1962
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningFjernvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR3056 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal3056 m²
 Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage402 m²

EnergimærkeA2010
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagA2010
 Energimærke efter alle besparelsesforslagA2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hvidovre Enghavevej 56, 2650 Hvidovre

Adresse	Hvidovre Enghavevej 56, 2650 Hvidovre
BBR nr	167-74820-5
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1962
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	6096 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	6096 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	850 m ²
Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hvidovre Enghavevej 72, 2650 Hvidovre

Adresse	Hvidovre Enghavevej 72, 2650 Hvidovre
BBR nr	167-74820-6
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1962
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	3196 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	3196 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	525 m ²
Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hvidovre Enghavevej 82, 2650 Hvidovre

AdresseHvidovre Enghavevej 82, 2650 Hvidovre
 BBR nr167-74820-7
 Bygningens anvendelse i følge BBREtageboligbebyggelse (140)
 Opførelsesår1962
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningFjernvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR1443 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal1443 m²
 Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage350 m²

EnergimærkeA2010
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagA2010
 Energimærke efter alle besparelsesforslagA2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hvidovre Enghavevej 88, 2650 Hvidovre

AdresseHvidovre Enghavevej 88, 2650 Hvidovre
 BBR nr167-74820-8
 Bygningens anvendelse i følge BBREtageboligbebyggelse (140)
 Opførelsesår1962
 År for væsentlig renoveringIkke angivet
 VarmeforsyningFjernvarme
 Supplerende varmeIngen
 Boligareal i følge BBR6096 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Opvarmet bygningsareal6096 m²
 Heraf tagetage opvarmet0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage850 m²

EnergimærkeA2010
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagA2010
 Energimærke efter alle besparelsesforslagA2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hvidovrevej 450, 2650 Hvidovre

Adresse	Hvidovrevej 450, 2650 Hvidovre
BBR nr	167-74820-9
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1963
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	2296 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	2296 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	307 m ²
Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hvidovrevej 456, 2650 Hvidovre

Adresse	Hvidovrevej 456, 2650 Hvidovre
BBR nr	167-74820-10
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1963
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	5100 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	5100 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	764 m ²
Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hvidovrevej 472, 2650 Hvidovre

Adresse	Hvidovrevej 472, 2650 Hvidovre
BBR nr	167-74820-11
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1963
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	2296 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	2296 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	307 m ²
Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hvidovrevej 478, 2650 Hvidovre

Adresse	Hvidovrevej 478, 2650 Hvidovre
BBR nr	167-74820-12
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1963
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	5100 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	5100 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	764 m ²
Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hvidovrevej 494, 2650 Hvidovre

Adresse	Hvidovrevej 494, 2650 Hvidovre
BBR nr	167-74820-13
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1963
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	5100 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	5100 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	764 m ²
Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hvidovrevej 512, 2650 Hvidovre

Adresse	Hvidovrevej 512, 2650 Hvidovre
BBR nr	167-74820-14
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1962
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	1924 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	1924 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	252 m ²
Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hvidovrevej 518, 2650 Hvidovre

Adresse	Hvidovrevej 518, 2650 Hvidovre
BBR nr	167-74820-15
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1962
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	4576 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	4576 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	633 m ²
Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hvidovrevej 530, 2650 Hvidovre

Adresse	Hvidovrevej 530, 2650 Hvidovre
BBR nr	167-74820-16
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1962
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	1920 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	1920 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	346 m ²
Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hvidovrevej 538, 2650 Hvidovre

Adresse	Hvidovrevej 538, 2650 Hvidovre
BBR nr	167-74820-17
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1962
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	5336 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	5336 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	716 m ²
Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Strandmarksvej 4, 2650 Hvidovre

Adresse	Strandmarksvej 4, 2650 Hvidovre
BBR nr	167-74820-18
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1963
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	3816 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	3816 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	635 m ²
Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Strandmarksvej 40, 2650 Hvidovre

Adresse	Strandmarksvej 40, 2650 Hvidovre
BBR nr	167-74820-19
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1961
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	4464 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	4464 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	621 m ²
Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Strandmarksvej 54, 2650 Hvidovre

Adresse	Strandmarksvej 54, 2650 Hvidovre
BBR nr	167-74820-20
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1961
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	2296 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	2296 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	307 m ²
Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Strandmarksvej 60, 2650 Hvidovre

Adresse	Strandmarksvej 60, 2650 Hvidovre
BBR nr	167-74820-21
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1961
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	5100 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	5100 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	764 m ²
Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Strandmarksvej 76, 2650 Hvidovre

Adresse	Strandmarksvej 76, 2650 Hvidovre
BBR nr	167-74820-22
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1961
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	3056 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	3056 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	402 m ²
Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREKNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....	371,25 kr. per MWh
	907.444 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,30 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.sparenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600241
CVR-nummer 10086728

dansk drift center ApS

Skovbrynet 15, 2880 Bagsværd
ddce.dk
per@ddce.dk
tlf. 44444410

Ved energikonsulent
Per Pedersen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:

- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på

<https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning>

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 38 og 39 i bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 med senere ændringer.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistirelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

4004-2 Friheden 1
Strandmarksvej 40
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Hvidovre Enghavevej 10, 2650 Hvidovre
Hvidovre Enghavevej 10
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Hvidovre Enghavevej 16, 2650 Hvidovre
Hvidovre Enghavevej 16
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Hvidovre Enghavevej 30, 2650 Hvidovre
Hvidovre Enghavevej 30
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Hvidovre Enghavevej 46, 2650 Hvidovre
Hvidovre Enghavevej 46
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Hvidovre Enghavevej 56, 2650 Hvidovre
Hvidovre Enghavevej 56
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Hvidovre Enghavevej 72, 2650 Hvidovre
Hvidovre Enghavevej 72
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Hvidovre Enghavevej 82, 2650 Hvidovre
Hvidovre Enghavevej 82
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Hvidovre Enghavevej 88, 2650 Hvidovre
Hvidovre Enghavevej 88
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Hvidovrevej 450, 2650 Hvidovre
Hvidovrevej 450
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Hvidovrevej 456, 2650 Hvidovre
Hvidovrevej 456
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Hvidovrevej 472, 2650 Hvidovre
Hvidovrevej 472
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Hvidovrevej 478, 2650 Hvidovre
Hvidovrevej 478
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Hvidovrevej 494, 2650 Hvidovre
Hvidovrevej 494
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Hvidovrevej 512, 2650 Hvidovre
Hvidovrevej 512
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Hvidovrevej 518, 2650 Hvidovre
Hvidovrevej 518
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Hvidovrevej 530, 2650 Hvidovre
Hvidovrevej 530
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Hvidovrevej 538, 2650 Hvidovre
Hvidovrevej 538
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Strandmarksvej 4, 2650 Hvidovre
Strandmarksvej 4
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Strandmarksvej 40, 2650 Hvidovre
Strandmarksvej 40
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Strandmarksvej 54, 2650 Hvidovre
Strandmarksvej 54
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Strandmarksvej 60, 2650 Hvidovre
Strandmarksvej 60
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116

Energimærke

4004-2 Friheden 1 - Strandmarksvej 76, 2650 Hvidovre
Strandmarksvej 76
2650 Hvidovre



Energistyrelsen

Gyldig fra den 17. marts 2019 til den 17. marts 2029

Energimærkningsnummer 311365116