

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Børnenes Madhus
Slagtehusgade 11
1715 København V



Bygningens energimærke:



Gyldig fra 14. oktober 2019
Til den 14. oktober 2029.

Energimærkningsnummer 311403749



Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.



BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke B



Årligt varmeforbrug

190,05 MWh fjernvarme	496.931 kr
Samlet energiudgift	496.931 kr
Samlet CO ₂ udledning	12,35 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
<p>LOFT Taget på sidebygningen med kontorer er belagt med skiffer på sadeltag. Hele tagetagen er med loft til kip, brudt af ovenlysvinduer i skråtaget, samt af fire ovenlyskasser hævet over kip. Tagetagen er renoveret og med nyere belægning. Konstruktionen vurderes ud fra besigtigelsen at være isoleret med 350 mm isolering. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.</p> <p>På de fire ovenlyskasser er taget belagt med skiffer på sadeltag. Skråvægge vurderes isoleret med 200 mm isolering.</p>		
<p>FLADT TAG På den lave bygningsdel med køkken, er der fladt tag som er belagt med tagpap. Det flade tag vurderes isoleret med 300 mm isolering.</p>		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
<p>MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge i hele sidebygningen med kontorer er udført som teglmur med blanke tegl. Ydervæggen er massiv og vurderes ud fra bygningens alder og tykkelse at være uden isolering. I stueetagen er ydervæggen udført som 600 mm massiv teglvæg. Konstruktionstykkelse er målt ved dør.</p> <p>På 1. salen er ydervæggen registreret som 480 mm massiv og uisolert teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.</p> <p>Ydervæggen på tegetagen er registreret som 360 mm massiv og uisolert teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Grundet bygningens alder og udseende, foreslås ydervæggene ikke efterisolert, da</p>		

en udvendig efterisolering vil ændre bygningens udseende markant. Grundet øget risiko for skimmel, frarådes indvendig efterisolering.

I den lave del af bygningen med køkken, er ydervæggen i begge ender store glaspartier.

LETTE YDERVÆGGE

Ydervæggen i de fire ovenlyskasser på den høje bygningsdel med kontorer er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 150 mm isolering.

Vinduer, døre ovenlys mv.

Investering Årlig
besparelse

VINDUER

Vinduerne i hele bygningen består af forskellige elementer. I den lave bygningsdel med køkken, er facaderne opbygget af facadeelementer med to lag energiruder. I den høje bygningsdel med kontorer, er flere af vinduerne på 1. salen mod den lave bygningsdel, samt i den ene ende af bygningen ældre træelementer monteret dels med 1 lag glas og 1+1 lag glas. Enkelte af elementerne er med to lag termoruder. I kontorerne på 1. sal mod vest, er elementerne monteret med 3 lag termoruder. Flere vinduer på 1. salen er med nyere 2 lags energiruder med kold kant. Vinduerne på tagetagen er nyere elementer monteret med to lag energiruder med varm kant.

FORBEDRING

Alle vinduer med 1+1 lag glas og termoruder udskiftes til nye elementer med min. energiklasse B og Eref ≥ -17 kWh/m². Prisen omfatter ikke en eventuel udgift til ny tilsætning/lysning.

21.000 kr.

1.000 kr.
0,09 ton CO₂

FORBEDRING VED RENOVERING

Alle vinduer med 1 lag glas udskiftes til nye elementer med min. energiklasse B og Eref ≥ -17 kWh/m². Prisen omfatter ikke en eventuel udgift til ny tilsætning/lysning.

1.900 kr.
0,17 ton CO₂

OVENLYS

Ovenlysvindue er alle monteret med trelags energiruder med varm og kold kant.

YDERDØRE

Yderdørene i stueetagen er nyere elementer monteret med 2 lag energiruder med hhv. varm- og kold kant. Der er desuden 2 pladedøre mod gyden som vurderes at være isolerede elementer. På 1. salen er flere mindre døre mod taget på den lave bygningsdel. Elementerne er monteret med to lags termoruder.

FORBEDRING VED RENOVERING

Alle yderdøre med termoruder udskiftes til nye elementer med min. energiklasse B og Eref ≥ -17 kWh/m². Prisen omfatter ikke en eventuel udgift til ny tilsætning/lysning.

400 kr.
0,03 ton CO₂

Gulve	Investering	Årlig besparelse
<p>TERRÆNDÆK</p> <p>Bygningen er med terrændæk. Terrændækket vurderes ud fra besigtigelsen at være udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet vurderes ud fra bygningens alder at være uisolaret.</p> <p>Grundet stueetagens anvendelse, er ikke foreslået ophugning og efterisolering af terrændækket. Efterisolering af terrændækket har desuden en lang tilbagebetalingstid og er ikke rentabelt.</p>		
<p>Ventilation</p>	Investering	Årlig besparelse
<p>VENTILATION</p> <p>Køkkenet ventileres via et mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsveksler samt vandvarmevlade. Der er både indblæsning og udsugning i køkkenet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabrikant: IMP Klimat, Motorstr: 67 kW, F.år: 2007. - Ventilationsaggregat er præisoleret og placeret på taget. - Indblæsningsmetode er CAV. - Ventilationskanaler er ført over nedstroppede lofter. <p>Storrumskontoret på tagetagen ventileres via et mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsveksler samt vandvarmevlade.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabrikant: Exhausto, F.år: 2018. - Ventilationsaggregat er præisoleret og placeret i teknikrummet på tagetagen. - Indblæsningsmetode er CAV. - Luftindtag og afkast sker over tag. - Ventilationskanaler er ført i loftet. - Ventilationsanlægget styres via standard automatik med urstyring, Fabrikat: Exhausto. - Cirkulationen på varmevladen sker med en uisolaret automatisk modulerende cirkulationspumpe. <p>Den resterende del af bygningen ventileres med naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister ved vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.</p>		
<p>VENTILATIONSKANALER</p> <p>Ventilationskanaler fra ventilationsanlægget føres på taget over den lave del af bygningen. Kanalerne er Ø600 og vurderes isoleret med 30 mm isolering.</p>		
<p>FORBEDRING</p> <p>Der foreslås efterisolering af de sparsomt isolerede ventilationskanaler med Rockwool lamelmåtter med alufolie, lambda 41. Efterisoleringen udføres uden på den eksisterende isolering. Ved efterisoleringen mindskes det unødvendige varmetab fra kanalerne. Den samlede isoleringsmængde kommer op på i alt 70 mm.</p>	28.900 kr.	2.700 kr. 0,26 ton CO ₂

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
<p>FJERNVARME</p> <p>Bygningen opvarmes med fjernvarme. Fjernvarmen fordeles fra teknikrummet, som er placeret i den lille bygning i gyden ved den høje bygningsdel. Fjernvarmerørene føres udvendig på bygningen, og føres derfra ind i bygningen. Teknikrummet forsyner flere af områdets bygninger med fjernvarme.</p> <p>Der var ved besigtigelsen ingen adgang til teknikrummet med fjernvarme og varmtvandsproduktion.</p>		
<p>VARMEPUMPER</p> <p>Der er ingen varmepumpe i bygningen. Der er ikke medtaget forslag på installation af varmepumper, da det vurderes ikke at være rentabelt grundet den relativt høje anskaffelsespris.</p>		
<p>SOLVARME</p> <p>Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Der er ikke medtaget forslag på installation af solvarmeanlæg, da det vurderes ikke at være rentabelt grundet den relativt høje anskaffelsespris.</p>		
Varmefordeling	Investering	Årlig besparelse
<p>VARMEFORDELING</p> <p>Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.</p>		
<p>VARMERØR</p> <p>Varmerørene føres fra teknikrummet på ydersiden af bygningen, og forsyner flere bygninger. Varmerørene er udført som stålrør. De vurderes isoleret med 50 mm isolering.</p> <p>Øvrige varmerør føres inden for klimaskærmen og er derfor i den opvarmede del af bygningen. I den lave bygningsdel med køkken er varmerørene isoleret med 15 mm isolering.</p>		
<p>VARMEFORDELINGSPUMPER</p> <p>Ved ventilationsanlægget til kontorerne på tagetagen er monteret en Grundfos Alpha2 25-40 180 automatisk modulerende cirkulationspumpe på 18 W. Anlæg og pumpe er placeret i et opvarmet teknikrum. Pumpen er uden isolering.</p>		

AUTOMATIK

Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

VARMT VAND

Varmt vand

Investering Årlig
besparelse

VARMT VAND

I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 100 liter/m² år jf. tabelopslag i Håndbog for Energikonsulenter.

VARMTVANDSBEHOLDER

Der var ved besigtigelsen ikke adgang til teknikrummet og brugsvandsproduktionen. Der er i energiberegningen regnet med, at det varme vand produceres via en isoleret brugsvandsveksler.

EL

EL	Investering	Årlig besparelse
<p>BELYSNING</p> <p>Belysningen i køkkenet sker med indbyggede LED-paneler, som er jævnt fordelt i loftet. Belysningen styres manuelt i de store køkkenarealer. I opvask og mellemgang ved toiletter styres belysningen med bevægelsesmelder.</p> <p>I eventlokalet i stueetagen, sker belysningen i den ene del hovedsageligt med lamper med 42 W halogenstifter. I det store rum ved køkkenet sker belysningen med lyskæder med 1 W LED-pærer. Belysningen i hele denne del af stueetagen er manuelt styret.</p> <p>Belysningen i toiletter og forrum til toiletterne i stueetagen og på 1. salen, sker med indbyggede LED-spot. Belysningen styres her med bevægelsesmelder.</p> <p>Belysningen på kontorerne på 1. sal sker med 1 rørs armaturer med 36 W T8 rør, dels med HF og dels med traditionelle forkoblinger. I et af kontorerne er 1 rørs armaturer med 35 W T5 lysstofrør. Belysningen i alle rummene styres manuelt.</p> <p>Belysningen i tagetagens kontorer sker med rørs armaturer monteret med LED-rør. Belysningen i hele etagen styres manuelt.</p> <p>Belysningen i trappeopgangen sker med 1 rørs armaturer med 28 W T5 lysstofrør. Belysningen styres manuelt.</p>		
<p>FORBEDRING</p> <p>Pærer med halogenstifter i eventlokalet udskiftes til LED-lyskilder i eksisterende lamper. Grundet lokalets anvendelse fastholdes manuel styring af belysningen.</p>	6.900 kr.	1.100 kr. 0,10 ton CO ₂
<p>FORBEDRING VED RENOVERING</p> <p>T8 rør i kontorerne på 1. sal udskiftes til LED-lyskilder i eksisterende armaturer. Der monteres styring med ex. bevægelsesmelder.</p> <p>Udskiftningen forudsætter at eksisterende armaturer er egnet for installation af LED-lyskilde, samt at der kan udføres sikkerhedsmæssig og lovlige omforandring/udskiftning. Ombygningen/udskiftningen må kun foretages af autoriseret el-installatør. Besparelsesforslaget forudsætter, at den nye LED-lyskilde afgiver tilstrækkeligt med lys og at der derfor ikke påkræves opsætning af supplerende belysningsarmaturer/lamper. Udskiftningen omfatter ikke T5-rør.</p>		2.600 kr. 0,25 ton CO ₂

SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af solceller på tagflade mod øst. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 44 kvm. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækrøner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagens økonomi.	133.500 kr.	8.400 kr. 1,27 ton CO ₂

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Københavns kommune, Slagtehusgade 11A, 1715 København V.

Energimærket omfatter den opvarmede del af bygningen, som er med Børnenes madhus samt kontorer til Madkastellet. Bygningsdelen med lager er uden opvarmning og er derfor ikke medtaget.

Ejendommen er opført i år 1879, større renovering er udført i 1975.

Anvendelse: Børnenes madhus og kontorer. Brugstid pr. uge: 45 timer. Bygningens driftstid er oplyst under besigtigelsen.

Følgende arealer og bygninger er medtaget i mærket:

Bygning 34: BBR areal: 2228 m², opmålte opvarmede areal: 1809 m².

Afvigelsen på arealerne skyldes, at der i BBR-arealet desuden er en større bygningsdel med uopvarmet lager.

Bygningen opvarmes med fjernvarme.

Den ene bygningsdel er i en etage, den anden er med stueetage, 1. sal og tagetage.

Der er ingen brændeovn, pejs eller el-ovne i ejendommen.

Der er ikke foretaget destruktiv undersøgelse af klimaskærm.

Det antages at isoleringskrav er overholdt for opførelsestidspunktet.

Baggrunden for energimærkningen er besigtigelse af ejendommen, samt gennemgang af udleveret dokumentation og tegningsmateriale.

Følgende tegninger er benyttet:

Plantegn af stueetage, 1. sal og tagetage.

Energimærket er udarbejdet efter retningslinjerne i gældende Håndbog for Energikonsulenter.

Ejendommen energimærkes efter retningslinjerne for "Energimærkning af flerfamiliehuse, handels-, service og offentlige bygninger".

Energimærket er udarbejdet af: Mette Bebe Juel

Tekniske anlæg er gennemgået af: Mette Bebe Juel, Der var ikke adgang til teknikrum med fjernvarmeforsyning og varmt brugsvandsproduktion.

Der er udført kvalitetskontrol af: Andreas Schrøder Kristiansen.

Internt sagsnummer: 30.0389.07

RENTABLE BESPARELSFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Vinduer	Udskiftning af vinduer med 1 lag glas.	21.000 kr.	1,35 MWh Fjernvarme	1.000 kr.
Ventilationskanaler	Efterisolering af ventilationskanaler med 40 mm lamelmåtte m alu.	28.900 kr.	3,97 MWh Fjernvarme	2.700 kr.
El				
Belysning	Pærer med halogenstifter i eventlokalet udskiftes til LED-lyskilder i eksisterende lamper.	6.900 kr.	-0,36 MWh Fjernvarme 634 kWh Elektricitet	1.100 kr.
Solceller	Montering af 44 m ² solceller på østvendt tagflade.	133.500 kr.	4.185 kWh Elektricitet 2.253 kWh Elektricitet overskud fra solceller	8.400 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Udskiftning af vinduer med termoruder og 1+1 lag glas.	2,68 MWh Fjernvarme	1.900 kr.
Yderdøre	Udskiftning af yderdøre med termoruder.	0,49 MWh Fjernvarme	400 kr.
El			
Belysning	T8 rør i kontorerne udskiftes til LED-lyskilder i eksisterende armaturer.	-0,91 MWh Fjernvarme 1.574 kWh Elektricitet	2.600 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Slagtehusgade 11, 1715 København V

Adresse	Slagtehusgade 11, 1715 København V
BBR nr	101-202704-34
Bygningens anvendelse i følge BBR	Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelsesår	1879
År for væsentlig renovering	1975
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	2228 m ²
Opvarmet bygningsareal	1809 m ²
Heraf tagetage opvarmet	380 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Der foreligger ikke forbrugsoplysninger for bygningen, hvorfor det ikke er muligt at foretage en sammenligning mellem det faktiske og beregnede forbrug.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	675,05 kr. per MWh
	368.638 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,00 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.spareenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600017
CVR-nummer 48233511

Sweco Danmark A/S

Ørestads Boulevard 41, 2300 København S
www.sweco.dk
mette.bebe@sweco.dk
tlf. 72 207 207

Ved energikonsulent
Mette Bebe Juel - Afd: Aalborg

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:

- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på <https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning>

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 38 og 39 i bekendtgørelse nr. 793 af 7. juli 2019 med senere ændringer.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen

Energimærkningsnummer 311403749

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Børnenes Madhus
Slagtehusgade 11
1715 København V



Energistyrelsen

Gyldig fra den 14. oktober 2019 til den 14. oktober 2029

Energimærkningsnummer 311403749