

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

ENERGIMÆRKE OG FORSLAG TIL ENERGIFORBEDRINGER

Taastrupgård
Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup


DINE BYGNINGER
HAR ENERGIMÆRKE



Du betaler hvert år **630.900 kr.**
mere, end du behøver i energjudgifter*

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

- Nye varmfordelingspumper i teknikrum.**
 Årlig besparelse: 66.000 kr.
 Investering: 116.400 kr.
- Udskiftning af belysningen til LED.**
 Årlig besparelse: 515.900 kr.
 Investering: 2.557.100 kr.
- Udvendig efterisolering af kælderydervægge over jord**
 Årlig besparelse: 49.100 kr.
 Investering: 690.000 kr.



Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret på bygningens karaktertræk. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

BYGNINGENS ENERGIFORBRUG*

	I DAG	EFTER RENTABLE TILTAG	DU SPARER ÅRLIGT
Fjernvarme	3.010.500 kr.	2.961.400 kr.	49.100 kr.
El til andet	3.281.600 kr.	2.699.800 kr.	581.800 kr.
Overskud fra solceller	13.000 kr.	13.000 kr.	0 kr.
Samlet energjudgift	6.305.100 kr.	5.674.200 kr.	630.900 kr.
Samlet CO ₂ -udledning	436,17 ton	393,15 ton	43,02 ton

* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

BYGNINGENS PLACERING PÅ ENERGIMÆRKNINGSSKALAEN



På denne side får du hjælp til at igangsætte de energiforbedringer, som energikonsulenten har fremhævet. Du kan sammenligne tiltagene på tværs af økonomi, klima og praktiske forhold, ligesom der til hvert forslag er en trinvis guide til at komme i gang med energiforbedringerne.

På de følgende sider i rapporten finder du detaljeret information om energikonsulentens forbedringsforslag.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

STATUS OG FORBEDRINGER

NYE VARMEFORDELINGSPUMPER I TEKNIKRUM.

- 1 Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig med planlægning og udførelse af din energiforbedring.
- 2 På Spareenergi.dk kan du få inspiration til energiforbedringen om "Ny cirkulationspumpe"
- 3 Læs mere om den konkrete energiforbedring på www.spareenergi.dk/ny-cirkulationspumpe
- 4 Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.



Besparelse
66.000 kr./årligt



CO₂-reduktion
4.190 kg./årligt



Investering
116.400 kr.



Renoveringstid
Mere end 2 uger

UDSKIFTNING AF BELYSNINGEN TIL LED.

- 1 Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig med planlægning og udførelse af din energiforbedring.
- 2 På Spareenergi.dk kan du få inspiration til energiforbedringen om "Styring af udendørsbelysning"
- 3 Læs mere om den konkrete energiforbedring på www.spareenergi.dk/styring-af-udendoersbelysning
- 4 Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.



Besparelse
515.900 kr./årligt



CO₂-reduktion
32.781 kg./årligt



Investering
2.557.100 kr.



Renoveringstid
Mere end 2 uger

UDVENDIG EFTERISOLERING AF KÆLDERYDERVÆGGE OVER JORD

- 1 Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig med planlægning og udførelse af din energiforbedring.
- 2 På Spareenergi.dk kan du få inspiration til energiforbedringen om "Isolering af kældervæg, udefra"
- 3 Læs mere om den konkrete energiforbedring på www.spareenergi.dk/isolering-af-kaeldervaeg-udefra
- 4 Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.



Besparelse
49.100 kr./årligt



CO₂-reduktion
6.051 kg./årligt



Investering
690.000 kr.



Renoveringstid
Fra 1 uge til 2 uger

ENERGIPRISER

Svingende energipriser har ikke betydning for bygningens energimærke, men har indflydelse på energiokonomien anført på forsiden. Nogle energimærker er udarbejdet i perioder, hvor energipriserne har været betydeligt højere end andre. Ved høje energipriser kan værdien af besparelsesforslag blive større, hvilket betyder, at det kan give økonomisk mening at gennemføre flere forslag.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER OG RÅD OM FINANSIERING

Energikonsulenten kan fortælle dig, hvilke forudsætninger der ligger til grund for de enkelte forbedringsforslag. På spareenergi.dk kan du læse mere om energirenoveringer og finde inspiration og hjælp til at igangsætte en energirenovering. Find f.eks. Bygningsguiden, hvor vi har samlet viden om de mest almindelige hustyper i Danmark – så du kan få overblik over, hvordan man opnår en bedre bolig, der både er energieffektiv, har et godt indeklima og er tidssvarende.

Kontakt din bank: Flere banker tilbyder klima- og energieffektiviseringslån med lav rente. Ring til din bank og hør hvad de kan tilbyde.

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

På denne side kan du sammenligne økonomi og klimaeffekt for alle rapportens forbedringsforslag.

SIDE 3 - BILAG

RENTABLE RENOVERINGSFORSLAG			
RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE*	INVESTERING	REDUKTION I ÅRLIGT UDLEDT CO ₂
KÆLDER YDERVÆGGE Udvendig efterisolering af kælderydervægge over jord	49.100 kr.	690.000 kr.	6.051 kg CO ₂
VARMEFORDELINGSPUMPER Nye varmemfordelingspumper i teknikrum.	66.000 kr.	116.400 kr.	4.190 kg CO ₂
BELYSNING Udskiftning af belysningen til LED.	515.900 kr.	2.557.100 kr.	32.781 kg CO ₂
ANDRE FORSLAG DER KAN VÆRE RENTABLE, HVIS DE UDFØRES SAMMEN MED ANDRE RENOVERINGER			
LOFTRUM Efterisolering af loftsrums	107.900 kr.		13.314 kg CO ₂
FLADT TAG Efterisolering af fladt tag ved karnapper	400 kr.		45 kg CO ₂
MASSIVE YDERVÆGGE Udvendig efterisolering af ydervægge	41.100 kr.		5.073 kg CO ₂
MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Efterisolering af vægge mod uopvarmet kælder	17.500 kr.		2.159 kg CO ₂
LETTE YDERVÆGGE Efterisolering af karnap ydervægge.	12.700 kr.		1.561 kg CO ₂
LETTE YDERVÆGGE Efterisolering af lette vægge mod loftrum	1.100 kr.		127 kg CO ₂
FACADEVINDUER Udskiftning af eksisterende vinduer og døre.	607.400 kr.		74.973 kg CO ₂
ETAGEADSKILLELSE Isolering af uisolaret gulv mod uopvarmet kælder	173.600 kr.		21.425 kg CO ₂
KÆLDERGULV Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt	21.000 kr.		2.590 kg CO ₂

* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål: Mærkningen synliggør bygningens beregnede energibehov og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes. På baggrund af det beregnede energibehov tildeles boligen en karakter på energimærkningsskalaen fra A2020 til G.

Rapporten giver et overblik over de energimæssige forbedringer af bygningerne, som er rentable at gennemføre eller kan være rentable, hvis de udføres sammen med andre renoveringer. Rapporten beskriver hvad forbedringerne går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger ud fra det beregnede energibehov.

DERFOR SKAL DU GENNEMFØRE ENERGIFORBEDRINGER:



BEDRE INDEKLIMA

Energiforbedringer kan have en positiv betydning for indeklimaet.



VARMERE OVERFLADER

Bygningen bliver bedre til at holde på varmen, så det er muligt at udnytte flere områder i bygningen, der før var for kolde.



ØGET KOMFORT

Det bliver nemmere at opretholde den rette temperatur i bygning, så den bliver rarere at være i.



MINDRE TRÆK

Bygningen bliver tættere, så det ikke længere trækker fra de steder, hvor brugerne før var generet af kulde og træk.

Det beregnede energibehov er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller bruger store mængder varmt vand.

For at kunne sammenligne bygningers energimæssige kvalitet, beregnes bygningens beregnede energibehov ud fra en række standardantagelser for vej, familiestørrelse, indendørstemperatur, adfærd m.v. Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det beregnede energibehov.

FIRE ÅRSAGER TIL AT BYGNINGENS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA DET BEREGNED ENEGIBEHOV I RAPPORTEN:



BRUG AF BYGNINGEN

Der antages en gennemsnitlig anvendelse af bygningen ift. brugere, drift og apparater. Det faktiske varmeforbrug kan afvige, hvis bygningen har et andet brugsmønster.



INDENDØRSTEMPERATUR

Der antages en konstant opvarmning af bygningen til 20°C. Den faktiske varmeregning kan afvige hvis brugerne ønsker en højere eller lavere temperatur.



VARMTVANDSFORBRUG

Der antages et gennemsnitligt forbrug af varmt vand relativt til bygningens størrelse. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis brugerne bruger mere eller mindre varmt vand.



VEJRFORHOLD

Der antages gennemsnitlige vejrforhold. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis vinteren er særlig varm eller kold.

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039



BYGNINGSBESKRIVELSE / Taastrupgårdsvej 19, 2630 Taastrup

ADRESSE Taastrupgårdsvej 19, 2630 Taastrup		BBR NR. 169-97976-2	BFE NR. 8856708	
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140)				OPFØRELSESÅR 1973
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING 1989	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 2116 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 562 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 2459 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 0 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 434 m ²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 217 m ²	
 ENERGIMÆRKE		 ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSFORSLAG	 ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSFORSLAG	

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 307.870	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM 307,87 MWh fjernvarme
------------------------------	-----------------------------	--

Andre energibehov

EL TIL ANDET*	kWh
El til bygningsdrift	11.673
El til forbrug	77.532
VE-PRODUKTION	kWh
Overskudsproduktion	6.220

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmemfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

BYGNINGSBESKRIVELSE / Taastrupgårdsvej 25, 2630 Taastrup

ADRESSE Taastrupgårdsvej 25, 2630 Taastrup			BBR NR. 169-97976-3	BFE NR. 8856708
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140)				OPFØRELSESÅR 1973
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING 1989	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 2100 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 2025 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 0 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m ²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 651 m ²	
				
ENERGIMÆRKE		ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG		ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 269.990	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM 269,99 MWh fjernvarme
------------------------------	-----------------------------	--

Andre energibehov

EL TIL ANDET* El til bygningsdrift	kWh 9.411
El til forbrug	66.887
VE-PRODUKTION Overskudsproduktion	kWh 4.909

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

BYGNINGSBESKRIVELSE / Taastrupgårdsvej 45, 2630 Taastrup

ADRESSE Taastrupgårdsvej 45, 2630 Taastrup			BBR NR. 169-97976-6	BFE NR. 8856708
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140)				OPFØRELSESÅR 1973
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING 1989	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 2116 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 429 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 2454 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 0 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 429 m ²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 222 m ²	
				
ENERGIMÆRKE		ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG		ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

BYGNINGENS BEREGNED ENEGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGFORM	VARMEBEHOV I kWh	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM
Fjernvarme	309.640	309,64 MWh fjernvarme

Andre energibehov

EL TIL ANDET*	kWh
El til bygningsdrift	11.411
El til forbrug	77.977

VE-PRODUKTION	kWh
Overskudsproduktion	5.925

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

BYGNINGSBESKRIVELSE / Taastrupgårdsvej 51, 2630 Taastrup

ADRESSE Taastrupgårdsvej 51, 2630 Taastrup			BBR NR. 169-97976-7	BFE NR. 8856708
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140)				OPFØRELSESÅR 1973
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING 1989	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 2100 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 2025 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 0 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m ²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 651 m ²	
				
ENERGIMÆRKE		ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG		ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNED ENEGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGFORM	VARMEBEHOV I kWh	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM
Fjernvarme	270.430	270,43 MWh fjernvarme

Andre energibehov

EL TIL ANDET*	kWh
El til bygningsdrift	8.753
El til forbrug	66.887

VE-PRODUKTION	kWh
Overskudsproduktion	4.909

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

BYGNINGSBESKRIVELSE / Taastrupgårdsvej 111, 2630 Taastrup

ADRESSE Taastrupgårdsvej 111, 2630 Taastrup			BBR NR. 169-97976-17	BFE NR. 8856708
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140)				OPFØRELSESÅR 1973
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING 1989	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 2100 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 2025 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 0 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m ²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 651 m ²	
				
ENERGIMÆRKE		ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG		ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 270.060	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM 270,06 MWh fjernvarme
------------------------------	-----------------------------	--

Andre energibehov

EL TIL ANDET* El til bygningsdrift	kWh 8.835
El til forbrug	66.887
VE-PRODUKTION Overskudsproduktion	kWh 4.909

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

BYGNINGSBESKRIVELSE / Taastrupgårdsvej 135, 2630 Taastrup

ADRESSE Taastrupgårdsvej 135, 2630 Taastrup			BBR NR. 169-97976-21	BFE NR. 8856708
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140)				OPFØRELSESÅR 1973
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING 1989	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 2146 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 470 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 2495 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 0 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 470 m ²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 181 m ²	
				
ENERGIMÆRKE		ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG		ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM	VARMEBEHOV I kWh	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM
Fjernvarme	308.900	308,90 MWh fjernvarme

Andre energibehov

EL TIL ANDET*	kWh
El til bygningsdrift	10.885
El til forbrug	78.985

VE-PRODUKTION	kWh
Overskudsproduktion	6.048

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

BYGNINGSBESKRIVELSE / Taastrupgårdsvej 141, 2630 Taastrup

ADRESSE Taastrupgårdsvej 141, 2630 Taastrup			BBR NR. 169-97976-22	BFE NR. 8856708
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Etagebolig-bygning, flerfamilehus eller to-familiehus (140)				OPFØRELSESÅR 1973
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING 1989	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 2127 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 2025 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 0 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m ²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 651 m ²	
				
ENERGIMÆRKE		ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG		ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM	VARMEBEHOV I kWh	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM
Fjernvarme	270.070	270,07 MWh fjernvarme

Andre energibehov

EL TIL ANDET*	kWh
El til bygningsdrift	10.112
El til forbrug	66.887

VE-PRODUKTION	kWh
Overskudsproduktion	4.909

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

BYGNINGSBESKRIVELSE / Taastrupgårdsvej 165, 2630 Taastrup

ADRESSE Taastrupgårdsvej 165, 2630 Taastrup			BBR NR. 169-97976-26	BFE NR. 8856708
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140)				OPFØRELSESÅR 1973
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING 1989	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 2139 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 429 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 2454 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 0 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 429 m ²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 222 m ²	
				
ENERGIMÆRKE		ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG	ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG	

BYGNINGENS BEREGNED ENEGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFØRM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 308.320	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM 308,32 MWh fjernvarme
------------------------------	-----------------------------	--

Andre energibehov

EL TIL ANDET* El til bygningsdrift	kWh 11.404
El til forbrug	77.977
VE-PRODUKTION Overskudsproduktion	kWh 5.925

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

BYGNINGSBESKRIVELSE / Taastrupgårdsvej 171, 2630 Taastrup

ADRESSE Taastrupgårdsvej 171, 2630 Taastrup			BBR NR. 169-97976-27	BFE NR. 8856708
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140)				OPFØRELSESÅR 1973
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING 1989	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 2127 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 2025 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 0 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m ²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 651 m ²	
				
ENERGIMÆRKE		ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG	ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG	

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM	VARMEBEHOV I kWh	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM
Fjernvarme	270.070	270,07 MWh fjernvarme

Andre energibehov

EL TIL ANDET*	kWh
El til bygningsdrift	10.174
El til forbrug	66.887

VE-PRODUKTION	kWh
Overskudsproduktion	4.909

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

BYGNINGSBESKRIVELSE / Taastrupgårdsvej 195, 2630 Taastrup

ADRESSE Taastrupgårdsvej 195, 2630 Taastrup			BBR NR. 169-97976-31	BFE NR. 8856708
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Etagebolig-bygning, flerfamilehus eller to-familiehus (140)				OPFØRELSESÅR 1973
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING 1989	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 2139 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 374 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 2399 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 0 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 374 m ²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 277 m ²	
				
ENERGIMÆRKE		ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG		ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM	VARMEBEHOV I kWh	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM
Fjernvarme	309.150	309,15 MWh fjernvarme

Andre energibehov

EL TIL ANDET*	kWh
El til bygningsdrift	11.218
El til forbrug	76.639

VE-PRODUKTION	kWh
Overskudsproduktion	5.753

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

BYGNINGSBESKRIVELSE / Taastrupgårdsvej 201, 2630 Taastrup

ADRESSE Taastrupgårdsvej 201, 2630 Taastrup			BBR NR. 169-97976-32	BFE NR. 8856708
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140)				OPFØRELSESÅR 1973
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING 1989	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 2127 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 2025 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 0 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m ²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 651 m ²	
				
ENERGIMÆRKE		ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSFORSLAG	ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSFORSLAG	

BYGNINGENS BEREGNED ENEGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGFORM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 270.160	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM 270,16 MWh fjernvarme
-----------------------------	-----------------------------	--

Andre energibehov

EL TIL ANDET* El til bygningsdrift	kWh 10.434
El til forbrug	66.887
VE-PRODUKTION Overskudsproduktion	kWh 4.909

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

BYGNINGSBESKRIVELSE / Taastrupgårdsvej 225, 2630 Taastrup

ADRESSE Taastrupgårdsvej 225, 2630 Taastrup			BBR NR. 169-97976-36	BFE NR. 8856708
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140)				OPFØRELSESÅR 1973
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING 1989	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 2139 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 2025 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 0 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m ²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 651 m ²	
				
ENERGIMÆRKE		ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSFORSLAG	ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSFORSLAG	

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM	VARMEBEHOV I kWh	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM
Fjernvarme	276.760	276,76 MWh fjernvarme

Andre energibehov

EL TIL ANDET*	kWh
El til bygningsdrift	10.539
El til forbrug	66.887

VE-PRODUKTION	kWh
Overskudsproduktion	4.909

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmemfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

BYGNINGSBESKRIVELSE / Taastrupgårdsvej 231, 2630 Taastrup

ADRESSE Taastrupgårdsvej 231, 2630 Taastrup			BBR NR. 169-97976-37	BFE NR. 8856708
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140)				OPFØRELSESÅR 1973
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING 1989	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 2127 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 2025 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 0 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m ²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 651 m ²	
				
ENERGIMÆRKE		ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG		ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM	VARMEBEHOV I kWh	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM
Fjernvarme	270.240	270,24 MWh fjernvarme

Andre energibehov

EL TIL ANDET*	kWh
El til bygningsdrift	9.507
El til forbrug	66.887

VE-PRODUKTION	kWh
Overskudsproduktion	4.909

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmemfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af
energibesparelserne i denne rapport:

Fjernvarme

527 kr. pr. MWh

Fast afgift: 1.055.981 kr. pr. år

Elektricitet til andet end opvarmning

3,10 kr. pr. kWh

Fjernvarmeprisen er i denne rapport fastsat ud fra de
tariffer, der var gældende ved
energimærkningsrapportens officielle indberetningsdato.

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport indeholder oplysninger omkring det
faktiske forbrug, som energikonsulenten har indhentet ved
udførelsen af energimærket. Oplysningerne om det
faktiske forbrug kan ses under afsnittet OPLYST
ENERGIFORBRUG.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSE

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på
energikonsulentens erfaring og vurdering. Før
energibesparelsesforslagene iværksættes, bør der altid
indhentes tilbud fra flere leverandører, da de angivne
priser alene skal betragtes som vejledende. Desuden bør
det undersøges om energiforbedringen kræver
myndighedsgodkendelse.

Årligt abonnement for salg af el bør undersøges nærmere,
da dette variere meget på det frie el marked.

For en konkret vurdering af ejendommens
isoleringsmæssige tilstand, skal der udføres destruktive
indgreb i klimaskærmen.

DESTRUKTIVE UNDERSØGELSER

Der er i forbindelse med bygningsbesigtigelsen ikke givet
tilladelse til at foretage destruktive undersøgelser.
Oplysning om isolering beror derfor på
energikonsulentens skøn, tegningsmateriale og byggeskik.

FIRMA

Firmanummer: 600519

CVR-nummer: 38978039

CB Group af 2017 ApS

Havnegade 76

5000 Odense C

www.cbgroup.dk

Info@cbgroup.dk

tlf. +45 29821362

Ved energikonsulent
Jacob Rasmussen

RAPPORTENS GYLDIGHED

Gyldig fra 8. august 2022 til den 8. august 2032

KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller ønsker du at klage
over energimærkningen, skal du rette henvendelse til det
certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet
mærkningen.

Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal
være modtaget hos det certificerede
energimærkningsfirma, senest:

- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt
mellem sælger og køber, hvis bygningen efter
indberetningen af energimærkningsrapporten har
fået ny ejer - dog senest 6 år efter
energimærkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang står i gældende bekendtgørelse
om energimærkning af bygninger. Klik ind på linket og læs
mere om, hvordan du indgiver en klage.

[www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-
bygninger/klagevejledning](http://www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning)

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen
og bør meddele sin skriftlige afgørelse af klagen inden for
4 uger.

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af
oplysninger om bygningen, herunder offentliggørelse af
energimærkningsrapporten. Du kan læse mere om
reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger på vores
hjemmeside.

[www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-
bygninger/lovgivning-om-energimaerkning](http://www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/lovgivning-om-energimaerkning)

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

Afdelingen Taastrupgård ved Boligselskabet AKB består af beboelse, daginstitutioner og fælleshus. Afdelingen er derfor delt op i flere energimærker som følger:

Langblokke

Mellemblokke

Sydblokke

Beboerhus

Institutioner

Denne rapport indeholder energimærkning af mellemblokkene.

Rapporten indeholder tretten bygninger opført i 1973, alle boligblokke.

Nr. 19 med et opvarmet areal på 2459 m²

Nr. 25 med et opvarmet areal på 2025 m²

Nr. 45 med et opvarmet areal på 2454 m²

Nr. 51 med et opvarmet areal på 2025 m²

Nr. 111 med et opvarmet areal på 2025 m²

Nr. 135 med et opvarmet areal på 2495 m²

Nr. 141 med et opvarmet areal på 2025 m²

Nr. 165 med et opvarmet areal på 2454 m²

Nr. 171 med et opvarmet areal på 2025 m²

Nr. 195 med et opvarmet areal på 2399 m²

Nr. 201 med et opvarmet areal på 2025 m²

Nr. 225 med et opvarmet areal på 2025 m²

Nr. 231 med et opvarmet areal på 2025 m²

Afdelingen har tilknyttet en hovedcentral, som forsyner hvert teknikrum. Der er ialt 8 teknikrum foruden hovedcentralen.

Arealer og isolering i konstruktioner er hentet fra tegninger.

Isoleringsgraden af de enkelte bygningsdele er fastsat dels ud fra tegninger og dels ud fra besigtigelse.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSE

Ved besigtigelsen forelå snit-, plan- og facadetegninger fra opførelsen, og ejendommen er kontrolopmålt af energikonsulenten. Det opmålte areal stemmer overens med BBR.

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

GENNEMGANG AF BYGNINGERNES ENERGITILSTAND

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT STATUS OG FORBEDRINGER

SIDE 16 - BILAG

På de følgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse af energitilstanden af dine bygninger, energikonsulentens forslag til energiforbedringer og tilhørende energiløsninger.

Nogle forbedringsforslag er rentable. Det betyder, at du sparer mere på dit energiforbrug inden for energiforbedringens levetid, end energiforbedringen koster at gennemføre.

De rentable forslag fremgår med en investeringspris.

Nogle forbedringsforslag kan med fordel overvejes ved renoveringer, eller hvis der er bygningsdele, der alligevel skal udskiftes. Investeringsprisen til forbedringsforslag ved renovering, er ikke angivet da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

TAG OG LOFT

LOFTRUM

STATUS

Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet er baseret på tegningsmateriale.

RENOVERINGSFORSLAG

Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold.

ÅRLIG BESPARELSE

107.900 kr.

INVESTERING

FLADT TAG

STATUS

Det flade tag (built-up tag) over karnap er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet er baseret på tegningsmateriale.

RENOVERINGSFORSLAG

Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 300 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 400 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Eksisterende tagbeklædning rengøres og efterses for evt. skader, der i så fald skal udbedres. Herved sikres et tæt underlag, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen herfor er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden pap- og efterisoleringsarbejdet udføres, skal det eksisterende tag være helt tør og uden lunger eller buler. Hvis det eksisterende tag er udført med ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbeklædning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, anslået efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion.

ÅRLIG BESPARELSE

400 kr.

INVESTERING

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

YDERVÆGGE

MASSIVE YDERVÆGGE

STATUS

Ydervægge består af 30 cm massiv beton sandwich element, med isolering. Isoleringsforholdet er baseret på måling af konstruktionens tykkelse og tegningsmateriale.

RENOVERINGSFORSLAG

Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende.

ÅRLIG BESPARELSE

41.100 kr.

INVESTERING

MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM

STATUS

Vægge mod uopvarmet del af kælder består af 10cm letbeton. Isoleringsforholdet er baseret på skøn ud fra tidstypiske konstruktioner fra opførelsesåret.

RENOVERINGSFORSLAG

Efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende.

ÅRLIG BESPARELSE

17.500 kr.

INVESTERING

LETTE YDERVÆGGE

STATUS

Vægge mod uopvarmet loftrum ved lysskakt i trapperum er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet er baseret på tegningsmateriale.

Ydervægge ved karnap er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet er baseret på måling af konstruktionens tykkelse.

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

RENOVERINGSFORSLAG Indvendig efterisolering af lysskakker med 300 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.	ÅRLIG BESPARELSE 12.700 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Indvendig efterisolering af karnapydervægge med 200 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.	ÅRLIG BESPARELSE 1.100 kr.	INVESTERING

KÆLDER YDERVÆGGE		
STATUS Kælderydervægge over jord består betonvæg uden isolering. Isoleringsforholdet er baseret på skøn ud fra tidstypiske konstruktioner for opførelsesåret.		
RENOVERINGSFORSLAG Udvendig efterisolering med 300 mm isoleringsplader på kælderydervægge. Der skal anvendes et godkendt efterisoleringsprodukt til kælderydervægge. Arbejdet bør udføres i sammenhæng med isolering af samtlige kælderydervægsarealer, placeret både under og over terræn. De samlede isoleringsarbejder skal derfor udføres til så stor dybde som muligt, dog ikke dybere end kældervægsfundamentet. Normalt mindst svarende til samme niveau som underside af indvendigt kældergulv for at bryde kuldebroen. Efter opsætning af den udvendige isolering, udføres der en regntæt inddækning øverst på efterisoleringen. Den skal udformes, så vand der løber ned ad facaden, bliver bortledt fra væggene effektivt. Hvis der ikke forefindes et omfangsdræn, bør dette etableres i forbindelse med efterisoleringsarbejdet.	ÅRLIG BESPARELSE 49.100 kr.	INVESTERING 690.000 kr.

VINDUER, OVENLYS OG DØRE		
FACADEVINDUER		
STATUS Vinduer og døre er med termoruder.		
RENOVERINGSFORSLAG Det anbefales at udskifte vinduer og døre med to-lags termoruder til nye vinduer og døre med tre lags energiruder med varm kant i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse (udskiftning af punkterede termoruder, rådskeer mv.), da tre lags energiruder mere end halverer varmetabet i forhold til almindelige termoruder	ÅRLIG BESPARELSE 607.400 kr.	INVESTERING

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

GULVE

ETAGEADSKILLELSE

STATUS

Gulv mod uopvarmet kælder, beton med trægulv er uisolaret.
Isoleringsforholdet er baseret på skøn ud fra tidstypiske konstruktioner fra opførelsesåret.

RENOVERINGSFORSLAG

Isolering af uisolaret gulv mod uopvarmet kælder med 300 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af beton og træ. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås.

ÅRLIG BESPARELSE

173.600 kr.

INVESTERING

KÆLDERGULV

STATUS

Kældergulv er udført af beton direkte mod jord. Gulvet er uisolaret.
Isoleringsforholdet er baseret på skøn ud fra tidstypiske konstruktioner fra opførelsesåret.

RENOVERINGSFORSLAG

Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.

ÅRLIG BESPARELSE

21.000 kr.

INVESTERING

VENTILATION

VENTILATION

STATUS

Bygningerne har mekanisk udsugning fra baderum, toilet og køkken. Anlæggene er af fabrikat Exhausto. Teknisk data, som er anvendt i beregningen, er standardværdier jfr. Håndbog for Energikonsulenter 2019, som må anses for værende retningsgivende.

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

VARMEANLÆG

FJERNVARME

STATUS

Bygningerne opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Afdelingen har en hovedcentral og 8 mindre varmecentraler hvor fordelingen af varmen til de forskellige bygninger foregår.

VARMEPUMPER

STATUS

Der er ikke stillet forslag til varmepumpe, da dette, med bygningens eksisterende varmeanlæg og den dertilhørende energipris, ikke vil kunne medføre et fornuftigt og rentabelt forslag.

SOLVARME

STATUS

Der er ikke stillet forslag til solvarmeanlæg, da dette, med bygningens eksisterende varmeanlæg og den dertilhørende energipris, ikke vil kunne medføre et fornuftigt og rentabelt forslag.

VARMEFORDELING

VARMEFORDELING

STATUS

Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som et-strengs anlæg.

VARMERØR

STATUS

Varmerør er isoleret med 20 mm isolering. Varmerørene er arealfordelt ud fra hver bygnings areal.

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

VARMEFORDELINGSPUMPER**STATUS**

I hovedcentralen er der monteret to varmfordelingspumper, af fabrikat VEM motors. Pumperne har en maksimal effekt på 18,5 kW og er styrret med frekvensomformer.

Pumperne til varmfordelingen, placeret i teknikrummene, er som følger:

TE01:

2 stk. Grundfos UPE 80-120 maksimaleffekt på 1550W

TE02:

2 stk. Grundfos pumper med en maksimaleffekt på 3kW.

TE03:

2 stk. Grundfos pumper med en maksimaleffekt på 3kW.

TE04:

2 stk. Grundfos pumper med en maksimaleffekt på 3kW.

TE05:

1 stk Grundfos pumpe med en maksimaleffekt på 3kW

1 stk. Grundfos UPE 80-120 maksimaleffekt på 1550W

TE07:

2 stk. Grundfos Magna 3 40-150 med en maksimaleffekt på 608W

TE08:

2 stk. Grundfos pumper med en maksimaleffekt på 3kW.

TE911:

2 stk. Grundfos UPE 80-120 maksimaleffekt på 1550W

Pumperne er opsat i et redundant system, hvor pumperne er i drift forskudt.

Pumperne er arealvægtet ud fra blokkene som teknikrummet forsyner, så strømforbrug og besparelse kan variere lidt, i forhold til almindelig drift.

RENOVERINGSFORSLAG

Der foreslåes montage af ny varmfordelingspumpe. Det vurderes at de eksisterende pumper kan udskiftes til en mere effektiv fordelingspumpe.

De nuværende 2 pumper bliver reduceret til en pumpe, så det redundante system udgår.

ÅRLIG BESPARELSE

66.000 kr.

INVESTERING

116.400 kr.

AUTOMATIK**STATUS**

Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Der er monteret udetemperaturkompensering til regulering af fremløbstemperaturen i varmeanlægget.

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

VARMT BRUGSVAND

VARMT BRUGSVAND

STATUS

I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.

VARMTVANDSRØR

STATUS

Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er isoleret med 40 mm isolering.
Tilslutningsrør er arealfordelt ud fra hver bygnings areal.

VARMTVANDSPUMPER

STATUS

Pumperne til varmfordelingen, placeret i teknikrummene, er som følger:

TE01:

1 stk. Grundfos UPE 25-60 med en maksimaleffekt på 100W.
1 stk. Grundfos Magna 3 25-40 med en maksimaleffekt på 58W.

TE02:

2 stk Grundfos Magna 32-100 med en maksimaleffekt på 180W

TE03:

2 stk Grundfos Magna 32-100 med en maksimaleffekt på 180W

TE04:

2 stk Grundfos Magna 32-100 med en maksimaleffekt på 180W

TE05:

2 stk Grundfos Magna 32-100 med en maksimaleffekt på 180W

TE07:

2 stk. Grundfos Magna 3 25-60 med en maksimaleffekt på 84W

TE08:

2 stk. Grundfos Magna 32-100 med en maksimaleffekt på 180W

TE911:

2 stk. Grundfos Magna 32-60 med en maksimaleffekt på 85W

Pumperne er opsat i et redundant system, hvor pumperne er i drift forskudt.
Pumperne er arealvægtet ud fra blokkene som teknikrummet forsyner, så strømforbrug og besparelse kan variere lidt, i forhold til almindelig drift.

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

VARMTVANDSBEHOLDER**STATUS**

Varmt brugsvand produceres i flere 3240 l varmtvandsbeholdere, isoleret med 75 mm isolering. Beholderne er placeret i hvert teknikrum.

EL**BELYSNING****STATUS**

Belysning i kælderen består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger.

RENOVERINGSFORSLAG

Der installeres nye armaturer med LED belysning.

ÅRLIG BESPARELSE

515.900 kr.

INVESTERING

2.557.100 kr.

SOLCELLER**STATUS**

Der er monteret et større solcelleanlæg i afdelingen. Det samlede areal er opgjort til ca. 3650m². Solcellerne er arealfordelt ud fra hver bygnings størrelse.

Teknisk data, som er anvendt i beregningen, er standardværdier jfr. Håndbog for Energikonsulenter 2019, som må anses for værende retningsgivende

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

ADRESSE

Taastrupgårdsvej 19, 2630 Taastrup

KOM-, EJD- OG BYGNINGSNR

169-97976-2

BFE NR

8856708

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	219.214 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	350,28 MWh fjernvarme
Aflæst periode	1. januar 2021 - 29. december 2021

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Herunder vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug, der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	217.704 pr. år
Fast afgift	0 pr. år
Varmeudgift i alt	217.704 pr. år
Varmeforbrug	347,87 MWh fjernvarme
CO ₂ udledning	22,61 ton CO ₂ pr. år

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

ADRESSE
Taastrupgårdsvej 25, 2630 TaastrupKOM-, EJD- OG BYGNINGSNR
169-97976-3BFE NR
8856708**OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER**

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	180.524 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	288,46 MWh fjernvarme
Aflæst periode	1. januar 2021 - 29. december 2021

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Herunder vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug, der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	179.281 pr. år
Fast afgift	0 pr. år
Varmeudgift i alt	179.281 pr. år
Varmeforbrug	286,47 MWh fjernvarme
CO ₂ udledning	18,62 ton CO ₂ pr. år

ADRESSE
Taastrupgårdsvej 45, 2630 TaastrupKOM-, EJD- OG BYGNINGSNR
169-97976-6BFE NR
8856708**OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER**

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	218.768 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	349,57 MWh fjernvarme
Aflæst periode	1. januar 2021 - 29. december 2021

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Herunder vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug, der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	217.261 pr. år
Fast afgift	0 pr. år
Varmeudgift i alt	217.261 pr. år
Varmeforbrug	347,16 MWh fjernvarme
CO ₂ udledning	22,57 ton CO ₂ pr. år

Adresse
Taastrupgårdsvej 19
2630 TaastrupEnergimærkningsnummer
311618962Gyldighedsperiode
8. august 2022 - 8. august 2032Udarbejdet af
CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

ADRESSE	KOM-, EJD- OG BYGNINGSNR	BFE NR
Taastrupgårdsvej 51, 2630 Taastrup	169-97976-7	8856708

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	180.524 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	288,46 MWh fjernvarme
Aflæst periode	1. januar 2021 - 29. december 2021

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Herunder vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug, der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	179.281 pr. år
Fast afgift	0 pr. år
Varmeudgift i alt	179.281 pr. år
Varmeforbrug	286,47 MWh fjernvarme
CO ₂ udledning	18,62 ton CO ₂ pr. år

ADRESSE	KOM-, EJD- OG BYGNINGSNR	BFE NR
Taastrupgårdsvej 111, 2630 Taastrup	169-97976-17	8856708

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	180.524 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	288,46 MWh fjernvarme
Aflæst periode	1. januar 2021 - 29. december 2021

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Herunder vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug, der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	179.281 pr. år
Fast afgift	0 pr. år
Varmeudgift i alt	179.281 pr. år
Varmeforbrug	286,47 MWh fjernvarme
CO ₂ udledning	18,62 ton CO ₂ pr. år

Adresse	Energimærkningsnummer	Gyldighedsperiode	Udarbejdet af
Taastrupgårdsvej 19 2630 Taastrup	311618962	8. august 2022 - 8. august 2032	CB Group af 2017 ApS CVR-nr.: 38978039

ADRESSE	KOM-, EJD- OG BYGNINGSNR	BFE NR
Taastrupgårdsvej 135, 2630 Taastrup	169-97976-21	8856708

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	222.423 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	355,41 MWh fjernvarme
Aflæst periode	1. januar 2021 - 29. december 2021

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Herunder vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug, der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	220.891 pr. år
Fast afgift	0 pr. år
Varmeudgift i alt	220.891 pr. år
Varmeforbrug	352,96 MWh fjernvarme
CO ₂ udledning	22,94 ton CO ₂ pr. år

ADRESSE	KOM-, EJD- OG BYGNINGSNR	BFE NR
Taastrupgårdsvej 141, 2630 Taastrup	169-97976-22	8856708

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	180.524 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	288,46 MWh fjernvarme
Aflæst periode	1. januar 2021 - 29. december 2021

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Herunder vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug, der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	179.281 pr. år
Fast afgift	0 pr. år
Varmeudgift i alt	179.281 pr. år
Varmeforbrug	286,47 MWh fjernvarme
CO ₂ udledning	18,62 ton CO ₂ pr. år

Adresse	Energimærkningsnummer	Gyldighedsperiode	Udarbejdet af
Taastrupgårdsvej 19 2630 Taastrup	311618962	8. august 2022 - 8. august 2032	CB Group af 2017 ApS CVR-nr.: 38978039

ADRESSE	KOM-, EJD- OG BYGNINGSNR	BFE NR
Taastrupgårdsvej 165, 2630 Taastrup	169-97976-26	8856708

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	218.768 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	349,57 MWh fjernvarme
Aflæst periode	1. januar 2021 - 29. december 2021

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Herunder vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug, der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	217.261 pr. år
Fast afgift	0 pr. år
Varmeudgift i alt	217.261 pr. år
Varmeforbrug	347,16 MWh fjernvarme
CO ₂ udledning	22,57 ton CO ₂ pr. år

ADRESSE	KOM-, EJD- OG BYGNINGSNR	BFE NR
Taastrupgårdsvej 171, 2630 Taastrup	169-97976-27	8856708

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	180.524 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	288,46 MWh fjernvarme
Aflæst periode	1. januar 2021 - 29. december 2021

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Herunder vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug, der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	179.281 pr. år
Fast afgift	0 pr. år
Varmeudgift i alt	179.281 pr. år
Varmeforbrug	286,47 MWh fjernvarme
CO ₂ udledning	18,62 ton CO ₂ pr. år

Adresse	Energimærkningsnummer	Gyldighedsperiode	Udarbejdet af
Taastrupgårdsvej 19 2630 Taastrup	311618962	8. august 2022 - 8. august 2032	CB Group af 2017 ApS CVR-nr.: 38978039

ADRESSE	KOM-, EJD- OG BYGNINGSNR	BFE NR
Taastrupgårdsvej 195, 2630 Taastrup	169-97976-31	8856708

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	213.865 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	341,73 MWh fjernvarme
Aflæst periode	1. januar 2021 - 29. december 2021

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Herunder vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug, der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	212.392 pr. år
Fast afgift	0 pr. år
Varmeudgift i alt	212.392 pr. år
Varmeforbrug	339,38 MWh fjernvarme
CO ₂ udledning	22,06 ton CO ₂ pr. år

ADRESSE	KOM-, EJD- OG BYGNINGSNR	BFE NR
Taastrupgårdsvej 201, 2630 Taastrup	169-97976-32	8856708

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	180.524 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	288,46 MWh fjernvarme
Aflæst periode	1. januar 2021 - 29. december 2021

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Herunder vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug, der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	179.281 pr. år
Fast afgift	0 pr. år
Varmeudgift i alt	179.281 pr. år
Varmeforbrug	286,47 MWh fjernvarme
CO ₂ udledning	18,62 ton CO ₂ pr. år

Adresse	Energimærkningsnummer	Gyldighedsperiode	Udarbejdet af
Taastrupgårdsvej 19 2630 Taastrup	311618962	8. august 2022 - 8. august 2032	CB Group af 2017 ApS CVR-nr.: 38978039

ADRESSE	KOM-, EJD- OG BYGNINGSNR	BFE NR
Taastrupgårdsvej 225, 2630 Taastrup	169-97976-36	8856708

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	180.524 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	288,46 MWh fjernvarme
Aflæst periode	1. januar 2021 - 29. december 2021

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Herunder vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug, der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	179.281 pr. år
Fast afgift	0 pr. år
Varmeudgift i alt	179.281 pr. år
Varmeforbrug	286,47 MWh fjernvarme
CO ₂ udledning	18,62 ton CO ₂ pr. år

ADRESSE	KOM-, EJD- OG BYGNINGSNR	BFE NR
Taastrupgårdsvej 231, 2630 Taastrup	169-97976-37	8856708

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	180.524 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	288,46 MWh fjernvarme
Aflæst periode	1. januar 2021 - 29. december 2021


OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Herunder vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug, der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	179.281 pr. år
Fast afgift	0 pr. år
Varmeudgift i alt	179.281 pr. år
Varmeforbrug	286,47 MWh fjernvarme
CO ₂ udledning	18,62 ton CO ₂ pr. år

Adresse	Energimærkningsnummer	Gyldighedsperiode	Udarbejdet af
Taastrupgårdsvej 19 2630 Taastrup	311618962	8. august 2022 - 8. august 2032	CB Group af 2017 ApS CVR-nr.: 38978039

En bygning består af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de væsentligste dele på tværs af konstruktioner og installationer.



1

Tag og loft

Bygningens øverste del af klimaskærmen, f.eks. et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

2

Ydervægge

Bygningens vægge ud mod det fri eller mod uopvarmede områder. Væggen kan være hule, massive eller lette ydervægge.

3

Kælderydervægge

Bygningens kælderydervægge, som vender mod jorden.

4

Kældergulv

Bygningens nederste del af klimaskærmen i bygninger med opvarmet kælder.

5

Etageadskillelse og gulv

Bygningens nederste del af klimaskærmen, f.eks. terrændæk, gulv mod krybekælder eller etageadskillelse mod opvarmet kælder.

6

Vinduer/døre

Bygningens facadevinduer og yderdøre.

7

Ventilation

Bygningens ventilationsanlæg og ventilationskanaler.

8

Varmt brugsvand

Bygningens komponenter til varmt brugsvand, bl.a. varmtvandsrør og varmtvandsbeholder.

9

Varmeanlæg

Bygningens varmeanlæg, f.eks. kedler, fjernvarme, ovne og varmepumper.

10

Varmefordeling

Bygningens varmfordelingsanlæg, bl.a. varmeanlægget, varmerør og automatik.

11

Varmeanlæg

Bygningens varmeanlæg, f.eks. kedler, fjernvarme, ovne og varmepumper.

12

El og teknik

Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks. varmfordelingspumper, varmtvandspumper og vindmøller.

13

Solenergi

Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og solceller.

Adresse

Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup

Energimærkningsnummer

311618962

Gyldighedsperiode

8. august 2022 - 8. august 2032

Udarbejdet af

CB Group af 2017 ApS
CVR-nr.: 38978039

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

**Taastrupgård
Taastrupgårdsvej 19
2630 Taastrup**

Større bygninger over 600 m², der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 8. august 2022 til den 8. august 2032
Energimærkningsnummer: 311618962

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

**Taastrupgård
Taastrupgårdsvej 25
2630 Taastrup**

Større bygninger over 600 m², der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 8. august 2022 til den 8. august 2032
Energimærkningsnummer: 311618962

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

**Taastrupgård
Taastrupgårdsvej 45
2630 Taastrup**

Større bygninger over 600 m², der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 8. august 2022 til den 8. august 2032
Energimærkningsnummer: 311618962

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

**Taastrupgård
Taastrupgårdsvej 51
2630 Taastrup**

Større bygninger over 600 m², der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 8. august 2022 til den 8. august 2032
Energimærkningsnummer: 311618962

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

**Taastrupgård
Taastrupgårdsvej 111
2630 Taastrup**

Større bygninger over 600 m², der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 8. august 2022 til den 8. august 2032
Energimærkningsnummer: 311618962

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

**Taastrupgård
Taastrupgårdsvej 135
2630 Taastrup**

Større bygninger over 600 m², der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 8. august 2022 til den 8. august 2032
Energimærkningsnummer: 311618962

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

**Taastrupgård
Taastrupgårdsvej 141
2630 Taastrup**

Større bygninger over 600 m², der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 8. august 2022 til den 8. august 2032
Energimærkningsnummer: 311618962

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

**Taastrupgård
Taastrupgårdsvej 165
2630 Taastrup**

Større bygninger over 600 m², der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 8. august 2022 til den 8. august 2032
Energimærkningsnummer: 311618962

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

**Taastrupgård
Taastrupgårdsvej 171
2630 Taastrup**

Større bygninger over 600 m², der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 8. august 2022 til den 8. august 2032
Energimærkningsnummer: 311618962

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

**Taastrupgård
Taastrupgårdsvej 195
2630 Taastrup**

Større bygninger over 600 m², der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 8. august 2022 til den 8. august 2032
Energimærkningsnummer: 311618962

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

**Taastrupgård
Taastrupgårdsvej 201
2630 Taastrup**

Større bygninger over 600 m², der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 8. august 2022 til den 8. august 2032
Energimærkningsnummer: 311618962

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

**Taastrupgård
Taastrupgårdsvej 225
2630 Taastrup**

Større bygninger over 600 m², der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 8. august 2022 til den 8. august 2032
Energimærkningsnummer: 311618962

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

**Taastrupgård
Taastrupgårdsvej 231
2630 Taastrup**

Større bygninger over 600 m², der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 8. august 2022 til den 8. august 2032
Energimærkningsnummer: 311618962