

## ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT


ENERGIMÆRKE OG FORSLAG TIL ENERGIFORBEDRINGER

Diget 1-27, Gærdet 1-7, Hegnet 1-27 & Leddet 1-3.  
Diget 1  
2600 Glostrup

Du betaler hvert år **373.400 kr.**  
mere, end du behøver i energjudgifter\*

### ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

- 1 Montering af solceller på tagene med et samlet areal på 10 m<sup>2</sup> pr. opgang.**  
 Årlig besparelse: 226.400 kr.  
 Investering: 1.500.000 kr.
- 2 Varmecentraler: Isolering af uisolerede rør, flanger og komponenter.**  
 Årlig besparelse: 1.600 kr.  
 Investering: 10.000 kr.
- 3 Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat.**  
 Årlig besparelse: 145.500 kr.  
 Investering: 1.300.000 kr.



Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret på bygningens karaktertræk. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

### BYGNINGENS ENERGIFORBRUG\*

|                                   | I DAG         | EFTER RENTABLE<br>TILTAG | DU SPARER<br>ÅRLIGT |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|
| Fjernvarme                        | 2.010.100 kr. | 1.867.700 kr.            | 142.400 kr.         |
| El til andet                      | 4.122.100 kr. | 3.891.100 kr.            | 231.000 kr.         |
| Overskud fra solceller            | 0 kr.         | 0 kr.                    | 0 kr.               |
| Samlet energjudgift               | 6.132.200 kr. | 5.758.800 kr.            | 373.400 kr.         |
| Samlet CO <sub>2</sub> -udledning | 286,06 ton    | 242,69 ton               | 43,37 ton           |

### BYGNINGENS PLACERING PÅ ENERGIMÆRKNINGSSKALAEN



\* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

På denne side får du hjælp til at igangsætte de energiforbedringer, som energikonsulenten har fremhævet. Du kan sammenligne tiltagene på tværs af økonomi, klima og praktiske forhold, ligesom der til hvert forslag er en trinvis guide til at komme i gang med energiforbedringerne.

På de følgende sider i rapporten finder du detaljeret information om energikonsulentens forbedringsforslag.

## ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

### STATUS OG FORBEDRINGER

#### MONTERING AF SOLCELLER PÅ TAGENE MED ET SAMLET AREAL PÅ 10 M<sup>2</sup> PR. OPGANG.

- 1 Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig med planlægning og udførelse af din energiforbedring.
- 2 På Spareenergi.dk kan du få inspiration til energiforbedringen om "Solcelleanlæg"
- 3 Læs mere om den konkrete energiforbedring på [www.spareenergi.dk/solcelleanlaeg](http://www.spareenergi.dk/solcelleanlaeg)
- 4 Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.



**Besparelse**  
226.400 kr./årligt



**CO<sub>2</sub>-reduktion**  
11.751 kg./årligt



**Investering**  
1.500.000 kr.



**Renoveringstid**  
Mere end 2 uger

#### VARMECENTRALER: ISOLERING AF UISOLEREDE RØR, FLANGER OG KOMPONENTER.

- 1 Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig med planlægning og udførelse af din energiforbedring.
- 2 På Spareenergi.dk kan du få inspiration til energiforbedringen om "Isolering af varmerør"
- 3 Læs mere om den konkrete energiforbedring på [www.spareenergi.dk/isolering-af-varmeroer](http://www.spareenergi.dk/isolering-af-varmeroer)
- 4 Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.



**Besparelse**  
1.600 kr./årligt



**CO<sub>2</sub>-reduktion**  
338 kg./årligt



**Investering**  
10.000 kr.



**Renoveringstid**  
Op til 2 dage

#### ISOLERING AF HULE YDERVÆGGE VED INDBLÆSNING AF GRANULAT.

- 1 Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig med planlægning og udførelse af din energiforbedring.
- 2 På Spareenergi.dk kan du få inspiration til energiforbedringen om "Hulmursisolering"
- 3 Læs mere om den konkrete energiforbedring på [www.spareenergi.dk/hulmursisolering](http://www.spareenergi.dk/hulmursisolering)
- 4 Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.



**Besparelse**  
145.500 kr./årligt



**CO<sub>2</sub>-reduktion**  
31.302 kg./årligt



**Investering**  
1.300.000 kr.



**Renoveringstid**  
Mere end 2 uger

#### ENERGIPRISER

Svingende energipriser har ikke betydning for bygningens energimærke, men har indflydelse på energioekonomien anført på forsiden. Nogle energimærker er udarbejdet i perioder, hvor energipriserne har været betydeligt højere end andre. Ved høje energipriser kan værdien af besparelsesforslag blive større, hvilket betyder, at det kan give økonomisk mening at gennemføre flere forslag.

#### HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER OG RÅD OM FINANSIERING

Energikonsulenten kan fortælle dig, hvilke forudsætninger der ligger til grund for de enkelte forbedringsforslag. På [spareenergi.dk](http://spareenergi.dk) kan du læse mere om energirenoveringer og finde inspiration og hjælp til at igangsætte en energirenovering. Find f.eks. Bygningsguiden, hvor vi har samlet viden om de mest almindelige hustyper i Danmark – så du kan få overblik over, hvordan man opnår en bedre bolig, der både er energieffektiv, har et godt indeklima og er tidssvarende.

Kontakt din bank: Flere banker tilbyder klima- og energieffektiviseringslån med lav rente. Ring til din bank og hør hvad de kan tilbyde.

#### Adresse

Diget 1  
2600 Glostrup

#### Energimærkningsnummer

311632967

#### Gyldighedsperiode

4. oktober 2022 - 4. oktober 2032

#### Udarbejdet af

Topdahl Energirådgivere ApS  
CVR-nr.: 37892696

På denne side kan du sammenligne økonomi og klimaeffekt for alle rapportens forbedringsforslag.

SIDE 3 - BILAG

| RENTABLE RENOVERINGSFORSLAG                                                                                                                           |                      |               |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| RENOVERINGSFORSLAG                                                                                                                                    | ÅRLIG<br>BESPARELSE* | INVESTERING   | REDUKTION I<br>ÅRLIGT UDLEDT<br>CO <sub>2</sub> |
| <b>HULE YDERVÆGGE</b><br>Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat.                                                                     | 145.500 kr.          | 1.300.000 kr. | 31.302 kg CO <sub>2</sub>                       |
| <b>VARMERØR</b><br>Varmecentraler:<br>Isolering af uisolerede rør, flanger og komponenter.                                                            | 1.600 kr.            | 10.000 kr.    | 338 kg CO <sub>2</sub>                          |
| <b>SOLCELLER</b><br>Montering af solceller på tagene med et samlet areal på 10 m <sup>2</sup> pr. opgang.                                             | 226.400 kr.          | 1.500.000 kr. | 11.751 kg CO <sub>2</sub>                       |
| ANDRE FORSLAG DER KAN VÆRE RENTABLE, HVIS DE UDFØRES SAMMEN MED ANDRE RENOVERINGER                                                                    |                      |               |                                                 |
| <b>MASSIVE YDERVÆGGE</b><br>Udvendig efterisolering af gavle ved opsætning af 100 mm isolering og afsluttet med beklædning.                           | 49.600 kr.           |               | 10.668 kg CO <sub>2</sub>                       |
| <b>ETAGEADSKILLELSE</b><br>Etageadskillelser med 30 mm kork mod uopvarmede kældre:<br>Opsætning af 50 mm isolering på underside af etageadskillelser. | 50.700 kr.           |               | 10.891 kg CO <sub>2</sub>                       |
| <b>KÆLDERGULV</b><br>Opvarmede kælderrum:<br>Ophugning af kældergulv og støbning af nyt med 150 mm mineraluld eller polystyrenplader.                 | 1.000 kr.            |               | 209 kg CO <sub>2</sub>                          |

\* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

#### Adresse

Diget 1  
2600 Glostrup

#### Energimærkningsnummer

311632967

#### Gyldighedsperiode

4. oktober 2022 - 4. oktober 2032

#### Udarbejdet af

Topdahl Energirådgivere ApS  
CVR-nr.: 37892696

# FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål: Mærkningen synliggør bygningens beregnede energibehov og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes. På baggrund af det beregnede energibehov tildeles boligen en karakter på energimærkningsskalaen fra A2020 til G.

Rapporten giver et overblik over de energimæssige forbedringer af bygningerne, som er rentable at gennemføre eller kan være rentable, hvis de udføres sammen med andre renoveringer. Rapporten beskriver hvad forbedringerne går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO<sub>2</sub> man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger ud fra det beregnede energibehov.

## DERFOR SKAL DU GENNEMFØRE ENERGIFORBEDRINGER:



### BEDRE INDEKLIMA

Energiforbedringer kan have en positiv betydning for indeklimaet.



### VARMERE OVERFLADER

Bygningen bliver bedre til at holde på varmen, så det er muligt at udnytte flere områder i bygningen, der før var for kolde.



### ØGET KOMFORT

Det bliver nemmere at opretholde den rette temperatur i bygning, så den bliver rarere at være i.



### MINDRE TRÆK

Bygningen bliver tættere, så det ikke længere trækker fra de steder, hvor brugerne før var generet af kulde og træk.

Det beregnede energibehov er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller bruger store mængder varmt vand.

For at kunne sammenligne bygningers energimæssige kvalitet, beregnes bygningens beregnede energibehov ud fra en række standardantagelser for vej, familiestørrelse, indendørstemperatur, adfærd m.v. Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det beregnede energibehov.

## FIRE ÅRSAGER TIL AT BYGNINGENS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA DET BEREGNEDE ENERGIBEHOV I RAPPORTEN:



### BRUG AF BYGNINGEN

Der antages en gennemsnitlig anvendelse af bygningen ift. brugere, drift og apparater. Det faktiske varmeforbrug kan afvige, hvis bygningen har et andet brugsmønster.



### INDENDØRSTEMPERATUR

Der antages en konstant opvarmning af bygningen til 20°C. Den faktiske varmeregning kan afvige hvis brugerne ønsker en højere eller lavere temperatur.



### VARMTVANDSFORBRUG

Der antages et gennemsnitligt forbrug af varmt vand relativt til bygningens størrelse. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis brugerne bruger mere eller mindre varmt vand.



### VEJRFORHOLD

Der antages gennemsnitlige vejrforhold. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis vinteren er særlig varm eller kold.

#### Adresse

Diget 1  
2600 Glostrup

#### Energimærkningsnummer

311632967

#### Gyldighedsperiode

4. oktober 2022 - 4. oktober 2032

#### Udarbejdet af

Topdahl Energirådgivere ApS  
CVR-nr.: 37892696



## BYGNINGSBESKRIVELSE / Mærket på denne side gælder kun Diget 1-15 med hovedadresse:

|                                                                                                   |                                             |                                                 |                                              |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ADRESSE<br>Diget 1, 2600 Glostrup                                                                 |                                             |                                                 | BBR NR.<br>161-6637-1                        | BFE NR.<br>8728326                      |
| BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR<br>Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140) |                                             |                                                 |                                              | OPFØRELSESÅR<br>1957                    |
| ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING<br>1992                                                               | VARMEFORSYNING<br>Fjernvarme                | SUPPLERENDE VARME<br>Ingen                      | BOLIGAREAL I BBR<br>4777 m <sup>2</sup>      | ERHVERVSAREAL I BBR<br>0 m <sup>2</sup> |
| OPVARMET BYGNINGSAREAL<br>4817 m <sup>2</sup>                                                     | HERAF TAGETAGE OPVARMET<br>0 m <sup>2</sup> | HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET<br>40 m <sup>2</sup> | UOPVARMET KÆLDERETAGE<br>1707 m <sup>2</sup> |                                         |
| <b>C</b>                                                                                          |                                             | <b>C</b>                                        | <b>B</b>                                     |                                         |
| ENERGIMÆRKE                                                                                       |                                             | ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSFORSLAG     |                                              | ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSFORSLAG |

## BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

## Opvarmning

|                              |                             |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| FORSYNINGSFORM<br>Fjernvarme | VARMEBEHOV I kWh<br>499.830 | OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM<br>1.797,95 GJ fjernvarme |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Andre energibehov

|                      |         |
|----------------------|---------|
| EL TIL ANDET*        | kWh     |
| El til bygningsdrift | 23.314  |
| El til forbrug       | 155.153 |

\*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

## Adresse

Diget 1  
2600 Glostrup

## Energimærkningsnummer

311632967

## Gyldighedsperiode

4. oktober 2022 - 4. oktober 2032

## Udarbejdet af

Topdahl Energirådgivere ApS  
CVR-nr.: 37892696

## BYGNINGSBESKRIVELSE / Mærket på denne side gælder kun Diget 17-27 med hovedadresse:

|                                                                                                   |                                             |                                                 |                                              |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ADRESSE<br>Diget 17, 2600 Glostrup                                                                |                                             |                                                 | BBR NR.<br>161-6637-2                        | BFE NR.<br>8728326                        |
| BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR<br>Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140) |                                             |                                                 |                                              | OPFØRELSESÅR<br>1957                      |
| ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING<br>1992                                                               | VARMEFORSYNING<br>Fjernvarme                | SUPPLERENDE VARME<br>Ingen                      | BOLIGAREAL I BBR<br>3582 m <sup>2</sup>      | ERHVERVSAREAL I BBR<br>0 m <sup>2</sup>   |
| OPVARMET BYGNINGSAREAL<br>3622 m <sup>2</sup>                                                     | HERAF TAGETAGE OPVARMET<br>0 m <sup>2</sup> | HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET<br>40 m <sup>2</sup> | UOPVARMET KÆLDERETAGE<br>1271 m <sup>2</sup> |                                           |
| <b>C</b>                                                                                          |                                             | <b>C</b>                                        | <b>B</b>                                     |                                           |
| ENERGIMÆRKE                                                                                       |                                             | ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG   |                                              | ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG |

## BYGNINGENS BEREGBNEDE ENERGIBEHOV

## Opvarmning

|                              |                             |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| FORSYNINGSFØRM<br>Fjernvarme | VARMEBEHOV I kWh<br>358.500 | OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM<br>1.289,57 GJ fjernvarme |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Andre energibehov

|                      |         |
|----------------------|---------|
| EL TIL ANDET*        | kWh     |
| El til bygningsdrift | 18.492  |
| El til forbrug       | 117.183 |

\*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

## BYGNINGSBESKRIVELSE / Mærket på denne side gælder kun Gærdet 1-7 med hovedadresse:

|                                                                                                   |                                             |                                                 |                                             |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ADRESSE<br>Gærdet 1, 2600 Glostrup                                                                |                                             |                                                 | BBR NR.<br>161-6637-3                       | BFE NR.<br>8728326                        |
| BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR<br>Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140) |                                             |                                                 |                                             | OPFØRELSESÅR<br>1957                      |
| ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING<br>1992                                                               | VARMEFORSYNING<br>Fjernvarme                | SUPPLERENDE VARME<br>Ingen                      | BOLIGAREAL I BBR<br>2382 m <sup>2</sup>     | ERHVERVSAREAL I BBR<br>0 m <sup>2</sup>   |
| OPVARMET BYGNINGSAREAL<br>2422 m <sup>2</sup>                                                     | HERAF TAGETAGE OPVARMET<br>0 m <sup>2</sup> | HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET<br>40 m <sup>2</sup> | UOPVARMET KÆLDERETAGE<br>832 m <sup>2</sup> |                                           |
| <b>C</b>                                                                                          |                                             | <b>C</b>                                        | <b>B</b>                                    |                                           |
| ENERGIMÆRKE                                                                                       |                                             | ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG   |                                             | ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG |

## BYGNINGENS BEREGBNEDE ENERGIBEHOV

## Opvarmning

|                              |                             |                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| FORSYNINGSFØRM<br>Fjernvarme | VARMEBEHOV I kWh<br>272.850 | OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM<br>981,47 GJ fjernvarme |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|

## Andre energibehov

|                      |        |
|----------------------|--------|
| EL TIL ANDET*        | kWh    |
| El til bygningsdrift | 12.696 |
| El til forbrug       | 78.148 |

\*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

Adresse  
Diget 1  
2600 Glostrup

Energimærkningsnummer  
311632967

Gyldighedsperiode  
4. oktober 2022 - 4. oktober 2032

Udarbejdet af  
Topdahl Energirådgivere ApS  
CVR-nr.: 37892696

## BYGNINGSBESKRIVELSE / Mærket på denne side gælder kun Hegnet 1-11 med hovedadresse:

|                                                                                                   |                                             |                                                 |                                              |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ADRESSE<br>Hegnet 1, 2600 Glostrup                                                                |                                             |                                                 | BBR NR.<br>161-6637-4                        | BFE NR.<br>8728326                        |
| BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR<br>Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140) |                                             |                                                 |                                              | OPFØRELSESÅR<br>1957                      |
| ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING<br>1992                                                               | VARMEFORSYNING<br>Fjernvarme                | SUPPLERENDE VARME<br>Ingen                      | BOLIGAREAL I BBR<br>3572 m <sup>2</sup>      | ERHVERVSAREAL I BBR<br>0 m <sup>2</sup>   |
| OPVARMET BYGNINGSAREAL<br>3612 m <sup>2</sup>                                                     | HERAF TAGETAGE OPVARMET<br>0 m <sup>2</sup> | HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET<br>40 m <sup>2</sup> | UOPVARMET KÆLDERETAGE<br>1266 m <sup>2</sup> |                                           |
| <b>C</b>                                                                                          |                                             | <b>C</b>                                        |                                              | <b>B</b>                                  |
| ENERGIMÆRKE                                                                                       |                                             | ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG   |                                              | ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG |

## BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

## Opvarmning

|                              |                             |                                                                      |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| FORSYNINGSFORM<br>Fjernvarme | VARMEBEHOV I kWh<br>363.230 | OMREGNET TIL ENERGIEHED FOR FORSYNINGSFORM<br>1.306,58 GJ fjernvarme |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## Andre energibehov

|                      |         |
|----------------------|---------|
| EL TIL ANDET*        | kWh     |
| El til bygningsdrift | 16.684  |
| El til forbrug       | 116.420 |

\*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

## BYGNINGSBESKRIVELSE / Mærket på denne side gælder kun Hegnet 13-27 med hovedadresse:

|                                                                                                   |                                             |                                                 |                                              |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ADRESSE<br>Hegnet 13, 2600 Glostrup                                                               |                                             |                                                 | BBR NR.<br>161-6637-5                        | BFE NR.<br>8728326                        |
| BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR<br>Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140) |                                             |                                                 |                                              | OPFØRELSESÅR<br>1957                      |
| ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING<br>1992                                                               | VARMEFORSYNING<br>Fjernvarme                | SUPPLERENDE VARME<br>Ingen                      | BOLIGAREAL I BBR<br>4763 m <sup>2</sup>      | ERHVERVSAREAL I BBR<br>0 m <sup>2</sup>   |
| OPVARMET BYGNINGSAREAL<br>4803 m <sup>2</sup>                                                     | HERAF TAGETAGE OPVARMET<br>0 m <sup>2</sup> | HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET<br>40 m <sup>2</sup> | UOPVARMET KÆLDERETAGE<br>1701 m <sup>2</sup> |                                           |
| <b>C</b>                                                                                          |                                             | <b>B</b>                                        |                                              | <b>B</b>                                  |
| ENERGIMÆRKE                                                                                       |                                             | ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG   |                                              | ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG |

## BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

## Opvarmning

|                              |                             |                                                                      |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| FORSYNINGSFORM<br>Fjernvarme | VARMEBEHOV I kWh<br>496.380 | OMREGNET TIL ENERGIEHED FOR FORSYNINGSFORM<br>1.785,54 GJ fjernvarme |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## Andre energibehov

|                      |         |
|----------------------|---------|
| EL TIL ANDET*        | kWh     |
| El til bygningsdrift | 21.455  |
| El til forbrug       | 154.724 |

\*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

Adresse  
Diget 1  
2600 Glostrup

Energimærkningsnummer  
311632967

Gyldighedsperiode  
4. oktober 2022 - 4. oktober 2032

Udarbejdet af  
Topdahl Energirådgivere ApS  
CVR-nr.: 37892696

**BYGNINGSBESKRIVELSE / Mærket på denne side gælder kun Leddet 1-3 med hovedadresse:**

|                                                                                                  |                                             |                                                |                                             |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ADRESSE<br>Leddet 1, 2600 Glostrup                                                               |                                             |                                                | BBR NR.<br>161-6637-7                       | BFE NR.<br>8728326                        |
| BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR<br>Etagebolig-bygning, flerfamilehus eller to-familiehus (140) |                                             |                                                |                                             | OPFØRELSESÅR<br>1960                      |
| ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING<br>1995                                                              | VARMEFORSYNING<br>Fjernvarme                | SUPPLERENDE VARME<br>Ingen                     | BOLIGAREAL I BBR<br>951 m <sup>2</sup>      | ERHVERVSAREAL I BBR<br>0 m <sup>2</sup>   |
| OPVARMET BYGNINGSAREAL<br>951 m <sup>2</sup>                                                     | HERAF TAGETAGE OPVARMET<br>0 m <sup>2</sup> | HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET<br>0 m <sup>2</sup> | UOPVARMET KÆLDERETAGE<br>330 m <sup>2</sup> |                                           |
| <b>D</b>                                                                                         |                                             | <b>C</b>                                       |                                             | <b>B</b>                                  |
| ENERGIMÆRKE                                                                                      |                                             | ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG  |                                             | ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG |

**BYGNINGENS BEREGNED ENEGIBEHOV**

**Opvarmning**

|                              |                             |                                                                    |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| FORSYNINGSFORM<br>Fjernvarme | VARMEBEHOV I kWh<br>138.670 | OMREGNET TIL ENERGIEHED FOR FORSYNINGSFORM<br>498,81 GJ fjernvarme |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**Andre energibehov**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| EL TIL ANDET*        | kWh    |
| El til bygningsdrift | 4.251  |
| El til forbrug       | 30.945 |

\*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

## ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af  
energibesparelserne i denne rapport:

### Fjernvarme

82 kr. pr. GJ

Fast afgift: 1.383.865 kr. pr. år

### Elektricitet til andet end opvarmning

5,50 kr. pr. kWh

Takster 2022, Glostrup Forsyning.  
Der betales kr. 81,75 pr. GJ i variabelt forbrug.  
Herudover betales kr. 691,25 pr. tilsluttet kW  
(vekslerstørrelse) i fast bidrag.  
Det er skønnet, at tilsluttet kW er beregnet ud fra 100 W  
pr. m<sup>2</sup> boligareal.

Der er skønnet en el-pris på 5,5 kr. pr. kWh.

Priser er inkl. moms.

## OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport indeholder ikke oplysninger om det faktiske  
forbrug, da det ikke er blevet gjort tilgængeligt for  
energikonsulenten ved udførelsen af energimærket.

## FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSE

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på  
energikonsulentens erfaring og vurdering. Før  
energibesparelsesforslagene iværksættes, bør der altid  
indhentes tilbud fra flere leverandører, da de angivne  
priser alene skal betragtes som vejledende. Desuden bør  
det undersøges om energiforbedringen kræver  
myndighedsgodkendelse.

Årligt abonnement for salg af el bør undersøges nærmere,  
da dette variere meget på det frie el marked.

For en konkret vurdering af ejendommens  
isoleringsmæssige tilstand, skal der udføres destruktive  
indgreb i klimaskærmen.

## DESTRUKTIVE UNDERSØGELSER

Der er i forbindelse med bygningsbesigtigelsen ikke givet  
tilladelse til at foretage destruktive undersøgelser.  
Oplysning om isolering beror derfor på  
energikonsulentens skøn, tegningsmateriale og byggeskik.

## FIRMA

Firmanummer: 600535

CVR-nummer: 37892696

Topdahl Energirådgivere ApS  
Vesterlundvej 6, 2 sal  
2730 Herlev

chs@topdahl.dk  
tlf. 33313313

Ved energikonsulent  
Christian Strarup

## RAPPORTENS GYLDIGHED

Gyldig fra 4. oktober 2022 til den 4. oktober 2032

## KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller ønsker du at klage  
over energimærkningen, skal du rette henvendelse til det  
certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet  
mærkningen.

Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal  
være modtaget hos det certificerede  
energimærkningsfirma, senest:

- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt  
mellem sælger og køber, hvis bygningen efter  
indberetningen af energimærkningsrapporten har  
fået ny ejer - dog senest 6 år efter  
energimærkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang står i gældende bekendtgørelse  
om energimærkning af bygninger. Klik ind på linket og læs  
mere om, hvordan du indgiver en klage.

[www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-  
bygninger/klagevejledning](http://www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning)

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen  
og bør meddele sin skriftlige afgørelse af klagen inden for  
4 uger.

## BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af  
oplysninger om bygningen, herunder offentliggørelse af  
energimærkningsrapporten. Du kan læse mere om  
reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger på vores  
hjemmeside.

[www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-  
bygninger/lovgivning-om-energimaerkning](http://www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/lovgivning-om-energimaerkning)

### Adresse

Diget 1  
2600 Glostrup

### Energimærkningsnummer

311632967

### Gyldighedsperiode

4. oktober 2022 - 4. oktober 2032

### Udarbejdet af

Topdahl Energirådgivere ApS  
CVR-nr.: 37892696

Energimærkningen omfatter Diget 1-27, Gærdet 1-7, Hegnet 1-27 & Leddet 1-3, 2600 Glostrup.

Energimærket skal indberettes med en hovedadresse. I dette energimærke er Diget 1 valgt som hovedadresse og står derfor på forsiden.

På tidspunktet for energimærkets udførelse var 'Håndbog for Energikonsulenter, version 2021' gældende.

Dette energimærke er udarbejdet ud fra nævnte håndbogs standardforudsætninger, samt tilgængelige tegninger og egne notater fra besigtigelsen. Hvor tegningsmaterialet har været mangelfuldt, er der foretaget skøn.

De anførte besparelsesforslag er ligeledes beregnet ud fra håndbogens standardforudsætninger.

Med hensyn til besparelsesforslagene, er der ikke taget højde for eventuelle tilskud i de skønnede investeringer.

Det opvarmede areal svarer til det samlede boligareal. Enkelte kælderrum med radiator betragtes som opvarmede. Øvrige kælderrum betragtes som uopvarmede.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen i forbindelse med bygningsgennemgangen.

## KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Oplysningerne i BBR-meddelelsen af 28-09-2022 anses med hensyn til bygningernes størrelse og anvendelse at være i god overensstemmelse med de faktiske forhold.

### Adresse

Diget 1  
2600 Glostrup

### Energimærkningsnummer

311632967

### Gyldighedsperiode

4. oktober 2022 - 4. oktober 2032

### Udarbejdet af

Topdahl Energirådgivere ApS  
CVR-nr.: 37892696

# GENNEMGANG AF BYGNINGERNES ENERGITILSTAND

## ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT STATUS OG FORBEDRINGER

SIDE 11 - BILAG

På de følgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse af energitilstanden af dine bygninger, energikonsulentens forslag til energiforbedringer og tilhørende energiløsninger.

Nogle forbedringsforslag er rentable. Det betyder, at du sparer mere på dit energiforbrug inden for energiforbedringens levetid, end energiforbedringen koster at gennemføre.

De rentable forslag fremgår med en investeringspris.

Nogle forbedringsforslag kan med fordel overvejes ved renoveringer, eller hvis der er bygningsdele, der alligevel skal udskiftes. Investeringsprisen til forbedringsforslag ved renovering, er ikke angivet da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

### TAG OG LOFT

#### LOFTRUM

##### STATUS

Lofter er efterisolerede ved indblæsning af granulat. Isoleringstykkelsen er målt til ca. 450 mm i gennemsnit.

### YDERVÆGGE

#### HULE YDERVÆGGE

##### STATUS

Facader er ifølge tegning udført som 35 cm hule ydervægge med tegl udvendigt, hulrum og tegl indvendigt.

##### RENOVERINGSFORSLAG

Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat.

Inden evt. igangsætning skal isolatør undersøge om indblæsning er muligt.

Visse ydervægge egner sig endvidere ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden.

##### ÅRLIG BESPARELSE

145.500 kr.

##### INVESTERING

1.300.000 kr.

#### MASSIVE YDERVÆGGE

##### STATUS

Gavle er ifølge tegning udført som 36 cm massive teglstén.

##### RENOVERINGSFORSLAG

Udvendig efterisolering af gavle ved opsætning af 100 mm isolering og afsluttet med beklædning.

##### ÅRLIG BESPARELSE

49.600 kr.

##### INVESTERING

##### Adresse

Diget 1  
2600 Glostrup

##### Energimærkningsnummer

311632967

##### Gyldighedsperiode

4. oktober 2022 - 4. oktober 2032

##### Udarbejdet af

Topdahl Energirådgivere ApS  
CVR-nr.: 37892696

## LETTE YDERVÆGGE

### STATUS

Nyere let ydervægge under vinduer mod altaner skønnes isoleret med 100 mm.

## VINDUER, ØVENLYS OG DØRE

### FACADEVINDUER

### STATUS

Vinduer og altandøre i boliger samt vinduer trappeopgange og i kældre er med 2 lags lavenergiruder.

### ØVENLYS

### STATUS

Øvenlys skønnes at være med ruder svarende til 2 lags lavenergiruder.

### YDERDØRE

### STATUS

Yderdøre i trappeopgange er med 2 lags lavenergiruder.

## GULVE

### ETAGEADSKILLELSE

### STATUS

Etageadskillelse mod uopvarmede kældre er ifølge tegning udført i beton med 30 mm isolerende kork mellem gulv og betondæk.

Badeværelser har fået nye gulv, som ifølge tegning er isoleret med 100 mm under klinkerne.

### RENOVERINGSFORSLAG

### ÅRLIG BESPARELSE

50.700 kr.

### INVESTERING

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>Etageadskillelser med 30 mm kork mod uopvarmede kældre:<br/>Opsætning af 50 mm isolering på underside af etageadskillelser.</p> <p>Ændring af de tekniske installationer under loft er ikke medregnet i investeringen.</p> <p>Hvor der er tekniske installationer kan det være nødvendigt at gøre isoleringstykkelsen mindre eller helt at udelade den.</p> <p>Efterisoleringen af etageadskillelsen vil medføre temperaturfald i kælderen. Herved øges risikoen for fugtproblemer. Husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt med videre undgås.</p> |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| KÆLDERGULV                                                                                                                                                |                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <p><b>STATUS</b></p> <p>Kældergulv skønnes udført som afrettet beton på jord efter datidens byggeskik.</p>                                                |                                                 |                           |
| <p><b>RENOVERINGSFORSLAG</b></p> <p>Opvarmede kælderrum:<br/>Ophugning af kældergulv og støbning af nyt med 150 mm mineraluld eller polystyrenplader.</p> | <p><b>ÅRLIG BESPARELSE</b></p> <p>1.000 kr.</p> | <p><b>INVESTERING</b></p> |

## VENTILATION

| VENTILATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>STATUS</b></p> <p>Der er mekanisk ventilation med indblæsning og udsugning.<br/>Udsugning fra køkkener og badeværelser. Indblæsning i stuer og værelser.</p> <p>Ventilationen sker med nyere ventilationsaggregater placeret i loftrum.<br/>Aggregater er fabrikat Atrea type Duplex Flexi med højeffektiv varmegenvindingsveksler ifølge datablad.<br/>Hvert aggregat forsyner 2 opgange.</p> <p>Der er endvidere tilsluttet røgventilatorer i hvert ventilationsanlæg på lofterne.</p> |

| VENTILATIONSKANALER                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>STATUS</b></p> <p>Ventilationskanaler i opvarmede loftrum er velisolerede.</p> |

## VARMEANLÆG

### FJERNVARME

**STATUS**

Bygningerne opvarmes med fjernvarme.

Bygning 7 forsynes fra varmecentral på adressen Leddet 20, som ikke indgår i dette energimærke.

Der er 2 stk. varmecentraler som forsyner alle øvrige bygninger med centralvarme og varmt brugsvand. Varmecentraler er placeret i kælder Diget 15 og Hegnet 13.

Til opvarmning af centralvarme er der i hver varmecentral 1 stk. fjernvarmeveksler med isoleringskapper.

### VARMEPUMPER

**STATUS**

Der er ikke installeret varmepumpe til opvarmning af ejendommen.

Da ejendommen har fjernvarme er det ikke hensigtsmæssigt, at installere varmepumper.

### SOLVARME

**STATUS**

Der er ikke installeret solvarme i ejendommen.

Der er normalt ikke så store fordele ved at installere solvarme i forbindelse med fjernvarme. Prisen på fjernvarmen er forholdsvis lav, og den faste afgift skal betales uanset forbruget.

Endvidere giver solvarme til varmt brugsvand og opvarmning i fjernvarmeområder typisk en dårligere afkøling af fjernvarmevandet.

## VARMEFORDELING

### VARMEFORDELING

**STATUS**

Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer samt gulvvarme på badeværelser.

Centralvarmeanlæggene er udført som to-strengs anlæg med hovedledninger i kældre.

## VARMERØR

### STATUS

Varmerør til blandesløjfer på lofter er velisolerede.

Synlige varmerør og rør for varmt brugsvand er velisolerede i kældere og varmecentraler.

I varmecentralerne er der dog korte strækninger uisolerede rør og uisolerede flanger og komponenter.

Rør i terræn skønnes at være præisolerede rør i kapper.

### RENOVERINGSFORSLAG

Varmecentraler:  
Isolering af uisolerede rør samt isolering af uisolerede flanger, ventiler og komponenter med aftagelige isoleringspuder eller isoleringskapper.

### ÅRLIG BESPARELSE

1.600 kr.

### INVESTERING

10.000 kr.

## VARMEFORDELINGSPUMPER

### STATUS

Centralvarmevandet cirkuleres fra hver varmecentral ved hjælp af 1 stk. modulerende sparepumpe, fabrikat Grundfos. Henholdsvis type Magna med en effekt mellem 31-1.244 W og type UPE med en effekt mellem 10-1.550 W.

I hver blandesløjfe til ventilationsvarmeblader på lofter er der monteret modulerende sparepumpe, fabrikat Grundfos type Alpha2 med en effekt op til ca. 18 W.

## AUTOMATIK

### STATUS

Hver fjernvarmeveksler styres af automatik, fabrikat Siemens med mulighed for sommerstop samt udekompensering som kan regulere fremløbstemperaturen til varmeanlæggene efter udetemperaturen.

Alle radiatorer skønnes at være forsynede med termostater.

## VARMT BRUGSVAND

### VARMTVANDSPUMPER

### STATUS

Det varme brugsvand cirkuleres fra hver varmecentral ved hjælp af 1 stk. modulerende sparepumpe, fabrikat Grundfos type Magna med en modulerende effekt mellem 20-536 W.

#### Adresse

Diget 1  
2600 Glostrup

#### Energimærkningsnummer

311632967

#### Gyldighedsperiode

4. oktober 2022 - 4. oktober 2032

#### Udarbejdet af

Topdahl Energirådgivere ApS  
CVR-nr.: 37892696

**VARMTVANDSBEHOLDER****STATUS**

Det varme brugsvand produceres i hver varmecentral i 1 stk. ladekreds med 1 stk. gennemstrømningsveksler og 1 stk. forrådsbeholder  
Beholdere er på henholdsvis 2.000 og 2.500 liter og er velisolerede.  
Hver gennemstrømningsveksler er med isoleringskappe.

**EL****BELYSNING****STATUS**

Trappe- og kælderbelysning tændes på trappeautomater der slukker automatisk. Lyskilder er generelt sparepærer/LED.

**SOLCELLER****STATUS**

Der er ikke installeret solceller.

**RENOVERINGSFORSLAG**

Montering af solceller på tagene.  
Eksempelvis et samlet areal svarende til 10 m<sup>2</sup> pr. opgang.

Solcellerne kan levere strøm til fælles el-forbrug. Eksempelvis til udsugningsventilator, fælles belysning og el-forbrug i varmecentraler.

Overvejes etablering af solcelleanlæg, anbefales yderligere analyser for korrekt beslutningsgrundlag om anlægsudformning og størrelse.

Der skal foretages lastberegninger, som viser at taget kan bære solcellerne.  
Og det skal sikres, at lokalplanerne godkender solceller.

**ÅRLIG BESPARELSE**

226.400 kr.

**INVESTERING**

1.500.000 kr.

En bygning består af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de væsentligste dele på tværs af konstruktioner og installationer.



1

### Tag og loft

Bygningens øverste del af klimaskærmen, f.eks. et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

2

### Ydervægge

Bygningens vægge ud mod det fri eller mod uopvarmede områder. Væggen kan være hule, massive eller lette ydervægge.

3

### Kælderydervægge

Bygningens kælderydervægge, som vender mod jorden.

4

### Kældergulv

Bygningens nederste del af klimaskærmen i bygninger med opvarmet kælder.

5

### Etageadskillelse og gulv

Bygningens nederste del af klimaskærmen, f.eks. terrændæk, gulv mod krybekælder eller etageadskillelse mod opvarmet kælder.

6

### Vinduer/døre

Bygningens facadevinduer og yderdøre.

7

### Ventilation

Bygningens ventilationsanlæg og ventilationskanaler.

8

### Varmt brugsvand

Bygningens komponenter til varmt brugsvand, bl.a. varmtvandsrør og varmtvandsbeholder.

9

### Varmeanlæg

Bygningens varmeanlæg, f.eks. kedler, fjernvarme, ovne og varmepumper.

10

### Varmefordeling

Bygningens varmfordelingsanlæg, bl.a. varmeanlægget, varmerør og automatik.

11

### Varmeanlæg

Bygningens varmeanlæg, f.eks. kedler, fjernvarme, ovne og varmepumper.

12

### El og teknik

Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks. varmfordelingspumper, varmtvandspumper og vindmøller.

13

### Solenergi

Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og solceller.

#### Adresse

Diget 1  
2600 Glostrup

#### Energimærkningsnummer

311632967

#### Gyldighedsperiode

4. oktober 2022 - 4. oktober 2032

#### Udarbejdet af

Topdahl Energirådgivere ApS  
CVR-nr.: 37892696

# ENERGIMÆRKE

## FOR BYGNINGEN

**Diget 1-27, Gærdet 1-7, Hegnet 1-27 & Leddet 1-3.  
Mærket på denne side gælder kun Diget 1-15 med hovedadresse:  
Diget 1  
2600 Glostrup**

Større bygninger over 600 m<sup>2</sup>, der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 4. oktober 2022 til den 4. oktober 2032  
Energimærkningsnummer: 311632967

# ENERGIMÆRKE

## FOR BYGNINGEN

**Diget 1-27, Gærdet 1-7, Hegnet 1-27 & Leddet 1-3.  
Mærket på denne side gælder kun Diget 17-27 med hovedadresse:  
Diget 17  
2600 Glostrup**

Større bygninger over 600 m<sup>2</sup>, der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 4. oktober 2022 til den 4. oktober 2032  
Energimærkningsnummer: 311632967

# ENERGIMÆRKE

## FOR BYGNINGEN

**Diget 1-27, Gærdet 1-7, Hegnet 1-27 & Leddet 1-3.  
Mærket på denne side gælder kun Gærdet 1-7 med hovedadresse:  
Gærdet 1  
2600 Glostrup**

Større bygninger over 600 m<sup>2</sup>, der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 4. oktober 2022 til den 4. oktober 2032  
Energimærkningsnummer: 311632967

# ENERGIMÆRKE

## FOR BYGNINGEN

**Diget 1-27, Gærdet 1-7, Hegnet 1-27 & Leddet 1-3.  
Mærket på denne side gælder kun Hegnet 1-11 med hovedadresse:  
Hegnet 1  
2600 Glostrup**

Større bygninger over 600 m<sup>2</sup>, der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 4. oktober 2022 til den 4. oktober 2032  
Energimærkningsnummer: 311632967

# ENERGIMÆRKE

## FOR BYGNINGEN

**Diget 1-27, Gærdet 1-7, Hegnet 1-27 & Leddet 1-3.  
Mærket på denne side gælder kun Hegnet 13-27 med hovedadresse:  
Hegnet 13  
2600 Glostrup**

Større bygninger over 600 m<sup>2</sup>, der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 4. oktober 2022 til den 4. oktober 2032  
Energimærkningsnummer: 311632967

# ENERGIMÆRKE

## FOR BYGNINGEN

**Diget 1-27, Gærdet 1-7, Hegnet 1-27 & Leddet 1-3.  
Mærket på denne side gælder kun Leddet 1-3 med hovedadresse:  
Leddet 1  
2600 Glostrup**

Større bygninger over 600 m<sup>2</sup>, der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 4. oktober 2022 til den 4. oktober 2032  
Energimærkningsnummer: 311632967