Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:




Adresse:	Vibevej 1A
Postnr./by:	4560 Vig
BBR-nr.:	343-193793
Energimærkning nr.:	906275
Gyldigt 10 år fra:	21-11-2006
Energikonsulent:	Marie-Louise Johansen Firma: Marie Louise Johansen

Oplyst varmeforbrug

Sommerhuse kan energimærkes efter en forenklet metode, som betyder, at der ikke foretages beregninger af forbruget. Denne forenklede metode er brugt i denne energimærkning. Derfor er der ikke oplyst noget beregnet forbrug. Sommerhuse, der energimærkes efter den forsimplede metode, kan kun opnå mærkerne F1, F2, G1 eller G2.

Energimærkningen er udført på baggrund af en gennemgang af de væsentlige bygningsdele.
Der er ikke anført forslag til besparelsesmuligheder, da der ikke er noget beregnet forbrug at tage udgangspunkt i, og da sådanne forslag rentabilitet afhænger af, hvorvidt huset anvendes i vintersæsonen.

Energimærke



A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste.

Kommentarer til energimærkningen

Bygningen anvendes som fritidshus.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Tagkonstruktionen er en åskonstruktion med lofter til kip. Skrålofter er skønnet isoleret med 50-75 mm isolering.

- Ydervægge

Status: Ydervægge er af træ og skønnet isoleret med 50-75 mm isolering.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer er et fags termoruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Gulvkonstruktionen skønnes isoleret med 50-75 mm isolering.

El

- Hårde hvidevarer

Status: Hårde hvidevarer er oplyst til at være mellem 0 og 15 år.
Ved eventuel udskiftning af hårde hvidevarer abefales det at anvende AAA-mærkede produkter.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 906275
Gyldigt 10 år fra: 21-11-2006
Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Firma: Marie Louise Johansen

Vand

- Vand

Status: I huset er monteret 1 toiletter med almindeligt skyl.
ved evt. udskiftning anbefales det at anvende et toilet af lavskyls-type.
Dog skal kloakanlæg undersøges for egnethed til mindre vandskyl.

Bygningsbeskrivelse

• Opførelsesår:	1980
• År for væsentlig renovering:	0
• Varme:	Elvarme (kWh)
• Supplerende opvarmning:	Brænde (Rm.)
• Boligareal i følge BBR:	50 m²
• Erhvervsareal ifølge BBR:	0 m²
• Opvarmet areal:	50 m²
• Anvendelse ifølge BBR:	510 | Sommerhus
• Kommentar til BBR-oplysninger:	

Energimærkning



Energimærkning nr.: 906275
Gyldigt 10 år fra: 21-11-2006
Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Firma: Marie Louise Johansen

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energisparefor slagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Marie-Louise Johansen	Firma:	Marie Louise Johansen
Adresse:	Ved Bakkedraget 9	Telefon:	
E-mail:	bomhus55@hotmail.com	Dato for bygningsgennemgang:	05-10-2006

Energikonsulent nr.: 101406

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.