Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Ringøvej 20
Postnr./by:	4000 Roskilde
BBR-nr.:	265-084427
Energimærkning nr.:	912533
Gyldigt 5 år fra:	15-01-2007
Energikonsulent:	Niels T. Jensen
Firma:	Bygningskontoret


Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for enfamiliehuse og er lovpligtig.

Beregnet varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 22200 kr./år
- Forbrug: 2964 m³ naturgas

Det varierer, hvor meget varme den enkelte husejer bruger. Det afhænger bl.a. af vejret, husstandsstørrelse, forbrugsvaner, og ønsket temperatur i boligen. Derfor har energikonsulenten beregnet hvor stort normalforbruget er i denne bolig. Beregningerne baserer sig på en række faste forudsætninger, se afsnittet på næstsidste side.

Energimærke



A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste.

Rentable besparelsesforslag

Konklusion:
Der er ingen rentable besparelsesforslag i denne ejendom.

Huset har en udmærket energiøkonomi.

Besparelsesforslag ved renovering

Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god økonomi i at tænke energibesparelser ind i renoveringen. Følgende foranstaltninger bør overvejes i forbindelse med renovering af ejendommen.

Lovpligtigt at forbedre ejendommens energitilstand ved ombygning og væsentlige ændringer:
Bygningsreglementet stiller en række krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning og andre ændringer af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskærm og installationer skal forbedres i forbindelse med større renoveringer.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status: Sadeltag med hanebåndsspær. På lofter og skråvægge er udlagt 200 mm isolering. Gulv imod det fri ude ved altanen er der 200/150 mm isolering.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 912533
Gyldigt 5 år fra: 15-01-2007
Energikonsulent: Niels T. Jensen Firma: Bygningskontoret

- Ydervægge

Status: 30 cm isoleret hulmur. På 1. sal er der let væg med 200 mm min. uld.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Hovedsageligt trævinduer i stueetagen med termoruder. 1. sal er metalvinduer med termoruder. I ovenlys er termoruder.

- Gulve og terrændæk

Status: Udstøbt terrændæk med 150 mm leca i opr. hovedhus.

- Kælder

Status: Ingen.

Ventilation

- Ventilation

Status: Naturlig ventilation. Tæt hus.

Varme

- Køling

Status: Ingen.

- Varmeanlæg

Status: Naturgas centralvarme ved solokedel - ca. 8 år gammel med atmosfærisk brænding. El-gulvvarme i køkken og bryggers og i badeværelset i stueetagen.

- Varmt vand

Status: Opvarmes ved 110 l præisoleret varmtvandsbeholder placeret i garage.

- Fordelingssystem

Status: Almindelige radiatorer. Centralgulvvarme i badeværelset, 1. sal.

- Armaturer

Status: Urstyring og udeføler. På radiatorerne er termostatventiler.

- Automatik

Status: Almindelig belysning.

El

- Belysning

Energimærkning



Energimærkning nr.: 912533
Gyldigt 5 år fra: 15-01-2007
Energikonsulent: Niels T. Jensen Firma: Bygningskontoret

Status: Lavenergi ovn. Keramiske kogeplader - alder 3-4 år. Lavenergi opvaskemaskine. Lavenergi kombi-køleskab. Vaskemaskinen regnes for at være lavenergi. Tørretumbler er af ældre dato. Lavenergi skabsfryser.

- Hårde hvidevarer

Status: Cirkulationspumpe, 8-9 år gammel.

- Andre elinstallationer

Status: Middelforbrugende toilet i stueetagen. Lavtforbrugende toilet , 1. sal.

Vand

- Vand

Status: 2-grebs armatur på håndvask på badeværelset i stueetagen. Termostatisk bruser i begge badeværelser. 1-grebs armatur på begge håndvaske i begge badeværelser. 2-grebs armatur på køkkenvask. 1-grebs armatur på bryggersvask. 2-grebs armatur på udslagsvask i bygning B - garagen.

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Ingen.

- Varmepumpe

Status: Ingen.

- Solceller

Status: Ingen.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1976
- År for væsentlig renovering: 1996
- Varme: Naturgas (m³)
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 182 m²
- Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²
- Opvarmet areal: 182 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 120 | Enfamiliehus

Energimærkning



Energimærkning nr.: 912533
Gyldigt 5 år fra: 15-01-2007
Energikonsulent: Niels T. Jensen Firma: Bygningskontoret

- Kommentar til BBR-oplysninger:

Forudsætninger

- Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:

Varme:	7.5 kr./m³
Fast afgift på varme:	0 kr./år
El:	2 kr./kWh
Vand:	45 kr./m³

Energimærkning



Energimærkning nr.: 912533
Gyldigt 5 år fra: 15-01-2007
Energikonsulent: Niels T. Jensen Firma: Bygningskontoret

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energisparefor slagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Hvordan læses mærkningen?
Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden www.sparenergi.dk

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Inspiration til energibesparelser
Inspiration til energibesparelser kan findes på www.sparenergi.dk

Energikonsulent og gyldighed

Energikonsulent:	Niels T. Jensen	Firma:	Bygningskontoret
Adresse:	Magrethevej 1 4600 Køge	Telefon:	56 71 39 59
E-mail:	ntjensen@post7.tele.dk	Dato for bygningsgennemgang:	11-01-2007

Energikonsulent nr.: 101036

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.